

Fluke 393 FC 太阳能钳表和 TLPV1 MC4 测试导线



主要特性

- 393：CAT III 1500 V 等级，用于在高压太阳能应用中进行安全测量。
- 393：纤薄钳口，可检修拥挤汇流箱中的电缆
- TLPV1 MC4 测试导线：可靠的 MC4 转 4 mm 香蕉插头连接，可实现安全的光伏测试。
- TLPV1 MC4 测试导线：镀镍触点确保拥有最佳导电性和最小电阻。

产品概述: Fluke 393 FC 太阳能钳表和 TLPV1 MC4 测试导线

产品概述：Fluke 393 FC 太阳能钳表和 TLPV1 MC4 测试导线

Fluke 393 FC 太阳能钳表和 TLPV1 MC4 测试导线套件是在太阳能和直流环境中工作的专业人员必备的工具套件。该套件专为安全和多功能而设计，为安装和维护任务提供可靠的测量解决方案。

Fluke 393 FC 太阳能钳表：

- CAT III 1500 V 真有效值钳表，专为高压太阳能应用而设计。
- 纤薄钳口设计允许进入狭窄空间，可容纳最大 34 mm 的电缆。
- 测量并显示太阳能电池板产生的直流功率 (kVA)，以便进行高效监控。

TLPV1 MC4 测试导线：

- 专为在光伏系统中实现安全可靠的连接而设计。
- MC4 转 4 mm 香蕉插头连接器，用于高效进行太阳能电池板测试。

产品规格: Fluke 393 FC 太阳能钳表和 TLPV1 MC4 测试导线

型号



Fluke 393 FC 太阳能钳表和 TLPV1 MC4 测试导线

Fluke 393 FC 太阳能钳表和 TLPV1 MC4 测试导线



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2024 福祿克公司
11/2024
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229