



RIGOL

DG5000 Pro系列

函数/任意波形发生器

编程手册
2024.10

保证和声明

版权

© 2024 普源精电科技股份有限公司

商标信息

RIGOL®是普源精电科技股份有限公司的英文名称和商标。

声明

- 本公司产品受中国及其他国家和地区的专利（包括已取得的和正在申请的专利）保护。
- 本公司保留改变规格及价格的权利。
- 本手册提供的信息取代以往出版的所有资料。
- 本手册提供的信息如有变更，恕不另行通知。
- 对于本手册可能包含的错误，或因手册所提供的信息及演绎的功能以及因使用本手册而导致的任何偶然或继发的损失，RIGOL 概不负责。
- 未经 RIGOL 事先书面许可，不得影印、复制或改编本手册的任何部分。

产品认证

RIGOL 认证本产品符合中国国家产品标准和行业产品标准及 ISO9001:2015 标准和 ISO14001:2015 标准，并进一步认证本产品符合其他国际标准组织成员的相关标准。

联系我们

如您在使用此产品或本手册的过程中有任何问题或需求，可与 RIGOL 联系：

电子邮箱：service@rigol.com

网址：<http://www.rigol.com>

章	主题	页码
	表格目录.....	XI
1	文档概述	1
2	编程概述	2
2.1	SCPI 简介	2
2.2	远程控制	4
2.2.1	通过 USB 控制	4
2.2.2	通过 LAN 控制	5
3	命令系统	7
3.1	:ABORT	7
3.2	:DISPlay 命令子系统	8
3.2.1	:DISPlay:BRIGhtness	8
3.2.2	:DISPlay:FOCUS	8
3.2.3	:DISPlay[:STATe]	9
3.2.4	:DISPlay:TEXT	10
3.2.5	:DISPlay:TEXT:CLEar	10
3.2.6	:DISPlay:UNIT:PULSE	11
3.2.7	:DISPlay:UNIT:RATE	11
3.2.8	:DISPlay:UNIT:SWEep	12
3.2.9	:DISPlay:UNIT:VOLTage	13
3.3	:HCOPY 命令子系统	13
3.3.1	:HCOPY:SDUMp:DATA?	13
3.3.2	:HCOPY:SDUMp:DATA:FORMat	14
3.4	IEEE488.2 通用命令	14
3.4.1	*CLS	16
3.4.2	*ESE	16
3.4.3	*ESR?	17
3.4.4	*IDN?	17
3.4.5	*OPC	18
3.4.6	*OPT?	18
3.4.7	*PSC	19
3.4.8	*RCL	20
3.4.9	*RST	20
3.4.10	*SAV	21

3.4.11	*SRE	21
3.4.12	*STB?	22
3.4.13	*TRG	22
3.4.14	*WAI	23
3.5	:INITiate 命令子系统	23
3.5.1	:INITiate[<n>]:CONTinuous	23
3.5.2	:INITiate[<n>]:CONTinuous:ALL	24
3.5.3	:INITiate[<n>][:IMMediate]	25
3.5.4	:INITiate[<n>][:IMMediate]:ALL	25
3.6	:LXI 命令子系统	26
3.6.1	:LXI:MDNS:STATe	26
3.6.2	:LXI:MDNS:SNAME:DESired	27
3.6.3	:LXI:RESet	27
3.6.4	:LXI:REStart	28
3.7	:MEMory 命令子系统	28
3.7.1	:MEMory:NSTates?	28
3.7.2	:MEMory:STATe:CATalog?	29
3.7.3	:MEMory:STATe:DElete	29
3.7.4	:MEMory:STATe:NAME	30
3.7.5	:MEMory:STATe:RECall:AUTO	30
3.7.6	:MEMory:STATe:VALid?	31
3.8	:MMEMory 命令子系统	32
3.8.1	:MMEMory:CATalog[:ALL]?	32
3.8.2	:MMEMory:CATalog:DATA:ARbitrary?	33
3.8.3	:MMEMory:CATalog:STATe?	33
3.8.4	:MMEMory:CDIRectory	34
3.8.5	:MMEMory:COPY	35
3.8.6	:MMEMory:COPY:SEquence	35
3.8.7	:MMEMory:DElete	36
3.8.8	:MMEMory:LOAD:DATA	36
3.8.9	:MMEMory:LOAD:STATe	37
3.8.10	:MMEMory:MDIRectory	38
3.8.11	:MMEMory:MOVE	38
3.8.12	:MMEMory:RDIRectory	39
3.8.13	:MMEMory:STORE:DATA	40
3.8.14	:MMEMory:STORE:STATe	40
3.8.15	:MMEMory[:TRACe]:ARB:DATA	41

3.8.16	:MMEMory[:TRACe]:ARB:DATA:DAC	42
3.9	:OUTPut 命令子系统	43
3.9.1	:OUTPut[<n>]:IDLE	43
3.9.2	:OUTPut[<n>]:LOAD	44
3.9.3	:OUTPut[<n>]:POLarity	45
3.9.4	:OUTPut[<n>]:SKEW:TIME	45
3.9.5	:OUTPut[<n>]:[STATe]	46
3.9.6	:OUTPut[<n>]:SYNC	47
3.9.7	:OUTPut[<n>]:SYNC:MODE	47
3.9.8	:OUTPut[<n>]:SYNC:POLarity	48
3.9.9	:OUTPut[<n>]:TRIGger	49
3.9.10	:OUTPut[<n>]:TRIGger:SLOPe	49
3.10	:SYNChro 命令子系统	50
3.10.1	:SYNChro:BENChmark	50
3.11	:SOURce 命令子系统	51
3.11.1	[:SOURce[<n>]]:AM	52
3.11.1.1	[:SOURce[<n>]]:AM:DEPTh	52
3.11.1.2	[:SOURce[<n>]]:AM:DSSC	53
3.11.1.3	[:SOURce[<n>]]:AM:INTErnal:FREQuency	54
3.11.1.4	[:SOURce[<n>]]:AM:INTErnal:FUNCTion	54
3.11.1.5	[:SOURce[<n>]]:AM:INTErnal:FUNCTion:ARBItary	55
3.11.1.6	[:SOURce[<n>]]:AM:SOURce	57
3.11.1.7	[:SOURce[<n>]]:AM:STATe	57
3.11.2	[:SOURce[<n>]]:APPLy	58
3.11.2.1	[:SOURce[<n>]]:APPLy?	58
3.11.2.2	[:SOURce[<n>]]:APPLy:ARBItary	60
3.11.2.3	[:SOURce[<n>]]:APPLy:DC	60
3.11.2.4	[:SOURce[<n>]]:APPLy:NOISe	61
3.11.2.5	[:SOURce[<n>]]:APPLy:PULSe	62
3.11.2.6	[:SOURce[<n>]]:APPLy:RAMP	63
3.11.2.7	[:SOURce[<n>]]:APPLy:SINusoid	64
3.11.2.8	[:SOURce[<n>]]:APPLy:SQUare	65
3.11.2.9	[:SOURce[<n>]]:APPLy:TRIangle	65
3.11.3	[:SOURce[<n>]]:ASKey	66
3.11.3.1	[:SOURce[<n>]]:ASKey:AMPLitude	66
3.11.3.2	[:SOURce[<n>]]:ASKey:INTErnal:RATE	67
3.11.3.3	[:SOURce[<n>]]:ASKey:POLarity	68

3.11.3.4	[:SOURce[<n>]]:ASKey:PORT	69
3.11.3.5	[:SOURce[<n>]]:ASKey:SOURce	70
3.11.3.6	[:SOURce[<n>]]:ASKey:STATe	70
3.11.4	[:SOURce[<n>]]:BURSt	71
3.11.4.1	[:SOURce[<n>]]:BURSt:GATE:POLarity	71
3.11.4.2	[:SOURce[<n>]]:BURSt:INTernal:PERiod	72
3.11.4.3	[:SOURce[<n>]]:BURSt:MODE	73
3.11.4.4	[:SOURce[<n>]]:BURSt:NCYCles	74
3.11.4.5	[:SOURce[<n>]]:BURSt:PHASe	74
3.11.4.6	[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe	75
3.11.5	[:SOURce[<n>]]:FM	76
3.11.5.1	[:SOURce[<n>]]:FM[:DEViation]	76
3.11.5.2	[:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FREQuency	77
3.11.5.3	[:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FUNCTion	77
3.11.5.4	[:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FUNCTion:ARBItrary	78
3.11.5.5	[:SOURce[<n>]]:FM:SOURce	80
3.11.5.6	[:SOURce[<n>]]:FM:STATe	80
3.11.6	[:SOURce[<n>]]:FREQuency	81
3.11.6.1	[:SOURce[<n>]]:FREQuency	81
3.11.6.2	[:SOURce[<n>]]:FREQuency:CENTer	82
3.11.6.3	[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:MODE	83
3.11.6.4	[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:OFFSet	84
3.11.6.5	[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:RATio	84
3.11.6.6	[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle[:STATe]	85
3.11.6.7	[:SOURce[<n>]]:FREQuency:SPAN	86
3.11.6.8	[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STARt	87
3.11.6.9	[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP	88
3.11.7	[:SOURce[<n>]]:FSKey	88
3.11.7.1	[:SOURce[<n>]]:FSKey:FREQuency	89
3.11.7.2	[:SOURce[<n>]]:FSKey:INTernal:RATE	89
3.11.7.3	[:SOURce[<n>]]:FSKey:POLarity	90
3.11.7.4	[:SOURce[<n>]]:FSKey:PORT	91
3.11.7.5	[:SOURce[<n>]]:FSKey:SOURce	92
3.11.7.6	[:SOURce[<n>]]:FSKey:STATe	92
3.11.8	[:SOURce[<n>]]:FUNCTion	93
3.11.9	[:SOURce[<n>]]:FUNCTion:ADVance:ARB	94
3.11.9.1	[:SOURce[<n>]]:FUNCTion:ADVance:ARB:EDGE	94

3.11.9.2	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:ARB:FiLTeR	95
3.11.9.3	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:ARB:LOAD	95
3.11.9.4	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:ARB:SRATe	96
3.11.9.5	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:ARB:STATe	97
3.11.10	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ (选件)	97
3.11.10.1	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:APPLy	98
3.11.10.2	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:POWer	98
3.11.10.3	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:SIGNal:CENTer	99
3.11.10.4	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:SIGNal:CTYPe	100
3.11.10.5	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:SIGNal:LENGTh	101
3.11.10.6	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:SIGNal:RATE	101
3.11.10.7	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:SOURce:ALPHa	102
3.11.10.8	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:SOURce:CTYPe	103
3.11.10.9	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:SOURce:FiLTeR	104
3.11.10.10	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:SOURce:OVER	105
3.11.10.11	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:SOURce:TYPE	105
3.11.10.12	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:IQ:STATe	106
3.11.11	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse (选件)	107
3.11.11.1	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:APPLy	107
3.11.11.2	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:DELay	108
3.11.11.3	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:EDGE	108
3.11.11.4	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:HWIDTh	109
3.11.11.5	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:HWIDTh:ALL?	110
3.11.11.6	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:IDLE	110
3.11.11.7	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:LWIDTh	111
3.11.11.8	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:LWIDTh:ALL?	112
3.11.11.9	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:NUMBer	112
3.11.11.10	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:STATe	113
3.11.11.11	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:TRIGger:SOURce	114
3.11.11.12	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:TRIGger:TIMer	115
3.11.11.13	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MPULse:TRIGger:TTYPe	115
3.11.12	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MTONe (选件)	116
3.11.12.1	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MTONe:APPLy	116
3.11.12.2	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MTONe:LOW	117
3.11.12.3	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MTONe:NUMBer	118
3.11.12.4	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MTONe:SPACing	118
3.11.12.5	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:MTONe:SRATe?	119

3.11.12.6	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:MTONe:STATe	120
3.11.12.7	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:MTONe:TONE:PHASe	120
3.11.12.8	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:MTONe:TONE:POWER	121
3.11.12.9	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:MTONe:TONE:STATe	122
3.11.13	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern (选件)	123
3.11.13.1	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:APPLy	123
3.11.13.2	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:B4B5:STATe	123
3.11.13.3	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:B8B10:STATe	124
3.11.13.4	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:B8B10:DISParity	125
3.11.13.5	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:BAUD	125
3.11.13.6	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:DATA	126
3.11.13.7	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:DATA:TYPE?	127
3.11.13.8	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:ENCode:TYPE	127
3.11.13.9	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:FILE:PATH	128
3.11.13.10	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:SOURce	129
3.11.13.11	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:STATe	130
3.11.13.12	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PATtern:VOLTage:TYPE	130
3.11.14	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PRBS	131
3.11.14.1	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PRBS:EDGE	131
3.11.14.2	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PRBS:RATE	132
3.11.14.3	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:PRBS:TYPE	133
3.11.14.4	[:SOURce[<n>]]:FUNction:PRBS:STATe	133
3.11.15	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence (选件)	134
3.11.15.1	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:ADD	134
3.11.15.2	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:APPLy	135
3.11.15.3	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:CLEar	135
3.11.15.4	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:COUNt?	136
3.11.15.5	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:DELeTe	136
3.11.15.6	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:EDGE	137
3.11.15.7	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:FILTer	138
3.11.15.8	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:INSert	138
3.11.15.9	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:ITEM:EVENT	139
3.11.15.10	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:ITEM:GOTO	140
3.11.15.11	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:ITEM:JUMP	141
3.11.15.12	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:ITEM:LENGth?	142
3.11.15.13	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:ITEM:PERiod	142
3.11.15.14	[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEQuence:ITEM:WAIT	143

3.11.15.15	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:SEQuence:ITEM:WAVE	144
3.11.15.16	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:SEQuence:SRATe	146
3.11.15.17	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:SEQuence:STATe	147
3.11.15.18	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:SEQuence:TIMer	147
3.11.15.19	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance:SEQuence:TTYPe	148
3.11.16	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ADVance[:STATe]	149
3.11.17	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:ARBitrary	149
3.11.18	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:PULSe	151
3.11.18.1	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:PULSe:DCYClE	151
3.11.18.2	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:PULSe:PERiod	152
3.11.18.3	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:PULSe:TRANsition:LEADIng	153
3.11.18.4	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:PULSe:TRANsition:TRAILIng	153
3.11.18.5	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:PULSe:WIDTh	154
3.11.19	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:RAMP:SYMMetry	155
3.11.20	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:SQUare	156
3.11.20.1	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:SQUare:DCYClE	156
3.11.20.2	[:SOURce[<n>]]:FUNcTion:SQUare:PERiod	157
3.11.21	[:SOURce[<n>]]:HARMonic	158
3.11.21.1	[:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine	158
3.11.21.2	[:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine:AMPLitude	159
3.11.21.3	[:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine:PHASe	160
3.11.21.4	[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDer	160
3.11.21.5	[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDer:AMPLitude	161
3.11.21.6	[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDer:PHASe	162
3.11.21.7	[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:TYPE]	163
3.11.22	[:SOURce[<n>]]:MARKer:FREQuency	164
3.11.23	[:SOURce[<n>]]:PARAmeter:COPI	164
3.11.24	[:SOURce[<n>]]:PERiod[:FIXed]	165
3.11.25	[:SOURce[<n>]]:PHASe	166
3.11.25.1	[:SOURce[<n>]]:PHASe	166
3.11.25.2	[:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:MODE	167
3.11.25.3	[:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:OFFSet	167
3.11.25.4	[:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:RATio	168
3.11.25.5	[:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle[:STATe]	169
3.11.25.6	[:SOURce[<n>]]:PHASe:SYNChronize	170
3.11.26	[:SOURce[<n>]]:PM	170
3.11.26.1	[:SOURce[<n>]]:PM:DEViation	170

3.11.26.2	[:SOURce[<n>]]:PM:INteRnal:FREQuency	171
3.11.26.3	[:SOURce[<n>]]:PM:INteRnal:FUNCTion	172
3.11.26.4	[:SOURce[<n>]]:PM:INteRnal:FUNCTion:ARBitrary	173
3.11.26.5	[:SOURce[<n>]]:PM:SOURce	174
3.11.26.6	[:SOURce[<n>]]:PM:STATe	175
3.11.27	[:SOURce[<n>]]:PSKey	176
3.11.27.1	[:SOURce[<n>]]:PSKey:INteRnal:RATE	176
3.11.27.2	[:SOURce[<n>]]:PSKey:PHASe	177
3.11.27.3	[:SOURce[<n>]]:PSKey:POLarity	177
3.11.27.4	[:SOURce[<n>]]:PSKey:PORT	178
3.11.27.5	[:SOURce[<n>]]:PSKey:SOURce	179
3.11.27.6	[:SOURce[<n>]]:PSKey:STATe	180
3.11.28	[:SOURce[<n>]]:PWM	180
3.11.28.1	[:SOURce[<n>]]:PWM:DEViation	180
3.11.28.2	[:SOURce[<n>]]:PWM:DEViation:DCYClE	181
3.11.28.3	[:SOURce[<n>]]:PWM:INteRnal:FREQuency	182
3.11.28.4	[:SOURce[<n>]]:PWM:INteRnal:FUNCTion	183
3.11.28.5	[:SOURce[<n>]]:PWM:INteRnal:FUNCTion:ARBitrary	184
3.11.28.6	[:SOURce[<n>]]:PWM:SOURce	185
3.11.28.7	[:SOURce[<n>]]:PWM:STATe	186
3.11.29	[:SOURce[<n>]]:SUM	187
3.11.29.1	[:SOURce[<n>]]:SUM:AMPLitude	187
3.11.29.2	[:SOURce[<n>]]:SUM:INteRnal:FREQuency	187
3.11.29.3	[:SOURce[<n>]]:SUM:INteRnal:FUNCTion	188
3.11.29.4	[:SOURce[<n>]]:SUM:INteRnal:FUNCTion:ARBitrary	189
3.11.29.5	[:SOURce[<n>]]:SUM:STATe	190
3.11.30	[:SOURce[<n>]]:SWEep	191
3.11.30.1	[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME:START	191
3.11.30.2	[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME[:STOP]	192
3.11.30.3	[:SOURce[<n>]]:SWEep:RTIME	193
3.11.30.4	[:SOURce[<n>]]:SWEep:SPACing	194
3.11.30.5	[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe	195
3.11.30.6	[:SOURce[<n>]]:SWEep:STEP	196
3.11.30.7	[:SOURce[<n>]]:SWEep:TIME	196
3.11.31	[:SOURce[<n>]]:TRACK	197
3.11.32	[:SOURce[<n>]]:VOLTage	198
3.11.32.1	[:SOURce[<n>]]:VOLTage	198

3.11.32.2	[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:MODE	199
3.11.32.3	[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:OFFSet	200
3.11.32.4	[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:RATio	200
3.11.32.5	[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle[:STATe]	201
3.11.32.6	[:SOURce[<n>]]:VOLTage:HIGH	202
3.11.32.7	[:SOURce[<n>]]:VOLTage:LOW	203
3.11.32.8	[:SOURce[<n>]]:VOLTage:OFFSet	203
3.11.32.9	[:SOURce[<n>]]:VOLTage:UNIT	204
3.12	:SYSTem 命令子系统	205
3.12.1	:SYSTem:BEEPer[:IMMediate]	205
3.12.2	:SYSTem:BEEPer:STATe	206
3.12.3	:SYSTem:COMMunicate	206
3.12.3.1	:SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip[:STATe]	206
3.12.3.2	:SYSTem:COMMunicate:LAN:CONTRol?	207
3.12.3.3	:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe]	207
3.12.3.4	:SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS	208
3.12.3.5	:SYSTem:COMMunicate:LAN:DOMain?	209
3.12.3.6	:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway	209
3.12.3.7	:SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname	210
3.12.3.8	:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress	211
3.12.3.9	:SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?	211
3.12.3.10	:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASK	212
3.12.3.11	:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic[:STATe]	213
3.12.3.12	:SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate	213
3.12.3.13	:SYSTem:COMMunicate:USB:INFormation?	214
3.12.4	:SYSTem:DATE	214
3.12.5	:SYSTem:ERRor?	215
3.12.6	:SYSTem:KLOCK	216
3.12.7	:SYSTem:LANGuage	216
3.12.8	:SYSTem:LIcense:CATalog?	217
3.12.9	:SYSTem:LIcense:DElete	217
3.12.10	:SYSTem:LIcense:DElete:ALL	218
3.12.11	:SYSTem:LIcense:INSTall	218
3.12.12	:SYSTem:LIcense:INSTall:UDISK	219
3.12.13	:SYSTem:PSTatus	220
3.12.14	:SYSTem:ROSCillator:SOURce	221
3.12.15	:SYSTem:TIME	221

3.12.16	:SYSTem:TOUCh	222
3.12.17	:SYSTem:VERSion?	222
3.13	:TRIGger 命令子系统	223
3.13.1	:TRIGger<n>:COUNT	223
3.13.2	:TRIGger<n>:DELay	224
3.13.3	:TRIGger<n>[:IMMediate]	225
3.13.4	:TRIGger<n>:SLOPe	225
3.13.5	:TRIGger<n>:SOURce	226
3.13.6	:TRIGger<n>:TIMer	227
4	应用实例	228
4.1	输出基本波	228
4.2	输出任意波	228
4.3	输出谐波	229
4.4	输出 AM 调制波形	229
4.5	输出 FSK 调制波形	230
4.6	输出扫频波形	230
4.7	输出猝发波形	231
4.8	输出序列波形	231
5	编程实例	233
5.1	编程准备	233
5.2	LabVIEW 编程实例	233
5.3	Visual Basic 编程实例	239
5.4	Visual C++ 编程实例	241

表格目录

表 3.1 单位说明7

表 3.11 标准事件状态寄存器位定义表15

表 3.12 状态字节寄存器位定义表15

表 3.55 连续波形频率设置范围51

表 3.56 连续波形周期设置范围51

表 3.57 幅度设置范围52

1

文档概述

本手册指导用户如何使用 SCPI 命令通过远程接口编程控制 DG5000 Pro 系列函数/任意波形发生器。DG5000 Pro 系列可通过 USB 或 LAN 接口与计算机进行通信。

提示

本手册的最新版本可登录 RIGOL 网址 (www.rigol.com) 进行下载。

文档编号

PGB18000-1110

软件版本

00.01.00

软件升级可能更改或增加产品功能，请关注 RIGOL 网站获取最新版本手册或联系 RIGOL 升级软件。

文档格式的约定

1. 按键

用图标表示前面板按键，如  表示“Default”按键。

2. 菜单

用“菜单文字（加粗）+ 字符底纹”表示一个菜单选项，如 **基本设置**。

3. 操作步骤

用箭头“>”表示下一步操作，如  > **辅助** 表示点击  后，再点击 **辅助** 功能键。

文档内容的约定

DG5000 Pro 系列函数/任意波形发生器包含以下型号。如无特殊说明，本手册以 DG5502 Pro 为例说明 DG5000 Pro 系列的基本操作。

型号	通道数	采样率	最大输出频率
DG5252 Pro	2	2.5 GSa/s	250 MHz
DG5352 Pro	2	2.5 GSa/s	350 MHz
DG5502 Pro	2	2.5 GSa/s	500 MHz

2 编程概述

2.1 SCPI 简介

SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments 的缩写)，即程控仪器（可编程仪器）标准命令集。SCPI 是一种建立在现有标准 IEEE 488.1 和 IEEE 488.2 基础上，并遵循了 IEEE 754 标准中浮点运算规则、ISO 646 信息交换 7 位编码符号（相当于 ASCII 编程）等多种标准的标准化仪器编程语言。SCPI 命令为树状层次结构，包括多个子系统，每个子系统由一个根关键字和一个或数个层次关键字构成。

命令格式

命令通常以冒号 “:” 开始。关键字之间用冒号 “:” 分隔，关键字后面跟随可选的参数设置。命令行后面添加问号 “?”，表示对查询返回此功能当前参数。命令关键字和第一个参数之间以空格分开。

例如：

```
:SYSTem:PSTatus <type>
:SYSTem:PSTatus?
```

SYSTem 是命令的根关键字，**PSTatus** 是第二级关键字。命令行以冒号 “:” 开始，同时用冒号 “:” 将各级关键字分开，<type> 表示可设置的参数。问号 “?” 表示查询。命令关键字：**SYSTem:PSTatus** 和参数 <type> 之间用空格分开。

在一些带参数的命令中，通常用逗号 “,” 分隔多个参数，例如：

```
:SYSTem:DATE <year>,<month>,<day>
```

符号说明

以下符号不随命令发送。

1. 大括号 {}

在命令的定义中，大括号内包含一个或多个参数，这些参数可以省略或多次引用。在命令参数变量的取值范围说明中，参数变量的取值之间通常用竖线 “|” 分隔，代表必须选择其中一个取值。

2. 竖线 |

竖线用于分隔多个参数选项，使用命令时必须选择其中一个参数。

3. 方括号 []

方括号中的内容是可省略的。

4. 三角括号 <>

三角括号中的参数必须用一个有效值来替换。

参数类型

1. 布尔型 (Bool)

参数取值为 ON、OFF、1 或 0。例如：

```
:SYSTem:BEEPer:STATe <bool>
```

```
:SYSTem:BEEPer:STATe?
```

其中：<bool>可设置为：{{1|ON}}{0|OFF}}。查询返回 1 或 0。

2. 离散型 (Discrete)

参数取值为所列举的选项。例如：

```
:SYSTem:PSTatus <sat>
```

```
:SYSTem:PSTatus?
```

其中：

- <sat>可设置为：DEFault|OPEN。
- 查询返回缩写形式：DEF 或 OPEN。

3. 整型 (Integer)

除非另有说明，参数在有效值范围内可以是任意整数（NR1 格式）。



注意

此时请不要设置参数为小数格式，否则将出现异常。

例如：

```
[ :SOURce[<n>]]:SWEep:STEP {<step>|<lim>}
```

其中：<step>可设置为：2 至 1024 之间的整数。查询返回 2 至 1024 之间的整数。

4. 实型 (Real)

参数在有效值范围内可以是任意实数，该命令接受小数（NR2 格式）和科学计数（NR3 格式）格式的输入。例如：

```
[ :SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FREQuency {<frequency>|<lim_set>}
```

```
[ :SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FREQuency? [<lim_query>]
```

其中：<frequency>可设置为：2E-3（即 2 mHz）至 1E+6（即 1 MHz）之间的实数。查询以科学计数格式返回一个实数。

5. ASCII 字符串 (ASCII String)

参数取值为 ASCII 字符的组合。例如：

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway <string>
```

其中：<string>可设置为：192.168.1.1

使用 MINimum、MAXimum 和 DEFault 参数

对于一些命令，可以用“MINimum”或“MAXimum”代替参数。在某些情况下，也可以使用“DEFault”替换。例如：

```
[ :SOURce[<n>]] :FREQuency :STARt {<frequency>|<lim_set>}
```

其中：<lim_set>可设置为：MINimum|MAXimum|DEFault。

如果不为<frequency>参数选择特定的值，可以使用 MINimum 将开始频率设置为最小值，使用 MAXimum 将开始频率设置为最大值。也可以使用 DEFault 将开始频率设置为默认值。

命令缩写

所有命令的关键字对大小写不敏感，您可以全部采用大写或小写。但是如果缩写，必须输入命令格式中的所有大写字母。例如：

```
:SYSTem:LANGuage?
```

可缩写成：

```
:SYST:LANG?
```

2.2 远程控制

本仪器支持通过 USB 接口和 LAN 接口与计算机通信，从而实现使用 SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) 命令集对仪器进行远程控制。

通过 PC 软件发送 SCPI 命令

通常用户需要使用 PC 端软件向仪器发送 SCPI 命令，推荐 RIGOL 提供的 PC 软件 Ultra Sigma，在通过 USB 接口或 LAN 接口连接仪器的情况下，PC 软件支持对仪器资源的查找和命令行交互。

您可以从 RIGOL 官网的“支持中心” (<https://supportcn.rigol.com/Cn/Index/listView/catid/28/tp/5/p/2.html>) 获取 Ultra Sigma 软件安装包和帮助文档。

通过 Web Control 发送 SCPI 命令

在通过 LAN 接口连接设备的情况下，也可以通过 Web Control 控制界面，实现从 PC 端向设备发送 SCPI 命令行。操作步骤如下：

1. 获取仪器的 IP 地址，通过浏览器访问仪器的 Web Control 控制界面。
2. 登录 Web Control 控制界面后，点击左侧的 SCPI Panel Control 功能栏，进入 SCPI Command 界面。
3. 在对话框中输入 SCPI 命令行，点击 **Send&Read** 按钮可执行命令，操作过程和仪器的返回结果会显示在当前界面中。

2.2.1 通过 USB 控制

1. 连接设备

使用 USB 数据线将仪器后面板的 USB DEVICE 接口与计算机的 USB HOST 接口相连。

2. 搜索设备资源

打开 Ultra Sigma，软件将自动搜索当前通过 USB 接口连接至 PC 的仪器资源，您也可以点击 **USB-TMC** 进行搜索。

3. 查看设备资源

搜索到的资源将出现在“RIGOL Online Resource”目录下，并且显示仪器的型号和 USB 接口信息。

4. 进行远程控制

右击资源名，选择“SCPI Panel Control”，打开远程命令控制面板，即可通过该面板发送命令和读取数据。有关 SCPI 命令的详细说明请参考本产品系列编程手册。

2.2.2 通过 LAN 控制

1. 连接设备


使用网线将仪器连接到您的局域网中。

2. 配置网络参数

在仪器的 **辅助** > **接口设置** 菜单中配置仪器的网络参数。

3. 搜索设备资源

打开 Ultra Sigma，点击 **LAN**，Ultra Sigma 会弹出窗口，点开 **Search**，将搜索连接到局域网上的仪器资源，搜索到的仪器资源名会显示在右边的窗口中，如下图所示，点击 **OK** 完成添加。



另外，您也可以在“Manual Input LAN Instrument IP”下方的文本框中手动输入仪器的 IP 地址，点击 **TEST**，若测试通过，点击 **ADD** 即可将该仪器添加到右侧 LAN 仪器资源列表中；若测试失败，请确认输入的 IP 地址是否准确，或使用自动搜索方式添加仪器资源。

4. 查看设备资源

已搜索到的资源将显示在“RIGOL Online Resource”目录下。

5. 进行远程控制

右击资源名，选择“SCPI Panel Control”，打开远程命令控制面板，即可通过该面板发送命令和读取数据。

6. 加载 LXI 网页

本仪器符合 LXI CORE 2011 DEVICE 类仪器标准，通过 Ultra Sigma 可以加载 LXI 网页（右击仪器资源名，选择“LXI-Web”）。网页上显示仪器的各种重要信息，包括仪器型号、制造商、序列号、说明、MAC 地址和 IP 地址等。此外，您也可以通过在计算机浏览器的地址栏输入仪器的 IP 地址加载 LXI 网页。

3

命令系统

本章将逐条介绍 DG5000 Pro 系列函数/任意波形发生器命令集中各命令的格式、功能、参数以及使用说明等。

对于频率、幅度、偏移、高电平、低电平、时间设置命令可以识别单位，缺省时以默认单位设置该参数。有关各参数的默认单位，请见下表。

表 3.1 单位说明

参数	支持单位	默认单位
频率	MHZ (兆赫兹)、KHZ、HZ、UHZ (微赫兹)	HZ
幅度	VPP、MVPP、VRMS、MVRMS、DBM	VPP、VRMS 或 DBM (与设置的当前幅度单位有关)
偏移、高电平、低电平	V、MV (毫伏)	V
时间	KS、S、MS (毫秒)、US (微秒)、NS	S



说明

由于 SCPI 解析器不区分大小写，因此字母“M”（或“m”）有一些混淆。为了方便起见，仪器将“mV”（或“MV”）解释为毫伏，将“ms”（或“Ms”）解释成毫秒。但是将“MHZ”（或“mhz”）解释为兆赫兹。

3.1

:ABORt

命令格式

:ABORt

功能描述

强制停止任何已触发的操作。

参数

无。

说明

无。

返回格式

无。

举例

```
:ABORT /*停止任何已触发的操作*/
```

3.2 :DISPlay 命令子系统

:DISPlay 命令用于设置或查询当前通道和显示屏状态，选择设置电压范围、扫频范围、脉冲持续时间的方法等。

3.2.1 :DISPlay:BRIGhtness

命令格式

```
:DISPlay:BRIGhtness {<brightness>|<lim>}
```

```
:DISPlay:BRIGhtness? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询屏幕亮度。

参数

名称	类型	范围	默认值
<brightness>	整型	1%至 100%	50%
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

无。

返回格式

查询返回整数，如 80，表示屏幕亮度为 80%。

举例

```
:DISPlay:BRIGhtness 80 /*设置屏幕亮度为 80%*/
:DISPlay:BRIGhtness? /*查询屏幕亮度，返回 80*/
```

3.2.2 :DISPlay:FOCus

命令格式

```
:DISPlay:FOCus <chan>
```

```
:DISPlay:FOCus?
```

功能描述

设置或查询当前通道。

参数

名称	类型	范围	默认值
<chan>	离散型	{CH1 CH2}	CH1

说明

无。

返回格式

查询返回 CH1 或 CH2

举例

```
:DISPlay:FOCus CH1 /*设置当前通道为 CH1*/  
:DISPlay:FOCus? /*查询当前通道, 返回 CH1*/
```

3.2.3 :DISPlay[:STATe]

命令格式

```
:DISPlay[:STATe] <bool>  
:DISPlay[:STATe]?
```

功能描述

启用或禁用前面板显示屏。查询前面板显示屏当前状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	1 ON

说明

- 禁用时, 前面板显示屏变为黑色, 但是并不会关闭 UI 进程。
- 按下前面板按键  返回到本地操作时, 会自动启用显示屏。

返回格式

查询返回 1 或 0。

举例

```
:DISPlay:STATe OFF /*禁用前面板显示屏*/  
:DISPlay:STATe? /*查询前面板显示屏启用/禁用状态, 返回 0*/
```

3.2.4 :DISPlay:TEXT

命令格式

:DISPlay:TEXT <string>

:DISPlay:TEXT?

功能描述

设置或查询在前面板显示的文本消息。

参数

名称	类型	范围	默认值
<string>	ASCII 字符串	最多 40 个标准键盘字符的带双引号的字符串	-

说明

当设置前面板显示文本消息时，仪器会进入通知器模式，仅在按下前面板按键  返回到本地操作，或清除文本消息（**:DISPlay:TEXT:CLEAr**）时恢复正常显示。

返回格式

查询返回字符串，如 Test in progress。

举例

```
:DISPlay:TEXT "Test in progress" /*设置前面板显示的文本消息为"Test in progress"*/
:DISPlay:TEXT? /*查询前面板显示的文本消息，返回 Test in progress*/
```

3.2.5 :DISPlay:TEXT:CLEAr

命令格式

:DISPlay:TEXT:CLEAr

功能描述

清除前面板显示的文本消息。

参数

无。

说明

无。

返回格式

无。

举例

```
:DISPlay:TEXT:CLear /*清除前面板显示的文本消息*/
```

3.2.6 :DISPlay:UNIT:PULSe

命令格式

```
:DISPlay:UNIT:PULSe <type>
```

```
:DISPlay:UNIT:PULSe?
```

功能描述

设置或查询指定脉冲宽度的方法。

参数

名称	类型	范围	默认值
<type>	离散型	{WIDTh DUTY}	WIDTh

说明

- **WIDTh**: 脉宽, 以单位秒 (s) 指定脉冲宽度。
- **DUTY**: 占空比, 以百分比 (%) 指定脉冲宽度。

返回格式

查询返回 WIDTh 或 DUTY

举例

```
:DISPlay:UNIT:PULSe DUTY /*设置指定脉冲宽度的方法为占空比*/
:DISPlay:UNIT:PULSe? /*查询指定脉冲宽度的方法, 返回 DUTY*/
```

3.2.7 :DISPlay:UNIT:RATE

命令格式

```
:DISPlay:UNIT:RATE <unit>
```

```
:DISPlay:UNIT:RATE?
```

功能描述

设置或查询正弦波、方波、锯齿波、脉冲、任意波和谐波的速率单位。

参数

名称	类型	范围	默认值
<unit>	离散型	{FREQuency PERiod}	FREQuency

说明

- **FREQuency**: 频率, 单位为赫兹 (Hz) 。
- **PERiod**: 周期, 单位为秒 (s) 。

返回格式

查询返回 **FREQ** 或 **PER**。

举例

```
:DISPlay:UNIT:RATE PERiod /*设置正弦波、方波、锯齿波、谐波、脉冲和任意波的速率单位为 s*/
:DISPlay:UNIT:RATE? /*查询正弦波、方波、锯齿波、谐波、脉冲和任意波的速率单位, 返回 PER*/
```

3.2.8 :DISPlay:UNIT:SWEep

命令格式

```
:DISPlay:UNIT:SWEep <type>
```

```
:DISPlay:UNIT:SWEep?
```

功能描述

设置或查询指定频率扫描范围的方法。

参数

名称	类型	范围	默认值
<type>	离散型	{STARTstop CENTerspan}	STARTstop

说明

- **STARTstop**: 用开始值 (*[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STARt*) 和结束值 (*[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP*) 指定扫频范围。
- **CENTerspan**: 用中间值 (*[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:CENTer*) 和跨度 (*[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:SPAN*) 指定扫频范围。

返回格式

查询返回 **STAR** 或 **CENT**。

举例

```
:DISPlay:UNIT:SWEep CENTerspan /*使用中间值和跨度指定扫频范围*/
:DISPlay:UNIT:SWEep? /*查询指定扫频范围的方法, 返回 CENT*/
```

3.2.9 :DISPlay:UNIT:VOLTage

命令格式

```
:DISPlay:UNIT:VOLTage <type>
:DISPlay:UNIT:VOLTage?
```

功能描述

设置或查询指定电压范围的方法。

参数

名称	类型	范围	默认值
<type>	离散型	{AMPLitudeoff HIGHlow}	AMPLitudeoff

说明

- **AMPLitudeoff**: 使用幅值 (`[[:SOURce[<n>]]:VOLTage`) 和偏移 (`[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:OFFSet`) 指定电压范围。
- **HIGHlow**: 使用高电平 (`[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:HIGH`) 和低电平 (`[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:LOW`) 指定电压范围。

返回格式

查询返回 AMPL 或 HIGH。

举例

```
:DISPlay:UNIT:VOLTage HIGHlow /*选择使用高低电平指定电压范围*/
:DISPlay:UNIT:VOLTage? /*查询指定电压范围的方法，返回 HIGH*/
```

3.3 :HCOPy 命令子系统

:HCOPy 命令用于设置或查询图像格式、获取屏幕截图。

3.3.1 :HCOPy:SDUMp:DATA?

命令格式

```
:HCOPy:SDUMp:DATA?
```

功能描述

获取当前屏幕截图。

参数

无。

说明

请使用 `:HCOPY:SDUMp:DATA:FORMat` 命令设置和查询返回的图像格式（BMP/PNG）。

返回格式

查询返回屏幕截图的数据流。

举例

无。

3.3.2 :HCOPY:SDUMp:DATA:FORMat

命令格式

`:HCOPY:SDUMp:DATA:FORMat <type>`

`:HCOPY:SDUMp:DATA:FORMat?`

功能描述

设置或查询截图返回图像的格式。

参数

名称	类型	范围	默认值
<type>	离散型	{BMP PNG}	-

说明

无。

返回格式

查询返回 BMP 或 PNG。

举例

```
:HCOPY:SDUMp:DATA:FORMat PNG /*设置截图返回图像的格式为 PNG*/
:HCOPY:SDUMp:DATA:FORMat? /*查询截图返回图像的格式，返回 PNG*/
```

3.4 IEEE488.2 通用命令

IEEE488.2 通用命令用于查询仪器基本信息或执行常用基本操作。这些命令通常以 “*” 开头，命令关键字的长度为 3 个字符，并与状态寄存器相关。

标准事件状态寄存器(ESR)和状态字节寄存器(SBR)记录了在仪器使用过程中可能发生的某类型的事件，IEEE488.2 定义了状态寄存器中的每个位记录一种特定类型的事件。

表 3.11 标准事件状态寄存器位定义表

位编号	位名称	十进制值	定义
0	操作完成	1	之前的所有命令都已经执行
1	未使用	2	-
2	查询错误	4	仪器试图读取输出缓冲区，但它是空的；或在读取上一次查询之前接收到一个新的命令行；或输入和输出缓冲区都已满
3	特定于设备的错误	8	特定于设备的错误，包括自检错误、校准错误或发生的其他特定于设备的错误
4	执行错误	16	发生执行错误
5	命令	32	发生命令语法错误
6	未使用	64	-
7	通电	128	自上次读取或清除事件寄存器后，已关闭再打开电源

表 3.12 状态字节寄存器位定义表

位编号	位名称	十进制值	定义
0	未使用	1	-
1	未使用	2	-
2	错误队列	4	错误队列中的一个或多个错误
3	可疑数据摘要	8	在可疑数据寄存器中设置一个或多个位（必须启用位）
4	消息可用	16	仪器输出缓冲区中的可用数据
5	标准事件摘要	32	在标准事件寄存器中设置一个或多个位（必须启用位）
6	主累加	64	在状态字节寄存器中设置一个或多个位，并且可以生成服务请求（必须启用位）
7	操作寄存器	128	在操作状态寄存器中设置一个或多个位（必须启用位）

3.4.1 *CLS

命令格式

*CLS

功能描述

将所有事件寄存器的值清零，同时清除错误队列。

参数

无。

说明

无。

返回格式

无。

举例

无。

3.4.2 *ESE

命令格式

*ESE <maskargument>

*ESE?

功能描述

设置或查询标准事件状态寄存器组的使能寄存器位。

参数

名称	类型	范围	默认值
<maskargument>	整型	0 至 255	0

说明

标准事件状态寄存器位定义表见 [表 3.11: 标准事件状态寄存器位定义表](#)，参数 <maskargument> 为启用标准事件状态寄存器位的十进制值的总和。例如，要启用寄存器的位 2（值为 4）、位 3（值为 8）和位 7（值为 128），<maskargument> 将设置为 140（4+8+128）。

返回格式

查询返回一个整数，该数等于该状态寄存器中所有已设置位的十进制值之和。

举例

```
*ESE 16      /*将标准事件状态寄存器的位 4（十进制为 16）使能*/  
*ESE?       /*查询返回标准事件状态寄存器的使能值 16*/
```

3.4.3 *ESR?

命令格式

***ESR?**

功能描述

查询并清除标准事件状态寄存器组的事件寄存器值。

参数

无。

说明

标准事件状态寄存器（位定义表见 [表 3.11: 标准事件状态寄存器位定义表](#)）的位 1 和位 6 未使用，始终视为 0，因此返回值的取值范围为二进制数 X0XXXX0X（X 为 1 或 0）对应的十进制数。

返回格式

查询返回一个整数，该数等于该寄存器中所有位的权值之和。

举例

无。

3.4.4 *IDN?

命令格式

***IDN?**

功能描述

查询仪器的 ID 字符串。

参数

无。

说明

无。

返回格式

查询返回 RIGOL TECHNOLOGIES,<model>,<serial number>,<software version>。

- **<model>**: 仪器型号。

- **<serial number>**: 仪器序列号。
- **<software version>**: 仪器软件版本。

举例

无。

3.4.5 *OPC

命令格式

***OPC**

***OPC?**

功能描述

执行完之前已发送的所有的命令之后，将标准事件寄存器中的 OPC（0 位，“操作完成”）位置 1。

查询之前已发送的所有的命令是否均已被执行，执行完之后，返回 1 到输出缓冲区。

参数

无。

说明

- 操作完成是指之前已发送的所有命令，包括*OPC 命令，都被执行。
- 编程配置仪器（通过执行命令串）时，将该命令作为最后一条命令可以确定何时命令队列已全部被执行（命令队列全部被执行后，标准事件寄存器的事件寄存器的 bit0（OPC，“完成操作”位）被置位）。
- 发送查询命令*OPC?并读取结果可以确保同步。

返回格式

若之前的所有命令已被执行，返回 1。

举例

无。

3.4.6 *OPT?

命令格式

***OPT?**

功能描述

查询所安装选件的信息。

参数

无。

说明

无。

返回格式

返回安装选件的信息，不同选件之间用逗号 “,” 隔开。若选件已安装，则返回选件名称；若未安装，则返回 NONE。

举例

```
*OPT? /* 查询选件的安装状态，返回 NONE */
```

3.4.7 *PSC

命令格式

```
*PSC <bool>
```

```
*PSC?
```

功能描述

启用或禁用上电时清除状态字节和标准事件寄存器的使能寄存器。

查询上电时是否清除状态字节和标准事件寄存器的使能寄存器。

参数

名称	类型	范围	默认值
<bool>	布尔型	{0 1}	0

说明

- *PSC 1 命令表示上电时清除状态字节和标准事件寄存器的使能寄存器；*PSC 0 命令表示上电时状态字节和标准事件寄存器的使能寄存器不受影响。
- 您也可以分别发送 *SRE 命令 (*SRE 0) 或 *ESE 命令 (*ESE 0) 清除状态字节和标准事件寄存器的使能寄存器。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
*PSC 1 /* 启用通电时清除状态字节和标准事件寄存器的使能寄存器 */
*PSC? /* 查询通电时状态清除设置，返回 1 */
```

3.4.8 *RCL

命令格式

***RCL** <value>

功能描述

调用存储在指定的非易失性存储器位置的仪器状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<value>	离散型	{0 1 2 3 4 5}	0

说明

无。

返回格式

无。

举例

```
*RCL 1 /*调用存储在寄存器 1 中的仪器状态*/
```

3.4.9 *RST

命令格式

***RST**

功能描述

将仪器恢复至出厂默认状态。

参数

无。

说明

无。

返回格式

无。

举例

无。

3.4.10 *SAV

命令格式

***SAV** <value>

功能描述

保存当前仪器状态到非易失性存储器的指定位置。

参数

名称	类型	范围	默认值
<value>	离散型	{0 1 2 3 4 5}	0

说明

如果指定位置存储有数据，执行此命令会不提示直接覆盖。

返回格式

无。

举例

```
*SAV 1 /*保存当前仪器状态到位置 1*/
```

3.4.11 *SRE

命令格式

***SRE** <maskargument>

***SRE?**

功能描述

设置或查询状态字节寄存器组的使能寄存器值。

参数

名称	类型	范围	默认值
<maskargument>	整型	0 至 255	0

说明

状态字节寄存器位定义表见 [表 3.12: 状态字节寄存器位定义表](#)，参数<maskargument>为启用状态字节寄存器位的十进制值的总和。例如，要启用寄存器的位 2（值为 4）、位 3（值为 8）和位 7（值为 128），<maskargument>将设置为 140（4+8+128）。

返回格式

查询返回一个整数，该数等于该寄存器中所有已设置位的十进制值之和。

举例

```
*SRE 16      /*将状态字节寄存器的位 4（十进制为 16）使能*/
*SRE?        /*查询返回状态字节寄存器的使能值 16*/
```

3.4.12 *STB?**命令格式**

***STB?**

功能描述

查询状态字节寄存器的事件寄存器值。在该命令被执行完后，状态字节寄存器的值清零。

参数

无。

说明

状态字节寄存器（位定义表见 [表 3.12: 状态字节寄存器位定义表](#)）的位 0 和位 1 未使用，始终视为 0，因此返回值的取值范围为二进制数 XXXXXX00（X 为 1 或 0）对应的十进制数。

返回格式

查询返回一个整数，该数等于该寄存器中所有位的十进制值之和。

举例

无。

3.4.13 *TRG**命令格式**

***TRG**

功能描述

产生一次触发动作。

参数

无。

说明

- 只有当前扫描或猝发功能已打开并且触发源设为手动时有效。
- 当前扫描或猝发功能已打开并且触发源设为手动时，您也可以发送 *:TRIGger<n>[:IMMediate]* 触发一次扫描或猝发。

返回格式

无。

举例

```
*TRG /*产生一次触发动作*/
```

3.4.14 *WAI**命令格式**

```
*WAI
```

功能描述

等待操作完成。该命令用于保证下一条命令下发之前，前一条命令已经完成。

参数

无。

说明

假设您想要使用:SOURce1:SWEep:SPACing LINear 命令，然后使用:TRIGger1:IMMediate 命令。为了确保:SOURce1:SWEep:SPACing LINear 命令在启动下一个命令之前完成，可以在两个命令之间插入*WAI 命令。

返回格式

无。

举例

无。

3.5 :INITiate 命令子系统

:INITiate 命令用于设置或查询仪器的“等待触发”状态。

说明

本仪器的触发系统状态主要包括“等待触发”状态、“正在操作”状态、“空闲”状态。

- 等待触发：触发系统处于“等待触发”状态时会检测触发事件，当检测到触发事件发生后，进入“正在操作”状态。
- 正在操作：通道触发后，它将离开“等待触发”状态，并进入“正在操作”状态（例如，正在进行猝发或正在进行扫描输出）。输出结束后，触发系统将返回到“空闲”状态或“等待触发”状态（由:INITiate[<n>]:CONTinuous 或:INITiate[<n>]:CONTinuous:ALL 设置）。
- 空闲：“空闲”状态下将忽略触发信号。发送:INITiate[<n>]:IMMediate 或:INITiate[<n>]:IMMediate:ALL 命令可将指定通道或全部通道的触发状态由“空闲”转为“等待触发”。

3.5.1 :INITiate[<n>]:CONTinuous**命令格式**

```
:INITiate[<n>]:CONTinuous <bool>
```

:INITiate[<n>]:CONTinuous?

功能描述

设置或查询指定通道是否自动转入“等待触发”状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	-
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 1|ON: 返回“等待触发”状态; 0|OFF: 返回“空闲”状态并忽略触发, 直到发送:*:INITiate[<n>][:IMMediate]* 或 *:INITiate[<n>][:IMMediate]:ALL*。
- 如果设置为 1|ON, 触发计数 (*:TRIGger<n>:COUNT*) 的设置将失效。如果您需要计算触发数, 则必须设置为 0|OFF。
- 省略参数[<n>]时, 默认设置和查询 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:INITiate1:CONTinuous ON /*设置 CH1 自动转入“等待触发”*/
:INITiate1:CONTinuous? /*查询 CH1 是否自动转入“等待触发”, 返回 1*/
```

3.5.2 :INITiate[<n>]:CONTinuous:ALL

命令格式

:INITiate[<n>]:CONTinuous:ALL <bool>

功能描述

设置或查询两个通道是否自动转入“等待触发”状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 1|ON: 返回“等待触发”状态; 0|OFF: 返回“空闲”状态并忽略触发, 直到发送:*:INITiate[<n>][:IMMediate]* 或 *:INITiate[<n>][:IMMediate]:ALL*。

- 如果设置为 1|ON，触发计数 (*:TRIGger<n>:COUNT*) 的设置将失效。如果您需要计算触发数，则必须设置为 0|OFF。

返回格式

无。

举例

无

3.5.3 :INITiate[<n>][:IMMediate]

命令格式

```
:INITiate[<n>][:IMMediate]
```

功能描述

将指定通道的触发系统状态由“空闲”更改为“等待触发”状态。

参数

参数	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

- 使用 *:ABORt* 可使仪器返回到空闲状态。
- 如果指定通道的 *:INITiate<n>:CONTinuous* 已设置为 ON，则 *:INITiate<n>[:IMMediate]* 和 *:INITiate<n>[:IMMediate]:ALL* 对触发系统不起作用。
- 省略参数[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

无

3.5.4 :INITiate[<n>][:IMMediate]:ALL

命令格式

```
:INITiate[<n>][:IMMediate]:ALL
```

功能描述

将两个通道的触发系统状态由“空闲”更改为“等待触发”。

参数

参数	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

- 使用 **:ABORT** 使仪器返回到空闲状态。
- 如果指定通道的 **:INITiate[<n>]:CONTinuous** 已设置为 ON，则 **:INITiate[<n>][:IMMediate]** 和 **:INITiate[<n>][:IMMediate]:ALL** 对触发系统不起作用。

返回格式

无。

举例

无

3.6 :LXI 命令子系统

:LXI 命令用于设置多播域名系统的开关状态、重启 LAN、将网络状态恢复为默认值。

3.6.1 :LXI:MDNS:STATe

命令格式

```
:LXI:MDNS:STATe <bool>
```

```
:LXI:MDNS:STATe?
```

功能描述

设置或查询多播域名系统（mDNS）的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

开启多播域名系统可以在没有 DNS 服务器的小型网络中为仪器提供 DNS 服务器的功能。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:LXI:MDNS:STATe ON /*打开多播域名系统*/
:LXI:MDNS:STATe? /*查询多播域名系统是否开启，返回 1*/
```

3.6.2 :LXI:MDNS:SNAME:DESired

命令格式

```
:LXI:MDNS:SNAME:DESired <name>
```

```
:LXI:MDNS:SNAME:DESired?
```

功能描述

设置或查询 mDNS 服务名。

参数

名称	类型	范围	默认值
<name>	ASCII 字符串	见下文 说明	-

说明

参数<name>为指定的 mDNS 服务名，长度不超过 28 个字符，可以为英文字符、数字和中划线。

返回格式

查询返回 ASCII 字符串。

举例

```
:LXI:MDNS:SNAME:DESired RIGOL /*设置 mDNS 服务名为 RIGOL*/  
:LXI:MDNS:SNAME:DESired? /*查询 mDNS 服务名，返回 RIGOL*/
```

3.6.3 :LXI:RESet

命令格式

```
:LXI:RESet
```

功能描述

将网络恢复为默认设置。

参数

无。

说明

发送该命令后，可能需要几秒钟才能重新启动 LAN 接口。

返回格式

无。

举例

```
:LXI:RESet /*将网络恢复为默认值。*/
```

3.6.4 :LXI:REStart

命令格式

:LXI:REStart

功能描述

重新启动 LAN。

参数

无。

说明

发送该命令后，可能需要几秒钟才能重新启动 LAN 接口。

返回格式

无。

举例

```
:LXI:REStart /*重新启动 LAN*/
```

3.7 :MEMory 命令子系统

:MEMory 命令用于设置和查询存储在仪器内部非易失性存储器中的状态文件。

3.7.1 :MEMory:NSTates?

命令格式

:MEMory:NSTates?

功能描述

查询可用于状态存储的存储器位置总数。

参数

无。

说明

无。

返回格式

查询返回 6。

举例

```
:MEMory:NSTates? /*查询仪器内部非易失性存储器提供的状态文件存储位置的个数，返回 6*/
```

3.7.2 :MEMory:STAtE:CATalog?

命令格式

:MEMory:STAtE:CATalog?

功能描述

查询仪器内部非易失性存储器中的状态文件名称。

参数

无。

说明

仪器内部非易失性存储器提供 6 个状态文件存储位置。

返回格式

查询返回一个字符串，由六部分组成，各部分之间以逗号隔开，顺序表示位置 0 至位置 5 名称，如"AUTO_RECALL","STATE_1","STATE_2","STATE_3","STATE_4","STATE_5"。

举例

```
:MEMory:STAtE:CATalog? /*查询位置 0 到位置 5 的名称，返回  
"AUTO_RECALL","STATE_1","STATE_2","STATE_3","STATE_4","STATE_5"*/
```

3.7.3 :MEMory:STAtE:DELeTe

命令格式

:MEMory:STAtE:DELeTe <n>

功能描述

删除指定存储位置的已存状态文件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{0 1 2 3 4 5}	-

说明

- 仪器内部非易失性存储器提供 6 个状态文件存储位置，0 至 5 依次代表指定位置的已存状态文件。
- 仅当指定的存储位置已存有状态文件时，该命令有效。

返回格式

无。

举例

```
:MEMory:STATe:DELeTe 1 /*删除位置 1 的已存状态文件*/
```

3.7.4 :MEMory:STATe:NAME**命令格式**

```
:MEMory:STATe:NAME <n>[,<name>]
```

```
:MEMory:STATe:NAME? <n>
```

功能描述

设置或查询仪器内部非易失性存储器中指定存储位置的状态文件名。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{0 1 2 3 4 5}	-
<name>	ASCII 字符串	见下文 说明	-

说明

- 参数<name>是一个最长可达 12 个字符的未加引号的字符串。<name>第一个字符必须是字母 (a~z、A~Z)。其他字符可以是字母、数字 (0~9) 或下划线 ()。如果省略名称，将使用出厂默认名称。
- 仪器内部非易失性存储器提供 6 个状态文件存储位置，0 至 5 顺序代表指定位置的已存状态文件。

返回格式

查询返回一个带双引号的字符串，如"state"。

举例

```
:MEMory:STATe:NAME 2,state /*更改仪器内部非易失性存储器中存储位置 2 已存状态文件的文件名为 state*/
:MEMory:STATe:NAME? 2 /*查询仪器内部非易失性存储器中存储位置 2 已存状态文件的文件名，返回"state"*/
```

3.7.5 :MEMory:STATe:RECall:AUTO**命令格式**

```
:MEMory:STATe:RECall:AUTO <bool>
```

```
:MEMory:STATe:RECall:AUTO?
```

功能描述

设置或查询开机时是否自动加载上次值。

参数

名称	类型	范围	默认值
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	-

说明

- **ON 或 1**: 仪器上电时自动调用存储位置 0 中的仪器状态（上次值）。
- **OFF 或 0**: 仪器上电时使用出厂默认值，某些不受恢复出厂值影响的参数除外。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:MEMory:STATe:RECall:AUTO ON /*设置下次通电开机时自动调用存储在位置 0 中的仪器状态*/
:MEMory:STATe:RECall:AUTO? /*查询下次通电开机是否自动调用位置 0 的仪器状态，返回 1*/
```

3.7.6 :MEMory:STATe:VALid?

命令格式

```
:MEMory:STATe:VALid? <state>
```

功能描述

查询仪器内部非易失性存储器中指定存储位置是否已存有状态文件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<state>	离散型	{0 1 2 3 4 5}	-

说明

在使用 ***SAV** 命令前，使用此命令查询以避免意外覆盖文件。

返回格式

查询返回 1 或 0，1 表示指定存储位置已存有状态文件，0 表示指定位置没有存储状态文件。

举例

```
:MEMory:STATe:VALid? 2 /*查询仪器内部非易失性存储器中的位置 2 是否已存有状态文件，可能返回 1*/
```

3.8 :MMEMory 命令子系统

:MMEMory 命令用来查询和设置与仪器内部和外部存储器相关的信息。仪器内部文件系统 ("INT:\") 一直存在, 而外部存储器 ("USB:\") 仅当 USB HOST 接口检测到 U 盘时可用。

:MMEMory 命令子系统中, 许多命令都指向文件夹和文件。这些文件夹和文件具有特定的结构:

- 绝对路径以 "/" 或 "\" 开头, 并从驱动器标识符 (INT 或 USB) 开始。
- 文件夹和文件名不能包含 "\"、"/"、":"、"*"、"?"、"\"、"<"、">"、"|" 字符, 且不能以 "." 开始。
- 文件夹和文件名的组合不能超过 200 个字符。

3.8.1 :MMEMory:CATalog[:ALL]?

命令格式

```
:MMEMory:CATalog[:ALL]? [<folder>]
```

功能描述

查询指定路径下的所有文件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<folder>	ASCII 字符串	有效路径	-

说明

参数 <folder> 为内部或外部存储器中的有效路径, 如 INT:\folder、USB:\Rigol。若省略此参数, 则查询由 *:MMEMory:CDIRectory* 选定的路径。

返回格式

查询返回一个字符串, 格式为: 已用空间, 剩余空间, "文件名称, 文件属性, 文件大小",, 其中, 已用空间和可用空间的单位为字节; 文件名称包括文件扩展名 (如有); 文件属性为 STAT (对于 STATE 文件 (*.sta))、ASC (对于浮点数据的 ASCII 码存储的任意波文件 (*.csv))、FOLD (对于文件夹)、SEQ (对于 .seq 文件)、ARB (对于以浮点数据 (-1.0~1.0) 存储的任意波 (*.arb))、BARB (对于以 DAC 码值存储的任意波 (*.barb))、GEL (对于升级文件 (*.GEL、*.gel)) 或空字符 (对于所有其他文件扩展名); 文件大小以字节表示。例如, 96256, 1019770880, "command.exe,, 375808", "MySetup.sta, STAT, 8192", "MyWave.csv, ASC, 11265", 表示当前路径的已用空间为 96256 字节, 可用空间为 1019770880 字节; 包含一个可执行文件, 一个状态文件 MySetup.sta 和一个任意波文件 MyWave.csv。

如果目标路径中没有文件, 则只返回已用空间和剩余空间。

举例

```
:MMEMory:CATalog:ALL? USB:\Mydata /*查询 U 盘 Mydata 文件夹中的所有文件, 返回
96256,1019770880,"command.exe,,375808", "MySetup.sta,STAT,8192",
"MyWave.csv,ASC,11265"*/
```

3.8.2 :MMEMory:CATalog:DATA:ARbitrary?

命令格式

```
:MMEMory:CATalog:DATA:ARbitrary? [<folder>]
```

功能描述

查询指定路径下的所有任意波 (*.arb/*.barb) 和序列 (*.seq) 文件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<folder>	ASCII 字符串	有效路径	-

说明

参数 <folder> 为内部或外部存储器中的有效路径, 如 INT:\、USB:\Rigol。若省略此参数, 则查询由 *:MMEMory:CDIRectory* 选定的路径。

返回格式

查询返回一个字符串, 格式: 已用空间, 剩余空间, "文件名称, 文件属性, 文件大小",, 其中, 已用空间和剩余空间的单位为字节; 文件名称包含文件扩展名; 文件属性为 SEQ (对于 *.seq 文件)、ARB (对于以浮点数据 (-1.0~1.0) 存储的任意波 (*.arb))、BARB (对于以 DAC 码值存储的任意波 (*.barb)); 文件大小为其所占空间的大小。例如:

28672,4102361088,"Rigol1.seq,SEQ,1254","test.arb,ARB,587", 表示当前路径的已用空间为 28672 字节, 可用空间为 4102361088 字节; 包含一个序列文件 Rigol1.seq 和一个任意波文件, 其大小分别为 1254 字节和 587 字节。

如果不存在任意波文件和序列文件, 将仅返回已用空间和剩余空间。

举例

```
:MMEMory:CATalog:DATA:ARbitrary? INT:\folder /*查询 C 盘 folder 文件夹下
所有任意波和序列文件, 返回
28672,4102361088,"Rigol1.seq,SEQ,1254","test.arb,ARB,587"*/
```

3.8.3 :MMEMory:CATalog:STATE?

命令格式

```
:MMEMory:CATalog:STATE? [<folder>]
```

功能描述

查询指定路径下的状态文件 (*.sta)。

参数

名称	类型	范围	默认值
<folder>	ASCII 字符串	有效路径	-

说明

参数<folder>为内部或外部存储器中的有效路径，如 INT:\、USB:\Rigol。若省略此参数，则查询当前路径。

返回格式

查询返回一个字符串，格式：已用空间,剩余空间,"文件名称,文件属性,文件大小",.....，其中，已用空间和剩余空间的单位为字节；文件名称包含文件扩展名；文件属性为 STAT；文件大小为其所占空间的大小。例如：28672,4102361088,"MySetup.sta,STAT,8192"，表示当前路径的已用空间为 28672 字节，可用空间为 4102361088 字节；包含一个状态文件 MySetup.sta，其大小为 8192 字节。

如果目标路径不存在状态文件，则仅返回已用空间和剩余空间。

举例

```
:MMEMory:CATalog:STATe? /*查询当前目录下的状态文件，返回
28672,4102361088,"MySetup.sta,STAT,8192"*/
```

3.8.4 :MMEMory:CDIRectory

命令格式

```
:MMEMory:CDIRectory <directory_name>
```

```
:MMEMory:CDIRectory?
```

功能描述

设置或查询用于:MMEMory 命令子系统的默认路径。

参数

名称	类型	范围	默认值
<directory_name>	ASCII 字符串	有效路径	-

说明

参数<directory_name>为内部或外部存储器中的有效路径，如 INT:\folder、USB:\Rigol。

返回格式

查询返回一个字符串，例如 INT:/folder，表示内部存储器 C 盘下的 folder 文件夹。

举例

```
:MMEMory:CDIRectory INT:\folder /*设置默认路径为 INT:\folder（内部存储器
下的 folder 文件夹）*/
:MMEMory:CDIRectory? /*查询默认路径，返回 INT:/folder*/
```

3.8.5 :MMEMory:COPY

命令格式

:MMEMory:COPY <file_name>,<directory_name>

功能描述

将指定文件复制到指定的路径（非当前路径）下。

参数

名称	类型	范围	默认值
<file_name>	ASCII 字符串	有效文件名	-
<directory_name>	ASCII 字符串	有效路径	-

说明

- 参数<file_name>为要复制的文件名，如 INT:\Arb.raf。
- 参数<directory_name>为目的路径，如 INT:\TextFolder。
- 如果目标存在同名文件，会导致复制失败。

返回格式

无。

举例

```
:MMEMory:COPY INT:\Arb.raf,INT:\TextFolder /*将 C 盘路径下的 Arb.raf 文件复制到 C 盘的 TextFolder 目录下*/
```

3.8.6 :MMEMory:COPY:SEQuence

命令格式

:MMEMory:COPY:SEQuence <sequence>,<directoryname>

功能描述

将指定序列文件（.seq）复制到指定路径下。

参数

名称	类型	范围	默认值
<sequence>	ASCII 字符串	有效的序列文件名	-
<directoryname>	ASCII 字符串	有效路径	-

说明

- 参数<sequence>为要复制的序列文件名，文件名必须包含扩展名，如 INT:\SEQ.seq。
- 参数<directoryname>为目的路径，如 INT:\TextFolder。
- 如果目标存在同名文件，会导致复制失败。

返回格式

无。

举例

```
:MMEMory:COpy:SEquence INT:\Rigol\MySequence.seq,USB:\rigol /*将 C 盘
Rigol 文件夹中的序列文件 MySequence.seq 以及该序列文件中的关联文件复制到 U 盘的
rigol 文件夹中*/
```

3.8.7 :MMEMory:DElete

命令格式

```
:MMEMory:DElete <file_name>
```

功能描述

删除指定路径下的文件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<file_name>	ASCII 字符串	有效文件名	-

说明

- 参数<file_name>为内部或外部存储器的有效路径，如 INT:\screenshot.png。
- 要删除文件夹请使用 *:MMEMory:RDIrectory*。

返回格式

无。

举例

```
:MMEMory:DElete INT:\screenshot.png /*删除 C 盘路径下的图片
screenshot.png*/
```

3.8.8 :MMEMory:LOAD:DATA

命令格式

```
:MMEMory:LOAD:DATA <n>,<file_name>
```

功能描述

将内部或外部存储器中的序列文件 (*.seq) 或任意波形文件 (*.arb) 加载到指定通道的易失性存储器中。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<file_name>	ASCII 字符串	有效文件名	-

说明

- 参数 <n> 表示将当前路径下的指定序列或任意波文件加载到 CH1 还是 CH2。
- 参数 <file_name> 为指定路径下的文件名，如 INT:\SEQ.seq。
- 非序列输出模式下也支持加载序列文件，但加载序列文件后并不会改变当前的输出模式。
- 非高级输出模式下仅支持加载长度为 16,384 pts 的任意波，加载成功后对应通道的基础波形将修改为此任意波；高级输出模式下，支持加载长度为 32 pts~64 Mpts（选配 128 Mpts）的任意波，且仅当高级波形类型设置为任意波时，此命令有效。

返回格式

无。

举例

```
:MMEMory:LOAD:DATA 1,INT:\SEQ.seq /*加载 C 盘路径下的序列文件 SEQ.seq 到通道 1*/
```

3.8.9 :MMEMory:LOAD:STATe

命令格式

```
:MMEMory:LOAD:STATe <file_name>
```

功能描述

加载指定的状态文件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<file_name>	ASCII 字符串	有效的状态文件名	-

说明

参数 <file_name> 为指定路径下的状态文件的文件名，如 INT:\Mystate.sta。

返回格式

无。

举例

```
:MMEMory:LOAD:STATE INT:\Mystate.sta /*从内置存储器根目录中加载仪器状态
Mystate.sta */
```

3.8.10 :MMEMory:MDIRectory

命令格式

```
:MMEMory:MDIRectory <dir_name>
```

功能描述

在大容量存储介质中以指定名称创建一个空文件夹。

参数

名称	类型	范围	默认值
<dir_name>	ASCII 字符串	见下文 说明	-

说明

- 参数<dir_name>中的内容为要创建的文件夹的名称。
- 不允许创建同名文件夹。

返回格式

无。

举例

```
:MMEMory:MDIRectory TestFolder /*在内部大容量存储器中创建一个名为
“TestFolder”的文件夹*/
```

3.8.11 :MMEMory:MOVE

命令格式

```
:MMEMory:MOVE <file1>,<file2>
```

功能描述

将当前路径下的文件 1 移动到指定路径，或将文件 1 重命名为文件 2。

参数

名称	类型	范围	默认值
<file1>	ASCII 字符串	有效文件名	-

名称	类型	范围	默认值
<file2>	ASCII 字符串	有效路径或文件名	-

说明

- 参数<file1>为当前路径或指定路径中的文件，如 Rigol.sta。
- 参数<file2>为内部或外部存储器中的有效路径或文件名，如 INT:\、USB:\Rigol\。
- 重命名文件时，<file1>和<file2>需要指定同一个文件夹；移动文件时，只需为<file2>指定其它有效路径，如 USB:\Rigol\。

返回格式

无。

举例

```
:MMEMory:MOVE INT:\Rigol.sta,USB:\Rigol\ /*将内部存储器下的 Rigol.sta 文件移动到 U 盘中的 Rigol 文件夹中*/
:MMEMory:MOVE USB:\Rigol1.sta,USB:\Rigol2.sta /*将 U 盘中的 Rigol1.sta 文件重命名为 Rigol2.sta*/
```

3.8.12 :MMEMory:RDIRECTory

命令格式

```
:MMEMory:RDIRECTory <folder>
```

功能描述

删除大容量存储介质上的指定目录（空文件夹）。

参数

名称	类型	范围	默认值
<folder>	ASCII 字符串	空文件夹的文件夹名	-

说明

您只能删除空文件夹，否则仪器将生成错误提示。

返回格式

无。

举例

```
:MMEMory:RDIRECTory folder /*删除内部大容量存储器中的空文件夹 folder*/
```

3.8.13 :MMEMory:STORe:DATA

命令格式

:MMEMory:STORe:DATA <n>,<file_name>

功能描述

将指定通道的易失性存储器中的序列文件 (*.seq) 存储到指定路径中。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<file_name>	ASCII 字符串	有效路径	-

说明

无。

返回格式

无。

举例

:MMEMory:STORe:DATA 1,INT:\Seq_1.seq /*将通道 1 易失性存储器中的序列文件,保存至内部存储器中并命名为 Seq_1.seq*/

3.8.14 :MMEMory:STORe:STAtE

命令格式

:MMEMory:STORe:STAtE <file_name>

功能描述

以指定名称将当前的仪器状态存储到指定路径中。

参数

名称	类型	范围	默认值
<file_name>	ASCII 字符串	有效路径	-

说明

无。

返回格式

无。

举例

```
:MMEMory:STORe:STATe INT:\state.sta /*将当前仪器状态存储到 C 盘中的
state.sta 文件中*/
```

3.8.15 :MMEMory[:TRACe]:ARB:DATA**命令格式**

```
:MMEMory[:TRACe]:ARB:DATA <arb_name>,<flag>,<data>
```

功能描述

发送-1.0 至 1.0 之间的浮点数据到指定任意波文件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<arb_name>	ASCII 字符串	有效文件名	-
<flag>	离散型	{HEADer CONTinue END}	-
<data>	ASCII 字符串	见下文 说明	-

说明

- 参数<arb_name>为指定路径下的文件名，如 INT:\ARB.arb。如果指定路径中没有同名文件，则以指定的文件名新建一个任意波文件并写入数据；如果已有同名文件，则以新的数据覆盖原有的数据。
- <flag>表示数据传输的状态：
 - HEADer**：开始，丢弃之前的数据，将本段数据作为一段波表数据的开始。
 - CONTinue**：继续，表示本段数据后还有数据。
 - END**：结束，表示本段数据为最后一段数据，数据发送结束。如果用户仅发送一段数据时，必须使用“END”。
- 参数<data>为要发送的数据，数据之间用逗号“,”分隔，
如：-0.001,-0.002,-0.0029,-0.0039,-0.0049,-0.0058,-0.0067,-0.0076,-0.0085,-0.0093,-0.0102,-0.0109,-0.0117,-0.0124,-0.013,-0.0137...。
- 向一个文件发送的数据总长度限制为 32 pts 至 64 Mpts（选配 128 Mpts），发送的数据不满足此范围会导致数据写入失败。建议每次发送 20 kbytes 以内的数据，您可以多次发送数据直到达到最大存储深度。

返回格式

无。

举例

```
:MMEMory:TRACe:ARB:DATA
INT:\ARB.arb,END,-0.001,-0.002,-0.0029,-0.0039,-0.0049,-0.0058,-0.00
67,-0.0076,-0.0085,-0.0093,-0.0102,-0.0109,-0.0117,-0.0124,-0.013,-0
.0137 /*发送浮点数据到 INT:\ARB.arb*/
```

3.8.16 :MMEMory[:TRACe]:ARB:DATA:DAC

命令格式

```
:MMEMory[:TRACe]:ARB:DATA:DAC <arb_name>,<flag>,<data>
```

功能描述

发送-32768 至+32768 之间的整型数据或数据流到指定任意波文件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<arb_name>	ASCII 字符串	有效文件名	-
<flag>	离散型	{HEADer CONTinue END}	-
<data>	ASCII 字符串	见下文 说明	-

说明

- 参数<arb_name>为指定路径下的文件名，如 INT:\ARB.arb。如果指定路径中没有同名文件，则以指定的文件名新建一个任意波文件并写入数据；如果已有同名文件，则以新的数据覆盖原有的数据。
- <flag>表示数据传输的状态：
 - HEADer**：开始，丢弃之前的数据，将本段数据作为一段波表数据的开始。
 - CONTinue**：继续，表示本段数据后还有数据。
 - END**：结束，表示本段数据为最后一段数据，数据发送结束。如果用户仅发送一段数据时，必须使用“END”。
- 参数<data>为要发送的数据。
 - 发送整型数据时数据之间用逗号“,”分隔，如：
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,
1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300...
 - 发送数据流时数据的格式为 TMC 头+二进制波形数据，TMC 头为#NXXXXXXXXX 的形式，#为 TMC 规定的头标志符，N 表示后面含有 N 个字节，以 ASCII 字符的形式描述波形数据点的长度。例如#9000001024 表示 9 个字节描述数据长度，000001024 表示发送的数据长度为 1024 个字节。

- 向一个文件发送的数据总长度限制为 32 pts 至 64 Mpts（选配 128 Mpts），发送的数据不满足此范围会导致数据写入失败。建议每次发送 20 kbytes 以内的数据，您可以多次发送数据直到达到最大存储深度。

返回格式

无。

举例

```
:MMEMory:TRACe:ARB:DATA:DAC
INT:\ARB.arb,END,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200,300,400,500,600,
700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2
100,2200,2300 /*发送浮点数据到 INT:\ARB.arb*/
```

3.9 :OUTPut 命令子系统

:OUTPut 命令用来设置和查询与通道输出相关的信息。

3.9.1 :OUTPut[<n>]:IDLE

命令格式

```
:OUTPut[<n>]:IDLE {<idle>|<position>}
```

```
:OUTPut[<n>]:IDLE?
```

功能描述

设置或查询指定通道猝发模式中空闲电平的位置。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<idle>	整型	0 至 65,535	-
<position>	离散型	{FPT TOP CENTer BOTTom}	FPT

说明

- 参数<idle>用于自定义空闲电平位置；参数<position>可以将空闲电平位置设置为第一个点（FPT）、波形顶部（TOP）、波形中间（CENTer）、波形底部（BOTTom）。
- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 FPT、TOP、CENT、BOTT，或以整数形式返回空闲电平位置。

举例

```
:OUTPut1:IDLE TOP /*设置猝发信号的空闲电平位置为波形顶部*/
:OUTPut1:IDLE? /*查询猝发信号的空闲电平位置，返回 TOP*/
```

3.9.2 :OUTPut[<n>]:LOAD**命令格式**

```
:OUTPut[<n>]:LOAD {<ohms>|<lim_set>}
:OUTPut[<n>]:LOAD? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的输出阻抗。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<ohms>	整型	1 Ω 至 10 k Ω	50 Ω
<lim_set>	离散型	{INFinity MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。
- 参数<ohms>表示设置指定通道输出连接器的输出阻抗值为某一指定值；参数<lim_set>可将阻抗设置为 INFinity（高阻）、MINimum（最小值）、MAXimum（最大值）和 DEFault（默认值）。
- 输出阻抗的设置影响输出振幅和 DC 偏移。如果实际负载与指定的值不同，则显示的电压电平将不匹配被测部件的电压电平。要确保正确的电压电平，必须保证负载阻抗设置与实际负载匹配。

返回格式

以科学计数形式返回输出阻抗，如+1.000000000000000E+02，表示输出阻抗为 100 Ω ；若设置指定通道输出连接器的输出阻抗值为高阻（INFinity），则返回 9.9E+37。

举例

```
:OUTPut1:LOAD INFinity /*设置 CH1 输出连接器的输出阻抗为高阻/
:OUTPut1:LOAD? /*查询 CH1 输出连接器的输出阻抗值，返回 9.9E+37*/
```

3.9.3 :OUTPut[<n>]:POLarity

命令格式

```
:OUTPut[<n>]:POLarity <polarity>
```

```
:OUTPut[<n>]:POLarity?
```

功能描述

设置或查询指定通道的输出极性。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<polarity>	离散型	{NORMal INVerted}	NORMal

说明

- 通道的输出极性是指通道输出连接器上的信号为常规（NORMal）输出或反相（INVerted）输出。常规模式下，输出正常波形；反相模式下，将波形反相后输出。
- 波形反相是相对于偏移电压进行反相。波形反相后，任何偏移电压都不变，与波形相关的同步信号也不反相。
- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 NORM 或 INV。

举例

```
:OUTPut1:POLarity NORMal /*设置 CH1 输出极性为常规输出*/
:OUTPut1:POLarity? /*查询 CH1 的输出极性，返回 NORM*/
```

3.9.4 :OUTPut[<n>]:SKEW:TIME

命令格式

```
:OUTPut[<n>]:SKEW:TIME {<time>|<lim>}
```

```
:OUTPut[<n>]:SKEW:TIME?
```

功能描述

设置或查询通道间的输出偏移（模拟输出的相对时序）。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

名称	类型	范围	默认值
<time>	实型	-200 ns 至+200 ns	0 s
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum DEfault}	-

说明

- <time>精度为 400 ps。
- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回偏移值，如+1.000000000000000E-09，表示偏移值为 1 ns。

举例

```
:OUTPut1:SKEW:TIME 1ns /*设置 CH1 的相对偏移为 1ns*/
:OUTPut1:SKEW:TIME? /*查询 CH1 的相对偏移，返回+1.000000000000000E-09*/
```

3.9.5 :OUTPut[<n>][:STATE]

命令格式

```
:OUTPut[<n>][:STATE] <state>
```

```
:OUTPut[<n>][:STATE]?
```

功能描述

设置或查询指定通道的输出开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<state>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 0 或 OFF 关闭通道的输出，1 或 ON 打开通道的输出。
- 参数[<n>]用于选择通道，如果省略，则默认为通道 1。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:OUTPut1:STATE 1 /*打开通道 1 的输出*/
:OUTPut1:STATE? /*查询通道 1 输出状态，返回 1*/
```

3.9.6 :OUTPut[<n>]:SYNC

命令格式

```
:OUTPut[<n>]:SYNC <state>
```

```
:OUTPut[<n>]:SYNC?
```

功能描述

设置或查询同步信号的输出状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<state>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波形（非 DC）、扫频波形、猝发波形、已调制波形都有关联的同步信号。关于各种信号的同步信号特点请参考本产品的用户手册。
- 省略参数<n>时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:OUTPut1:SYNC ON /*启用同步信号输出*/
:OUTPut1:SYNC? /*查询同步信号输出状态，返回 1*/
```

3.9.7 :OUTPut[<n>]:SYNC:MODE

命令格式

```
:OUTPut[<n>]:SYNC:MODE <mode>
```

```
:OUTPut[<n>]:SYNC:MODE?
```

功能描述

设置或查询指定通道的频率标记功能是否开启。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<mode>	离散型	{NORMAL MARKer}	NORMAL

说明

- **NORMal**: 关闭频率标记功能。
- **MARKer**: 启用频率标记功能。
- 仅在指定通道的扫频功能打开 (`[[:SOURCE[<n>]]:SWEep:STaTe`) 时才能启用频率标记功能。
- 省略参数[<n>]时, 默认设置和查询 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 NORM 或 MARK。

举例

```
:OUTPut1:SYNC:MODE MARKer /*开启通道 1 的频率标记功能*/
:OUTPut1:SYNC:MODE? /*查询通道 1 是否开启频率标记功能, 返回 MARK*/
```

3.9.8 :OUTPut[<n>]:SYNC:POLarity

命令格式

```
:OUTPut[<n>]:SYNC:POLarity <polarity>
:OUTPut[<n>]:SYNC:POLarity?
```

功能描述

设置或查询指定通道同步信号的极性。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<polarity>	离散型	{NORMal INVerted}	NORMal

说明

- 设置输出正常的同步信号 (NORMal) 或输出反相的同步信号 (INVerted) 。
- 省略参数[<n>]时, 默认设置和查询 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 NORM 或 INV。

举例

```
:OUTPut1:SYNC:POLarity NORMal /*选择 CH1 同步信号的输出极性为正极性*/
:OUTPut1:SYNC:POLarity? /*查询 CH1 同步信号的输出极性, 返回 NORM*/
```

3.9.9 :OUTPut[<n>]:TRIGger

命令格式

```
:OUTPut[<n>]:TRIGger <bool>
```

```
:OUTPut[<n>]:TRIGger?
```

功能描述

设置或查询是否启用扫频或猝发模式的触发输出。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 启用后，在猝发或扫描开始时从前面板 **[Sync Out]** 连接器中输出具有指定边沿方向 (*:OUTPut[<n>]:TRIGger:SLOPe*) 的脉冲。
- 当猝发触发源设为外部触发源或猝发类型设为门控时，触发输出将禁用。
- 当扫频触发源设为外部触发时，触发输出将禁用。
- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:OUTPut:TRIGger ON /*启用通道 1 的触发输出*/
:OUTPut:TRIGger? /*查询触发输出是否启用，返回 1*/
```

3.9.10 :OUTPut[<n>]:TRIGger:SLOPe

命令格式

```
:OUTPut[<n>]:TRIGger:SLOPe <type>
```

```
:OUTPut[<n>]:TRIGger:SLOPe?
```

功能描述

设置或查询指定通道触发输出信号的输出极性。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<type>	离散型	{POSitive NEGative}	POSitive

说明

- POSitive: 输出上升沿脉冲; NEGative: 输出下降沿脉冲。
- 使用 `:OUTPut[<n>]:TRIGger` 启用触发输出后, 在扫频或猝发开始时, 前面板 [Sync Out] 连接器输出具有指定边沿的脉冲。
- 省略参数[<n>]时, 默认设置和查询 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 POS 或 NEG。

举例

```
:OUTPut1:TRIGger:SLOPe NEGative /*设置通道 1 触发输出极性为下降沿*/
:OUTPut1:TRIGger:SLOPe? /*查询通道 1 触发输出极性, 返回 NEG*/
```

3.10 :SYNChro 命令子系统

:SYNChro 命令用来设置和查询通道耦合和跟踪功能中的基准通道。

3.10.1 :SYNChro:BENChmark

命令格式

```
:SYNChro:BENChmark <chan>
```

```
:SYNChro:BENChmark?
```

功能描述

设置或查询基准通道。

参数

名称	类型	范围	默认值
<chan>	离散型	{CH1 CH2}	CH1

说明

无。

返回格式

查询返回 CH1 或 CH2。

举例

```
:SYNChro:BENChmark CH1 /*设置基准通道为 CH1*/
:SYNChro:BENChmark? /*查询基准通道, 返回 CH1*/
```

3.11 :SOURce 命令子系统

:SOURce 命令用来设置和查询通道和波形参数, 包括基础波形、序列、谐波、调制、扫频、猝发相关参数, 以及耦合、通道跟踪等参数。

表 3.55 连续波形频率设置范围

波形	DG5252 Pro	DG5352 Pro	DG5502 Pro
正弦波	1 μ Hz~250 MHz	1 μ Hz~350 MHz	1 μ Hz~500 MHz ^[1]
方波 ^[2]	1 μ Hz~170 MHz	1 μ Hz~170 MHz	1 μ Hz~170 MHz
锯齿波 ^[3]	1 μ Hz~5 MHz	1 μ Hz~5 MHz	1 μ Hz~5 MHz
脉冲波	1 μ Hz~120 MHz	1 μ Hz~120 MHz	1 μ Hz~120 MHz
任意波	1 μ Hz~100 MHz	1 μ Hz~100 MHz	1 μ Hz~100 MHz
谐波	1 mHz~125 MHz	1 mHz~175 MHz	1 mHz~250 MHz

说明

[1]: 调制和猝发输出模式中, DG5502 Pro 的正弦波最大可设频率被限制到 350 MHz。

[2]: 调制和猝发输出模式中, 方波的最大可设频率为 120 MHz。

[3]: 调制和猝发输出模式中, 锯齿波的最大可设频率为 2.5 MHz。

表 3.56 连续波形周期设置范围

波形	DG5252 Pro	DG5352 Pro	DG5502 Pro
正弦波	4 ns~1 Ms	2.9 ns~1 Ms	2 ns~1 Ms
方波	5.9 ns~1 Ms	5.9 ns~1 Ms	5.9 ns~1 Ms
锯齿波	200 ns~1 Ms	200 ns~1 Ms	200 ns~1 Ms
脉冲波	8.4 ns~1 Ms	8.4 ns~1 Ms	8.4 ns~1 Ms
任意波	10 ns~1 Ms	10 ns~1 Ms	10 ns~1 Ms
谐波	8 ns~1 ks	5.8 ns~1 ks	4 ns~1 ks



说明

[1]: 调制和猝发输出模式中, DG5502 Pro 的正弦波最小可设周期被限制到 2.9 ns。

[2]: 调制和猝发输出模式中, 方波的最小可设周期为 8.4 ns。

[3]: 调制和猝发输出模式中, 锯齿波的最小可设周期为 400 ns。

表 3.57 幅度设置范围

频率	高阻		负载 (50 Ω)	
	幅度范围	最大峰值	幅度范围	最大峰值
[1 μ Hz, 100 MHz]	2 mVpp~20 Vpp	10 V	1 mVpp~10 Vpp	5 V
(100 MHz, 250 MHz]	2 mVpp~10 Vpp	5 V	1 mVpp~5 Vpp	2.5 V
(250 MHz, 350 MHz]	2 mVpp~4 Vpp	2 V	1 mVpp~2 Vpp	1 V
(350 MHz, 500 MHz]	2 mVpp~2 Vpp	1 V	1 mVpp~1 Vpp	500 mV



提示

噪声幅度可设范围仅与阻抗设置有关:

- 高阻: 2 mVpp~2 Vpp。
- 负载 (50 Ω) : 1 mVpp~1 Vpp。

3.11.1 [:SOURce[<n>]]:AM

[:SOURce[<n>]]:AM 系列命令用于设置和查询 AM 调制波形参数, 如 AM 调制源、调制波形、调制深度、调制波频率、载波抑制功能的开关状态以及 AM 调制功能的开关状态。

3.11.1.1 [:SOURce[<n>]]:AM:DEPT

命令格式

[:SOURce[<n>]]:AM[:DEPT] {<percent>|<lim>}

[:SOURce[<n>]]:AM[:DEPT] ? [<lim>]

功能描述

设置或查询指定通道的 AM 调制深度。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<percent>	实型	0%至 120%	100%

名称	类型	范围	默认值
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 调制深度表示幅度变化的程度，以百分比表示。在调制深度为 0% 时，输出幅度为载波幅度的二分之一；在调制深度为 100% 时，输出幅度等于载波幅度。在调制深度大于 100% 时，调制深度可设置的上限受设备最大输出峰值限制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 AM 调制深度，如 +5.000000000000000E+01，表示 AM 调制深度为 50%。

举例

```
:SOURce1:AM:DEPTh 50 /*设置 CH1 的 AM 调制深度为 50%*/
:SOURce1:AM:DEPTh? /*查询 CH1 的 AM 调制深度，返回+5.000000000000000E+01*/
```

3.11.1.2 [:SOURce[<n>]]:AM:DSSC**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:DSSC <state>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:DSSC?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 AM 载波抑制功能开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<state>	离散型	{ON 1 OFF 0}	0 OFF

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:AM:DSSC ON /*打开 CH1 的 AM 载波抑制功能*/
:SOURce1:AM:DSSC? /*查询 CH1 的 AM 载波抑制功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.1.3 [:SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FREQuency

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FREQuency {<frequency>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FREQuency? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道 AM 调制波的频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	2 mHz 至 1 MHz	100 Hz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 该命令仅适用于内部调制源（[:SOURce[<n>]]:AM:SOURce）。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 AM 调制波的频率，如+1.5000000000000000E+02，表示 AM 调制波的频率为 150 Hz。

举例

```
:SOURce1:AM:INTernal:FREQuency 150 /*设置 CH1 的 AM 调制波的频率为 150 Hz*/
:SOURce1:AM:INTernal:FREQuency? /*查询 CH1 的 AM 调制波的频率，返回 +1.5000000000000000E+02*/
```

3.11.1.4 [:SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FUNCTion

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FUNCTion <function>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FUNCTion?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 AM 调制波形。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<function>	离散型	{SINusoid SQUare TRIangle RAMP NRAMP NOISe ARB}	SINusoid

说明

- AM 支持以下内部调制波形：
 - SINusoid**: 正弦波。
 - SQUare**: 50%占空比的方波。
 - TRIangle**: 50%对称性的三角波。
 - RAMP**: 100%对称性的上锯齿波。
 - NRAMP**: 0%对称性的下锯齿波。
 - NOISe**: 高斯白噪声。
 - ARB**: 任意波。
- 该命令仅适用于内部调制源（[:SOURce[<n>]]:AM:SOURce）。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 SIN、SQU、TRI、RAMP、NRAMP、NOIS 或 ARB。

举例

```
:SOURce1:AM:INTernal:FUNCTion SQUare /*设置 CH1 的 AM 调制波形为方波*/
:SOURce1:AM:INTernal:FUNCTion? /*查询 CH1 的 AM 调制波形，返回 SQU*/
```

3.11.1.5 [:SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FUNCTion:ARBitary

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FUNCTion:ARBitary <arb>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FUNCTion:ARBitary?
```

功能描述

设置或查询指定通道 AM 的调制波类型（任意波）。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<arb>	离散型	见下文 说明	SINC

说明

- 参数<arb>用于选择内置任意波类型，取值范围为：ABSSINE|ABSSINEHALF|AMPALT|ATTALT|GAUSSPULSE|NEGRAMP|NPULSE|PPULSE|SINETRA|SINEVER|STAIRDN|STAIRUD|STAIRUP|TRAPEZIA|BANDLIMITED|BLASEIWAV|BUTTERWORTH|CHEBYSHEV1|CHEBYSHEV2|COMBIN|CPULSE|CWPULSE|DAMPEDOSC|DUALTONE|GAMMA|GATEVIBR|LFMPULSE|MCNOISE|NIMHDISCHARGE|PAHCUR|QUAKE|RADAR|RIPPLE|ROUNDFHALF|STEPRESP|SWINGOSC|TV|VOICE|THREEAM|THREEFM|THREPPFM|THREEPM|THREPPWM|CARDIAC|EOG|EEG|EMG|PULSIOLOGRAM|RESSPEED|LFPULSE|TENS1|TENS2|TENS3|IGNITION|ISO167502SP|ISO167502VR|ISO76372TP1|ISO76372TP2A|ISO76372TP3A|ISO76372TP2B|ISO76372TP3B|ISO76372TP4|ISO76372TP5A|ISO76372TP5B|SCR|SURGE|AIRY|BESSELJ|BESSELY|CAUCHY|CUBIC|DIRICHLET|ERF|ERFC|ERFCINV|ERFINV|EXP FALL|EXPRISE|GAUSS|HAVERSINE|LAGUERRE|LAPLACE|LEGEND|LOG|LOGNORMAL|LORENTZ|MAXWELL|RAYLEIGH|VERSIERA|WEIBULL|X2DATA|COSH|COSINT|COT|COTHCON|COTHPRO|CSCCON|CSCPRO|CSCHCON|CSCHPRO|RECIPCON|RECIPPRO|SECCON|SECPRO|SECH|SINC|SINH|SININT|SQRT|TAN|TANH|ACOS|ACOSH|ACOTCON|ACOTPRO|ACOTHCON|ACOTHPRO|ACSCCON|ACSCPRO|ACSCHCON|ACSCHPRO|ASECCON|ASECPRO|ASECH|ASIN|ASINH|ATAN|ATANH|BARLETT|BARTHANN|BLACKMAN|BLACKMANH|BOHMANWIN|BOXCAR|CHEBWIN|FLATTOPWIN|HAMMING|HANNING|KAISER|NUTTALLWIN|PARZENWIN|TAYLORWIN|TRIANG|TUKEYWIN|ROUNDPM|ECG1|ECG2|ECG3|ECG4|ECG5|ECG6|ECG7|ECG8|ECG9|ECG10|ECG11|ECG12|ECG13|ECG14|ECG15|MODBESSELJ0|SPHBESSELJ1|SPHBESSELJ2|ARCHAV|ARCHCV|ACOT|NEGHALFSINE|POSHWRSINE|NEGHWRSINE|POSFWRSINE|NEGFWRSINE|2NDOSR01|2NDOSR02|2NDOSR07|2NDOIR01|2NDOIR02|2NDOIR07|DAMPEDSINE1|DAMPEDSINE3|DAMPEDSINE5|ISO167502VIT|ISO167502VRT|THREETONE|FOURTONE|FIVETONE|SIXTONE|SEVENTONE|EIGHTTONE|ISO167502LD1|ISO167502LD2|X3|POSRAMP|LOWERSEMICIRCLE|DISTORTION|GAUSSDERIV|GAUSSHERMITE1|GAUSSHERMITE2|GAUSSHERMITE3|GAUSSHERMITE4|GABOR1|GABOR3
- 当调制波形（[:SOURce]<n>[:AM:INteRnal:FUNction]）选择任意波时，可以使用本命令设置作为调制波的任意波类型。
- 省略[:SOURce]<n>或<n>时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回任意波类型，如 SINC。

举例

```
:SOURce1:AM:INTernal:FUNCTion:ARBitrary SINC /*设置 CH1 的 AM 调制波形的任意波类型为 SINC*/
:SOURce1:AM:INTernal:FUNCTion:ARBitrary? /*查询 CH1 的 AM 调制波形的任意波类型, 返回 SINC*/
```

3.11.1.6 [:SOURce[<n>]]:AM:SOURce**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:SOURce <source>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:SOURce?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 AM 调制信号源。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<source>	离散型	{INTernal EXTernal}	INTernal

说明

- 本仪器可以接收来自内部或外部调制源的调制波形：
 - INTernal**: 内部调制源。选择内部调制源后, 可发送 `[:SOURce[<n>]]:AM:INTernal:FUNCTion` 选择内部调制波形。
 - EXTernal**: 外部调制源。选择外部调制源后, 信号发生器接收从前面板相应通道的 **[MOD IN]** 连接器输入的外部调制信号。
- 省略 `[:SOURce[<n>]]` 或 `<n>` 时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 INT 或 EXT。

举例

```
:SOURce1:AM:SOURce INTernal /*设置 CH1 的 AM 调制信号源为内部调制源*/
:SOURce1:AM:SOURce? /*查询 CH1 的 AM 调制信号源, 返回 INT*/
```

3.11.1.7 [:SOURce[<n>]]:AM:STATe**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:STATe <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:AM:STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道 AM 调制功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	OFF

说明

- 若当前已打开扫频功能（[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe）、猝发功能（[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe）或高级功能（[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance[:STATe]），则打开调制功能时，扫频功能、猝发功能或高级功能将自动关闭。
- AM 不能调制谐波、噪声、直流和脉冲。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:AM:STATe ON /*打开 CH1 的 AM 调制功能*/
:SOURce1:AM:STATe? /*查询 CH1 的 AM 调制功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.2 [:SOURce[<n>]]:APPLy

3.11.2.1 [:SOURce[<n>]]:APPLy?

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]]:APPLy?
```

功能描述

查询指定通道的波形参数。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认查询 CH1 的相关参数。

- 通道波形类型以及与其对应的返回的波形名称如下表所示：

波形参数	说明	波形参数	说明
SIN	正弦波	ARB	任意波（非 DC）
SQU	方波	SEQ	高级波形-序列
RAMP	锯齿波	IQ	高级波形-IQ
PULS	脉冲	PRBS	高级波形-PRBS
NOIS	噪声	MPUL	高级波形-多脉冲
DC	直流	MTON	高级波形-多音调
HARM	谐波	PATT	高级波形-码型

返回格式

查询返回一个带双引号的字符串，由 5 部分组成，各部分之间以逗号隔开，返回格式与当前波形有关：

- 基础波形的返回格式为"连续波形名称,频率,幅度,偏移,相位"（均以科学计数形式表示，默认单位分别为 Hz, Vpp, Vdc 和°，没有的项固定为 0）。例如"SIN,+5.000000000000000E+03,+3.000000000000000E+00,-3.000000000000000E+00,+4.000000000000000E+00"，表示当前波形为正弦波，频率为 5 kHz，幅度为 3 Vpp，偏移为-3 Vdc，起始相位为 4°。
- 高级波形的返回格式与波形类型有关，波形各参数均以科学计数形式表示，没有的项固定为 0。
 - 任意波/序列/多音/多脉冲："波形名称,采样率,幅度,偏移,相位"，默认单位分别为 Sa/s, Vpp, Vdc 和°。
 - PRBS："波形名称,比特率,幅度,偏移,相位"，默认单位分别为 bps, Vpp, Vdc 和°。
 - IQ："波形名称,码率,功率,0,0"，默认单位分别为 Sa/s, dBm, Vdc 和°。
 - 码型："波形名称,波特率,幅度,偏移,相位"，默认单位分别为 Baud, Vpp, Vdc 和°。

举例

```
:SOURce1:APPLY? /*查询 CH1 的波形参数，返回"SIN,+5.000000000000000E+03,+3.000000000000000E+00,-3.000000000000000E+00,+4.000000000000000E+00"*/
```

3.11.2.2 [:SOURce[<n>]]:APPLy:ARBitrary

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:APPLy:ARBitrary [{<frequency>|<lim_set>}[, {<amplitude>|<lim_set>}[, {<offset>|<lim_set>}[, {<phase>|<lim_set>}]]]]
```

功能描述

输出具有指定频率、幅度、偏移和相位的任意波。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<lim_set>	离散型	{DEFault MINimum MAXimum}	-
<frequency>	实型	见下文说明	1 kHz
<amplitude>	实型	见下文说明	5 Vpp
<offset>	实型	见下文说明	0 Vdc
<phase>	实型	-360°至 360°	0°

说明

- 频率<frequency>可设置范围与型号有关，请参见表 3.55: 连续波形频率设置范围；幅度<amplitude>的可设置范围请参见表 3.57: 幅度设置范围；偏移<offset>的可设置范围受当前幅度设置值的限制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:APPLy:ARBitrary 100,1,2,1 /*设置 CH1 输出频率为 100Hz，幅度为 1Vpp，偏移为 2Vdc，起始相位为 1°的任意波*/
```

3.11.2.3 [:SOURce[<n>]]:APPLy:DC

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:APPLy:DC [{<frequency>|<lim_set>}[, {<amplitude>|<lim_set>}[, {<offset>|<lim_set>}[, {<phase>|<lim_set>}]]]]
```

功能描述

输出具有指定偏移的直流。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<lim_set>	离散型	{DEFault MINimum MAXimum}	-
<frequency>	实型	见下文 说明	-
<amplitude>	实型	见下文 说明	-
<offset>	实型	见下文 说明	0 Vdc
<phase>	实型	见下文 说明	-

说明

- 频率参数<frequency>、相位参数<phase>和幅度<amplitude>不适用于 DC 函数，但必须指定为一个占位符。
- 偏移<offset>的可设置范围受“阻抗”（[:OUTPut\[<n>\]:LOAD](#)）设置的限制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:APPLY:DC 100,5,1,90 /*设置 CH1 输出偏移为 1Vdc 的直流*/
```

3.11.2.4 [:SOURce[<n>]]:APPLY:NOISE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:APPLY:NOISE [{<frequency>|<lim_set>}[,<amplitude>|<lim_set>][,<offset>|<lim_set>][,<phase>|<lim_set>]]]
```

功能描述

输出具有指定幅度和偏移的噪声。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<lim_set>	离散型	{DEFault MINimum MAXimum}	-
<frequency>	实型	见下文 说明	-

名称	类型	范围	默认值
<amplitude>	实型	见下文 说明	5 Vpp
<offset>	实型	见下文 说明	0 Vdc
<phase>	实型	见下文 说明	-

说明

- 频率参数<frequency>和相位<phase>不适用于噪声函数，但必须指定为一个占位符。
- 幅度<amplitude>的可设置范围请参见[表 3.57: 幅度设置范围](#)；偏移<offset>的可设置范围受当前幅度设置值的限制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:APPLy:NOISe 100,2,1,90 /*设置 CH1 输出幅度为 2Vpp，偏移为 1Vdc 的噪声*/
```

3.11.2.5 [:SOURce[<n>]]:APPLy:PULSe

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:APPLy:PULSe [{<frequency>|<lim_set>}[,<amplitude>|<lim_set>][,<offset>|<lim_set>][,<phase>|<lim_set>]]]
```

功能描述

输出具有指定频率、幅度、偏移和相位的脉冲。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<lim_set>	离散型	{DEFault MINimum MAXimum}	-
<frequency>	实型	见下文 说明	1 kHz
<amplitude>	实型	见下文 说明	5 Vpp
<offset>	实型	见下文 说明	0 Vdc
<phase>	实型	-360°至 360°	0°

说明

- 频率<frequency>可设置范围与型号有关，请参见表 3.55: 连续波形频率设置范围；幅度<amplitude>的可设置范围请参见表 3.57: 幅度设置范围；偏移<offset>的可设置范围受当前幅度设置值的限制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:APPLy:PULSe 100,3,2,1 /*设置 CH1 输出频率为 100Hz，幅度为 3Vpp，偏移为 2Vdc，起始相位为 1°的脉冲波*/
```

3.11.2.6 [:SOURce[<n>]]:APPLy:RAMP**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:APPLy:RAMP [{<frequency>|<lim_set>}[,<amplitude>|<lim_set>][,<offset>|<lim_set>][,<phase>|<lim_set>]]]
```

功能描述

输出具有指定频率、幅度、偏移和相位的锯齿波（99.9%对称性）。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<lim_set>	离散型	{DEFault MINimum MAXimum}	-
<frequency>	实型	见下文说明	1 kHz
<amplitude>	实型	见下文说明	5 Vpp
<offset>	实型	见下文说明	0 Vdc
<phase>	实型	-360°至 360°	0°

说明

- 频率<frequency>可设置范围与型号有关，请参见表 3.55: 连续波形频率设置范围；幅度<amplitude>的可设置范围请参见表 3.57: 幅度设置范围；偏移<offset>的可设置范围受当前幅度设置值的限制。
- 执行该命令会覆盖当前对对称性的设置
([:SOURce[<n>]]:FUNction:RAMP:SYMMetry)，并为该锯齿波设置 99.9%的对称性。

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:APPLy:RAMP 100,1,2,3 /*设置 CH1 输出频率为 100Hz，幅度为 1Vpp，偏移为 2Vdc，起始相位为 3°的锯齿波*/
```

3.11.2.7 [:SOURce[<n>]]:APPLy:SINusoid

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:APPLy:SINusoid [{<frequency>|<lim_set>}[,<amplitude>|<lim_set>}[,<offset>|<lim_set>}[,<phase>|<lim_set>}]]]
```

功能描述

输出具有指定频率、幅度、偏移和相位的正弦波。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<lim_set>	离散型	{DEFault MINimum MAXimum}	-
<frequency>	实型	见下文 说明	1 kHz
<amplitude>	实型	见下文 说明	5 Vpp
<offset>	实型	见下文 说明	0 Vdc
<phase>	实型	-360°至 360°	0°

说明

- 频率<frequency>可设置范围与型号有关，请参见[表 3.55: 连续波形频率设置范围](#)；幅度<amplitude>的可设置范围请参见[表 3.57: 幅度设置范围](#)；偏移<offset>的可设置范围受当前幅度设置值的限制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:APPLy:SINusoid 100,3,2,1 /*设置 CH1 输出频率为 100Hz，幅度为 3Vpp，偏移为 2Vdc，起始相位为 1°的正弦波*/
```

3.11.2.8 [:SOURce[<n>]]:APPLy:SQUare

命令格式

```
[:SOURce[<n>]]:APPLy:SQUare [{<frequency>|<lim_set>}[,<amplitude>|<lim_set>}[,<offset>|<lim_set>}[,<phase>|<lim_set>}]]]
```

功能描述

输出具有指定频率、幅度、偏移和相位的方波。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<lim_set>	离散型	{DEFault MINimum MAXimum}	-
<frequency>	实型	见下文 说明	1 kHz
<amplitude>	实型	见下文 说明	5 Vpp
<offset>	实型	见下文 说明	0 Vdc
<phase>	实型	-360°至 360°	0°

说明

- 频率<frequency>可设置范围与型号有关，请参见 [表 3.55: 连续波形频率设置范围](#)；幅度<amplitude>的可设置范围请参见 [表 3.57: 幅度设置范围](#)；偏移<offset>的可设置范围受当前幅度设置值的限制。
- 执行该命令会覆盖当前对占空比的设置
([:SOURce[<n>]]:FUNction:SQUare:DCYcle)，并为该方波设置 50% 的占空比。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:APPLy:SQUare 100,5,0.5,3 /*设置 CH1 输出频率为 100Hz，幅度为 5Vpp，偏移为 0.5Vdc，起始相位为 3° 的方波*/
```

3.11.2.9 [:SOURce[<n>]]:APPLy:TRIangle

命令格式

```
[:SOURce[<n>]]:APPLy:TRIangle [{<frequency>|<lim_set>}[,<amplitude>|<lim_set>}[,<offset>|<lim_set>}[,<phase>|<lim_set>}]]]
```

功能描述

输出具有指定频率、幅度、偏移和相位的三角波。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<lim_set>	离散型	{DEFault MINimum MAXimum}	-
<frequency>	实型	见下文说明	1 kHz
<amplitude>	实型	见下文说明	5 Vpp
<offset>	实型	见下文说明	0 Vdc
<phase>	实型	-360°至 360°	0°

说明

- 频率<frequency>可设置范围与型号有关，请参见表 3.55: 连续波形频率设置范围；幅度<amplitude>的可设置范围请参见表 3.57: 幅度设置范围；偏移<offset>的可设置范围受当前幅度设置值的限制。
- 三角波为锯齿波的一种特殊情况，它与对称性
([:SOURce[<n>]]:FUNction:RAMP:SYMMetry) 取 50%时的锯齿波相当。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:APPLy:TRIangle 100,1,2,3 /*设置 CH1 输出频率为 100Hz，幅度为 1Vpp，偏移为 2Vdc，起始相位为 3°的三角波*/
```

3.11.3 [:SOURce[<n>]]:ASKey

[:SOURce[<n>]]:ASKey 系列命令用于设置和查询 ASK 调制的相关参数，如调制幅度、调制速率、调制极性、调制信号源以及 ASK 调制的开关状态。

3.11.3.1 [:SOURce[<n>]]:ASKey:AMPLitude

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:ASKey:AMPLitude {<amplitude>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:ASKey:AMPLitude? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的 ASK 调制幅度。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<amplitude>	实型	见下文 说明	2 Vpp
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- ASK 调制时，信号发生器在两个预设的幅度（载波幅度和调制幅度）间移动其输出幅度。
- 调制幅度 <amplitude> 的设置范围与基础波形幅度范围一致（请参见 [表 3.57: 幅度设置范围](#)）。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 ASK 调制幅度，如 +1.0000000000000000E+00，表示 ASK 调制幅度为 1 Vpp。

举例

```
:SOURce1:ASKey:AMPLitude 1 /*设置 CH1 的 ASK 调制幅度为 1Vpp*/
:SOURce1:ASKey:AMPLitude? /*查询 CH1 的 ASK 调制幅度，返回
+1.0000000000000000E+00*/
```

3.11.3.2 [:SOURce[<n>]]:ASKey:INTernal:RATE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:ASKey:INTernal:RATE {<rate>|<lim>}]
```

```
[[:SOURce[<n>]]:ASKey:INTernal:RATE? [<lim>]]
```

功能描述

设置或查询指定通道的 ASK 调制速率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

名称	类型	范围	默认值
<rate>	实型	2 mHz 至 1 MHz	100 Hz
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 该命令仅适用于内部调制源（[:SOURce[<n>]]:ASKey:SOURce）。
- ASK 调制速率是指输出幅度在载波幅度（[:SOURce[<n>]]:VOLTage）和调制幅度（[:SOURce[<n>]]:ASKey:AMPLitude）之间“移动”的频率。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 ASK 调制速率，如+1.5000000000000000E+02，表示 ASK 调制速率为 150 Hz。

举例

```
:SOURce1:ASKey:INTernal:RATE 150 /*设置 CH1 的 ASK 调制速率为 150Hz*/
:SOURce1:ASKey:INTernal:RATE? /*查询 CH1 的 ASK 调制速率，返回
+1.5000000000000000E+02*/
```

3.11.3.3 [:SOURce[<n>]]:ASKey:POLarity

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:ASKey:POLarity <polarity>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:ASKey:POLarity?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 ASK 调制极性。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<polarity>	离散型	{POSitive NEGative}	POSitive

说明

- ASK 调制极性可设置为：
 - POSitive**：正极性。
 - NEGative**：负极性。

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 POS 或 NEG。

举例

```
:SOURce1:ASKey:POLarity NEGative /*设置 CH1 的 ASK 调制极性为负极性*/
:SOURce1:ASKey:POLarity? /*查询 CH1 的 ASK 调制极性，返回 NEG*/
```

3.11.3.4 [:SOURce[<n>]]:ASKey:PORT

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:ASKey:PORT <port>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:ASKey:PORT?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 ASK 外调制端口。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<port>	离散型	{FRONT REAR}	FRONT

说明

- 当 ASK 调制选择外部调制源时，可以设置外部调制源的输入端口：
 - FRONT**: 前端口，外部调制信号通过仪器前面板对应通道的 **[Mod In]** 连接器输入。
 - REAR**: 后端口，外调制信号通过仪器后面板的 **[AUX IN]** 连接器输入。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 FRON 或 REAR。

举例

```
:SOURce1:ASKey:PORT FRONT /*设置 CH1 的 ASK 的外调制端口为前端口*/
:SOURce1:ASKey:PORT? /*查询 CH1 的 ASK 的外调制端口，返回 FRON*/
```

3.11.3.5 [:SOURce[<n>]]:ASKey:SOURce

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]]:ASKey:SOURce <source>
```

```
[ :SOURce[<n>]]:ASKey:SOURce?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 ASK 调制信号源。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<source>	离散型	{INTernal EXTernal}	INTernal

说明

- 仪器可以接收来自内部或外部调制源的调制波形：
 - INTernal**: 选择内部调制源，即选择占空比为 50% 的方波为调制波形。
 - EXTernal**: 选择外部调制源时，信号发生器接收从后面板 **[AUX IN]** 或前面板对应通道的 **[Mod IN]** 连接器输入的外调制信号。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 INT 或 EXT。

举例

```
:SOURce1:ASKey:SOURce INTernal /*设置 CH1 的 ASK 调制信号源为内部调制源*/
:SOURce1:ASKey:SOURce? /*查询 CH1 的 ASK 调制信号源，返回 INT*/
```

3.11.3.6 [:SOURce[<n>]]:ASKey:STATe

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]]:ASKey:STATe <bool>
```

```
[ :SOURce[<n>]]:ASKey:STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道 ASK 调制功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 若当前已打开扫频功能（[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe）、猝发功能（[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe）或高级功能（[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance[:STATe]），则打开调制功能时，扫频功能、猝发功能或高级功能将自动关闭。
- ASK 不能调制谐波、噪声、直流和脉冲。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:ASKey:STATe ON /*打开 CH1 的 ASK 调制功能*/
:SOURce1:ASKey:STATe? /*查询 CH1 的 ASK 调制功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.4 [:SOURce[<n>]]:BURSt

[:SOURce[<n>]]:BURSt 系列命令用于设置猝发参数，如猝发类型、门控极性、循环数、起始相位、内部触发周期等。

3.11.4.1 [:SOURce[<n>]]:BURSt:GATE:POLarity

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:BURSt:GATE:POLarity <polarity>
[:SOURce[<n>]]:BURSt:GATE:POLarity?
```

功能描述

设置或查询指定通道的猝发波形的门控极性。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<polarity>	离散型	{NORMal INVerted}	NORMal

说明

- 门控极性仅适用于门控猝发模式 (`[[:SOURCE[<n>]]:BURSt:MODE`)。信号发生器根据后面板相应通道的 **[AUX IN]** 连接器上输入的外部信号电平（即门控信号）控制猝发输出。
- 门控极性可以设为：
 - NORMAL**：正极性，外部信号电平为高（低）电平时，门控信号为真（假）。
 - INVERTed**：负极性，外部信号电平为低（高）电平时，门控信号为真（假）。
- 省略`[[:SOURCE[<n>]]`或`[<n>]`时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 NORM 或 INV。

举例

```
:SOURCE1:BURSt:GATE:POLarity NORMal /*设置 CH1 的猝发波形的门控极性为正极性*/
:SOURCE1:BURSt:GATE:POLarity? /*查询 CH1 的猝发波形的门控极性，返回 NORM*/
```

3.11.4.2 [:SOURCE[<n>]]:BURSt:INTernal:PERiod**命令格式**

```
[[:SOURCE[<n>]]:BURSt:INTernal:PERiod {<seconds>|<lim>}
```

```
[[:SOURCE[<n>]]:BURSt:INTernal:PERiod? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的内部触发 N 循环猝发的周期。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<seconds>	实型	4 μ s 至 8000 s	10 ms
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 猝发周期仅适用于内部触发的 N 循环猝发模式。
- 猝发周期与基础波形周期和猝发循环数的关系应满足：

$$\text{猝发周期} \geq \lceil (\text{猝发循环数} \times \text{波形周期}) \div 6.4 \text{ ns} \rceil \times 6.4 \text{ ns} + 4 \mu\text{s}^{[1]}$$
- 如果设置的周期过小，信号发生器将自动增加该周期以允许指定数量的循环输出。

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。



提示

[1]: $\lceil x \rceil$ 表示对 x 向上取整。

返回格式

以科学计数形式返回猝发周期，如+1.000000000000000E-01，表示周期为 0.1s。

举例

```
:SOURce1:BURSt:INTernal:PERiod 0.1 /*设置 CH1 的 N 循环猝发的内部触发周期为 0.1s*/
:SOURce1:BURSt:INTernal:PERiod? /*查询 CH1 的 N 循环猝发的内部触发周期，返回+1.000000000000000E-01*/
```

3.11.4.3 [:SOURce[<n>]]:BURSt:MODE

命令格式

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:MODE <mode>

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:MODE?

功能描述

设置或查询指定通道的猝发类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<mode>	离散型	{TRIGgered GATed}	TRIGgered

说明

- 当指定通道输出模式设置为猝发时，您可以通过此命令设置猝发类型：
 - TRIGgered**: N 循环猝发，信号发生器在接收到触发信号时，输出具有特定循环数目的波形。使用 [:SOURce[<n>]]:BURSt:NCYCles 设置循环数。
 - GATed**: 门控猝发，信号发生器根据后面板 [AUX IN] 连接器上输入的外部信号电平控制波形输出。使用 [:SOURce[<n>]]:BURSt:GATE:POLarity 选择该信号的极性。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 TRIG 或 GAT。

举例

```
:SOURce1:BURSt:MODE GATed /*设置 CH1 的猝发类型为门控*/
:SOURce1:BURSt:MODE? /*查询 CH1 的猝发类型，返回 GAT*/
```

3.11.4.4 [:SOURce[<n>]]:BURSt:NCYCles

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:BURSt:NCYCles {<cycles>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:BURSt:NCYCles? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道 N 循环猝发的循环次数。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<cycles>	整型	1 至 1,000,000	1
<lim_set>	离散型	{INFinity MINimum MAXimum}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- N 循环猝发模式 ([:SOURce[<n>]]:BURSt:MODE) 下，信号发生器在接收到触发信号时，输出具有特定循环数目（1 至 1,000,000）或无限循环（INFinity）的波形。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回循环次数，如 +5.000000000000000E+02，表示循环次数为 500。

举例

```
:SOURce1:BURSt:NCYCles 500 /*设置 CH1 的 N 循环猝发的循环数为 500*/
:SOURce1:BURSt:NCYCles? /*查询 CH1 的 N 循环猝发的循环数，返回
+5.000000000000000E+02*/
```

3.11.4.5 [:SOURce[<n>]]:BURSt:PHASe

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:BURSt:PHASe {<phase>|<lim>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:BURSt:PHASe? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道猝发波形的起始相位。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<phase>	实型	-360°至 360°	0°
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回起始相位，如+1.000000000000000E+01，表示起始相位为 10°。

举例

```
:SOURce1:BURSt:PHASe 10 /*设置 CH1 的猝发信号的起始相位为 10°*/
:SOURce1:BURSt:PHASe? /*查询 CH1 的猝发信号的起始相位，返回
+1.000000000000000E+01*/
```

3.11.4.6 [:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe**命令格式**

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe <bool>

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe?

功能描述

设置或查询指定通道的猝发功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 若当前已打开调制功能、高级功能或猝发功能，则打开扫频功能时，调制功能、高级功能或猝发功能将自动关闭。
- 基础波频率小于等于 125 μHz 时，不允许开启猝发。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:BURSt:STATe ON /*启用 CH1 的猝发功能*/
:SOURce1:BURSt:STATe? /*查询 CH1 的猝发功能是否启用，返回 1*/
```

3.11.5 [:SOURce[<n>]]:FM

[:SOURce[<n>]]:FM 系列命令用于设置和查询 FM 调制的相关参数，如 FM 频率偏移、调制波频率、调制信号源、调制波形以及 FM 调制的开关状态。

3.11.5.1 [:SOURce[<n>]]:FM[:DEViation]**命令格式**

```
[:SOURce[<n>]]:FM[:DEViation] {<deviation>|<lim_set>}
```

```
[:SOURce[<n>]]:FM[:DEViation]? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的 FM 频率偏移。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<deviation>	实型	见下文 说明	100 Hz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 频率偏移是指调制波形的频率相对于载波频率的偏差。频率偏移最小值为 0 Hz，最大值受载波的频率设置值 [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency](#) 和载波频率上限的限制：
 - 频率偏移 ≤ 当前载波频率设置值 - 1 μHz。
 - 频率偏移 ≤ 载波的频率上限 - 载波频率设置值。
- 选择外部调制源 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:FM:SOURce](#)) 时，频率偏移受前面板相应通道的 **[MOD IN]** 连接器上的信号电平控制。
- 省略 [\[:SOURce\[<n>\]\]](#) 或 [\[<n>\]](#) 时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回频率偏移，如 +1.0000000000000000E+02，表示频率偏移为 100 Hz。

举例

```
:SOURce1:FM:DEVIation 100 /*设置 CH1 的 FM 频率偏移为 100Hz*/
:SOURce1:FM:DEVIation? /*查询 CH1 的 FM 频率偏移, 返回+1.000000000000000E+02*/
```

3.11.5.2 [:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FREQuency**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FREQuency {<frequency>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FREQuency? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的 FM 调制频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	2 mHz 至 1 MHz	100 Hz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 该命令仅适用于内部调制源 ([:SOURce[<n>]]:FM:SOURce)。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 FM 调制波的频率, 如+1.500000000000000E+02, 表示 FM 调制波的频率为 150Hz。

举例

```
:SOURce1:FM:INTernal:FREQuency 150 /*设置 CH1 的 FM 调制波的频率为 150 Hz*/
:SOURce1:FM:INTernal:FREQuency? /*查询 CH1 的 FM 调制波的频率, 返回 +1.500000000000000E+02*/
```

3.11.5.3 [:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FUNCTion**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FUNCTion <function>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FUNCTion?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 FM 调制波形。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<function>	离散型	{SINusoid SQUare TRIangle RAMP NRAMP NOISe ARB}	SINusoid

说明

- FM 支持以下内部调制波形：
 - SINusoid**: 正弦波。
 - SQUare**: 50%占空比的方波。
 - TRIangle**: 50%对称性的三角波。
 - RAMP**: 100%对称性的上锯齿波。
 - NRAMP**: 0%对称性的下锯齿波。
 - NOISe**: 高斯白噪声。
 - ARB**: 任意波。
- 该命令仅适用于内部调制源 (`[[:SOURce[<n>]]:FM:SOURce`)。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 SIN、SQU、TRI、RAMP、NRAMP、NOIS 或 ARB。

举例

```
:SOURce1:FM:INTernal:FUNCTion SQUare /*设置 CH1 的 FM 调制波形为方波*/
:SOURce1:FM:INTernal:FUNCTion? /*查询 CH1 的 FM 调制波形, 返回 SQU*/
```

3.11.5.4 [[:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FUNCTion:ARBitary

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FUNCTion:ARBitary <arb>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FUNCTion:ARBitary?
```

功能描述

设置或查询指定通道 FM 的调制波类型 (任意波)。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<arb>	离散型	见下文 <i>说明</i>	SINC

说明

- 参数<arb>用于选择内置任意波类型，取值范围为：ABSSINE|ABSSINEHALF|AMPALT|ATTALT|GAUSSPULSE|NEGRAMP|NPULSE|PPULSE|SINETRA|SINEVER|STAIRDN|STAIRUD|STAIRUP|TRAPEZIA|BANDLIMITED|BLASEIWAV|BUTTERWORTH|CHEBYSHEV1|CHEBYSHEV2|COMBIN|CPULSE|CWPULSE|DAMPEDOSC|DUALTONE|GAMMA|GATEVIBR|LFMPULSE|MCNOISE|NIMHDISCHARGE|PAHCUR|QUAKE|RADAR|RIPPLE|ROUNDFHALF|STEPRESP|SWINGOSC|TV|VOICE|THREEAM|THREEFM|THREPEFM|THREEPM|THREEPWM|CARDIAC|EOG|EEG|EMG|PULSIOLOGRAM|RESSPEED|LFPULSE|TENS1|TENS2|TENS3|IGNITION|ISO167502SP|ISO167502VR|ISO76372TP1|ISO76372TP2A|ISO76372TP3A|ISO76372TP2B|ISO76372TP3B|ISO76372TP4|ISO76372TP5A|ISO76372TP5B|SCR|SURGE|AIRY|BESSELJ|BESSELY|CAUCHY|CUBIC|DIRICHLET|ERF|ERFC|ERFCINV|ERFINV|EXP FALL|EXPRISE|GAUSS|HAVERSINE|LAGUERRE|LAPLACE|LEGEND|LOG|LOGNORMAL|LORENTZ|MAXWELL|RAYLEIGH|VERSIERA|WEIBULL|X2DATA|COSH|COSINT|COT|COTHCON|COTHPRO|CSCCON|CSCPRO|CSCHCON|CSCHPRO|RECIPCON|RECIPPRO|SECCON|SECPRO|SECH|SINC|SINH|SININT|SQRT|TAN|TANH|ACOS|ACOSH|ACOTCON|ACOTPRO|ACOTHCON|ACOTHPRO|ACSCCON|ACSCPRO|ACSCHCON|ACSCHPRO|ASECCON|ASECPRO|ASECH|ASIN|ASINH|ATAN|ATANH|BARLETT|BARTHANN|BLACKMAN|BLACKMANH|BOHMANWIN|BOXCAR|CHEBWIN|FLATTOPWIN|HAMMING|HANNING|KAISER|NUTTALLWIN|PARZENWIN|TAYLORWIN|TRIANG|TUKEYWIN|ROUNDPM|ECG1|ECG2|ECG3|ECG4|ECG5|ECG6|ECG7|ECG8|ECG9|ECG10|ECG11|ECG12|ECG13|ECG14|ECG15|MODBESSELJ0|SPHBESSELJ1|SPHBESSELJ2|ARCHAV|ARCHCV|ACOT|NEGHALFSINE|POSHWRSINE|NEGHWRSINE|POSFWRSINE|NEGFWRSINE|2NDOSR01|2NDOSR02|2NDOSR07|2NDOIR01|2NDOIR02|2NDOIR07|DAMPEDSINE1|DAMPEDSINE3|DAMPEDSINE5|ISO167502VIT|ISO167502VRT|THREETONE|FOURTONE|FIVETONE|SIXTONE|SEVENTONE|EIGHTTONE|ISO167502LD1|ISO167502LD2|X3|POSRAMP|LOWERSEMICIRCLE|DISTORTION|GAUSSDERIV|GAUSSHERMITE1|GAUSSHERMITE2|GAUSSHERMITE3|GAUSSHERMITE4|GABOR1|GABOR3
- 当调制波形（[:SOURce]<n>[:FM:INternal:FUNCTion]）选择任意波时，可以使用本命令设置作为调制波的任意波类型。
- 省略[:SOURce]<n>或<n>时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回任意波类型，如 SINC。

举例

```
:SOURce1:FM:INTernal:FUNCTion:ARBitrary SINC /*设置 CH1 的 FM 调制波形的任意波类型为 SINC*/
:SOURce1:FM:INTernal:FUNCTion:ARBitrary? /*查询 CH1 的 FM 调制波形的任意波类型, 返回 SINC*/
```

3.11.5.5 [:SOURce[<n>]]:FM:SOURce**命令格式**

```
[ :SOURce[<n>]]:FM:SOURce <source>
```

```
[ :SOURce[<n>]]:FM:SOURce?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 FM 调制信号源。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<source>	离散型	{INTernal EXTernal}	INTernal

说明

- 仪器可以接收来自内部或外部调制源的调制波形：
 - INTernal**: 内部调制源。选择内部调制源后, 可使用 `[:SOURce[<n>]]:FM:INTernal:FUNCTion` 命令选择内部调制波形。
 - EXTernal**: 选择外部调制源时, 信号发生器接收从前面板相应通道的 **[Mod In]** 连接器输入的外调制信号。
- 省略[:SOURce[<n>]]或<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 INT 或 EXT。

举例

```
:SOURce1:FM:SOURce INTernal /*设置 CH1 的 FM 调制信号源为内部调制源*/
:SOURce1:FM:SOURce? /*查询 CH1 的 FM 调制信号源, 返回 INT*/
```

3.11.5.6 [:SOURce[<n>]]:FM:STATe**命令格式**

```
[ :SOURce[<n>]]:FM:STATe <bool>
```

```
[ :SOURce[<n>]]:FM:STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道 FM 调制功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 若当前已打开扫频功能 (`[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe`)、猝发功能 (`[[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe`) 或高级功能 (`[[:SOURce[<n>]]:FUNctIon:ADVance[:STATe]`)，则打开调制功能时，扫频功能、猝发功能或高级功能将自动关闭。
- FM 不能调制谐波、噪声、直流和脉冲。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 1 或 0。

举例

```
:SOURce1:FM:STATe ON /*打开 CH1 的 FM 调制功能*/
:SOURce1:FM:STATe? /*查询 CH1 的 FM 调制功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.6 [:SOURce[<n>]]:FREQuency

`[[:SOURce[<n>]]:FREQuency` 系列命令用于设置仪器的输出频率和双通道的耦合模式。

3.11.6.1 [:SOURce[<n>]]:FREQuency

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency {<frequency>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的连续波频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

名称	类型	范围	默认值
<frequency>	实型	见下文 说明	1 kHz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 不同波形的可设频率范围不同，请参见 [表 3.55: 连续波形频率设置范围](#)。
- 指定通道波形类型改变时，若该频率在新的波形类型下有效，则仪器依然使用该频率；若该频率在新的波形类型下无效，仪器会自动将频率设置为新的波形类型的频率上限值。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回基本波频率，如+1.000000000000000E+06，表示频率为 1 MHz。

举例

```
:SOURce1:FREQuency 1000000 /*设置 CH1 的基本波频率为 1MHz*/
:SOURce1:FREQuency? /*查询 CH1 的基本波频率，返回+1.000000000000000E+06/
```

3.11.6.2 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:CENTer

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:CENTer {<frequency>|<lim_set>}
[:SOURce[<n>]]:FREQuency:CENTer? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道扫频功能的中心频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	见下文 说明	550 Hz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 您可以通过中心频率和频率跨度 (`[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:SPAN`) 来设定扫频的边界。不同扫频波形对应的中心频率和频率跨度范围不同，且中心频率与频率跨度相互影响。
- 中心频率 = (开始频率 + 结束频率) / 2；频率跨度 = 结束频率 - 开始频率。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回中心频率，如`+5.000000000000000E+03`，表示中心频率为 5 kHz。

举例

```
:SOURce1:FREQuency:CENTer 5000 /*设置 CH1 的扫频功能的中心频率为 5 kHz*/
:SOURce1:FREQuency:CENTer? /*查询 CH1 的扫频功能的中心频率，返回
+5.000000000000000E+03*/
```

3.11.6.3 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:MODE

命令格式

`[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:MODE <mode>`

`[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:MODE?`

功能描述

设置或查询频率耦合模式。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<mode>	离散型	{OFFSet RATio}	RATio

说明

- 频率耦合模式可设置为：
 - OFFSet**: 频率差值模式，使用`[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:OFFSet`命令设置耦合通道的频率差值。
 - RATio**: 频率比例模式，使用`[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:RATio`命令设置耦合通道的频率比例。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时，默认设置 CH1 的频率耦合模式。

返回格式

查询返回 OFFS 或 RAT。

举例

```
:SOURce1:FREQuency:COUPle:MODE OFFSet /*设置 CH1 的频率耦合模式为频率差值*/
:SOURce1:FREQuency:COUPle:MODE? /*查询 CH1 的频率耦合模式，返回 OFFS*/
```

3.11.6.4 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:OFFSet**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:OFFSet <offset>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:OFFSet?
```

功能描述

设置或查询指定通道频率耦合中的频率差值。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<offset>	实型	见下文 说明	0

说明

- 当修改耦合差值时，若基准通道参数进行耦合计算后超出耦合通道的限制，信号发生器将自动调整耦合差值以避免参数超限。
- 频率差值的设置范围受基础波形类型和产品型号限制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回频率差值，如+1.0000000000000000E-02，表示频率耦合中的频率差值为 10 mHz。

举例

```
:SOURce1:FREQuency:COUPle:OFFSet 0.01 /*设置 CH1 频率耦合中的频率差值为 10mHz*/
:SOURce1:FREQuency:COUPle:OFFSet? /*查询 CH1 频率耦合中的频率差值，返回 +1.0000000000000000E-02*/
```

3.11.6.5 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:RATio**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:RATio <ratio>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:RATio?
```

功能描述

设置或查询指定通道频率耦合中的频率耦合比例。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<ratio>	实型	0.001 至 1000	1

说明

- 当修改耦合比例时，若基准通道参数进行耦合计算后超出耦合通道的限制，信号发生器将自动调整波形频率以避免参数超限。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的频率比例。

返回格式

以科学计数形式返回频率比例，如 2.000000000000000E+00，表示频率比例为 2。

举例

```
:SOURce1:FREQuency:COUPle:RATio 2 /*设置 CH1 频率耦合中的频率比例为 2*/
:SOURce1:FREQuency:COUPle:RATio? /*查询 CH1 频率耦合中的频率比例，返回
2.000000000000000E+00*/
```

3.11.6.6 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle[:STATe]

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle[:STATe] <bool>
```

```
[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle[:STATe]?
```

功能描述

设置或查询频率耦合功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 当耦合开启时，若耦合通道的频率、幅度或相位按照耦合比例或差值计算后超出上/下限，信号发生器将自动调整基准通道的波形参数以避免其它非基准通道的参数超限。若调整后的波形参数也超出基准通道的限值，则此时不允许开启耦合。

- 不允许开启基准通道的耦合开关状态，当前的基准通道可使用 **:SYNChro:BENChmark** 命令查询。
- 只有在两个通道输出模式均为连续波输出，且输出波形为正弦波、方波或锯齿波时，才能开启频率耦合。
- 通道跟踪打开时，耦合功能禁用。耦合开启后，通道复制功能禁用。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的频率耦合开关状态。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FREQuency:COUPle:STATe ON /*打开 CH1 频率耦合功能*/
:SOURce1:FREQuency:COUPle:STATe? /*查询 CH1 的频率耦合开关状态，返回 1*/
```

3.11.6.7 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:SPAN

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:SPAN {<frequency>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:SPAN? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道扫频功能的频率跨度。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	见下文 说明	900 Hz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 您可以通过中心频率 (**[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:CENTer**) 和频率跨度来设定扫频的边界。不同扫频波形对应的中心频率和频率跨度范围不同，且中心频率与频率跨度相互影响。记 $F_m = (F_{\max} - F_{\min}) / 2$ ， $F_{\max}$ 和 $F_{\min}$ 分别代表当前选中波形的最大扫频开始/结束频率和最小扫频开始/结束频率。频率跨度范围受中心频率的影响：当中心频率 $\leq F_m$ 时，频率跨度的范围为 $\pm 2 * (\text{中心频率} - F_{\min})$ ；当中心频率 $> F_m$ 时，频率跨度的范围为 $\pm 2 * (F_{\max} - \text{中心频率})$ 。
- 中心频率 = (开始频率 + 结束频率) / 2；频率跨度 = 结束频率 - 开始频率。

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回频率跨度，如+8.000000000000000E+02，表示频率跨度为 800 Hz。

举例

```
:SOURce1:FREQuency:SPAN 800 /*设置 CH1 的扫频功能的频率跨度为 800 Hz*/
:SOURce1:FREQuency:SPAN? /*查询 CH1 的扫频功能的频率跨度，返回
+8.000000000000000E+02*/
```

3.11.6.8 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:STARt

命令格式

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STARt {<frequency>|<lim_set>}

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STARt? [<lim_query>]

功能描述

设置或查询指定通道扫频功能的开始频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	见下文 说明	100 Hz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 开始频率和结束频率（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP）是频率扫描的频率上限和下限。信号发生器总是从开始频率扫频到结束频率，然后又回到开始频率。当开始频率小于结束频率时，信号发生器从低频向高频扫描；当开始频率大于结束频率时，信号发生器从高频向低频扫描；当开始频率等于结束频率时，信号发生器以固定频率输出。
- 中心频率 = (开始频率 + 结束频率) / 2；频率跨度 = 结束频率 - 开始频率。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回开始频率，如+1.000000000000000E+02，表示开始频率为 100 Hz。

举例

```
:SOURce1:FREQuency:StARt 100 /*设置 CH1 的扫频功能的开始频率为 100 Hz*/
:SOURce1:FREQuency:StARt? /*查询 CH1 的扫频功能的开始频率, 返回
+1.0000000000000000E+02*/
```

3.11.6.9 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP {<frequency>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道扫频功能的结束频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	见下文 说明	1 kHz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 开始频率 (`[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:StARt`) 和结束频率是频率扫描的频率上限和下限。信号发生器总是从开始频率扫频到结束频率, 然后又回到开始频率。当开始频率小于结束频率时, 信号发生器从低频向高频扫描; 当开始频率大于结束频率时, 信号发生器从高频向低频扫描; 当开始频率等于结束频率时, 信号发生器以固定频率输出。
- 中心频率 = (开始频率 + 结束频率) / 2; 频率跨度 = 结束频率 - 开始频率。
- 省略 `[[:SOURce[<n>]]` 或 `[<n>]` 时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回结束频率, 如 +9.0000000000000000E+02, 表示结束频率为 900 Hz。

举例

```
:SOURce1:FREQuency:StOP 900 /*设置 CH1 的扫频功能的结束频率为 900Hz*/
:SOURce1:FREQuency:StOP? /*查询 CH1 的扫频功能的结束频率, 返回
+9.0000000000000000E+02*/
```

3.11.7 [:SOURce[<n>]]:FSKey

`[[:SOURce[<n>]]:FSKey` 系列命令用于设置和查询 FSK 调制的相关参数, 如 FSK 跳跃频率、调制速率、调制极性、调制信号源以及 FSK 调制功能的开关状态。

3.11.7.1 [:SOURce[<n>]]:FSKey:FREQuency

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]] :FSKey :FREQuency {<frequency>|<lim_set>}
[ :SOURce[<n>]] :FSKey :FREQuency? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的 FSK 跳跃频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	见下文 说明	10 kHz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- FSK 调制时，您可以配置信号发生器在载波频率（[:SOURce[<n>]]:FREQuency）和跳跃频率之间“移动”其输出频率。
- 跳跃频率<frequency>的范围与当前所选的载波波形频率范围一致。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 FSK 跳跃频率，如+5.000000000000000E+03，表示 FSK 跳跃频率为 5 kHz。

举例

```
:SOURce1:FSKey:FREQuency 5000 /*设置 CH1 的 FSK 跳跃频率为 5 kHz*/
:SOURce1:FSKey:FREQuency? /*查询 CH1 的 FSK 跳跃频率，返回
+5.000000000000000E+03*/
```

3.11.7.2 [:SOURce[<n>]]:FSKey:INTernal:RATE

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]] :FSKey :INTernal :RATE {<rate>|<lim>}
[ :SOURce[<n>]] :FSKey :INTernal :RATE? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的 FSK 调制速率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<rate>	实型	2 mHz 至 1 MHz	100 Hz
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 该命令仅适用于内部调制源（[:SOURce[<n>]]:FSKey:SOURce），FSK 调制速率是指输出频率在载波频率（[:SOURce[<n>]]:FREQuency）和跳跃频率（[:SOURce[<n>]]:FSKey:FREQuency）之间“移动”的频率。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 FSK 调制速率，如+1.500000000000000E+02，表示 FSK 调制速率为 150 Hz。

举例

```
:SOURce1:FSKey:INTernal:RATE 150 /*设置 CH1 的 FSK 调制速率为 150 Hz*/
:SOURce1:FSKey:INTernal:RATE? /*查询 CH1 的 FSK 调制速率，返回
+1.500000000000000E+02*/
```

3.11.7.3 [:SOURce[<n>]]:FSKey:POLarity**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FSKey:POLarity <polarity>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FSKey:POLarity?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 FSK 调制极性。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<polarity>	离散型	{POSitive NEGative}	POSitive

说明

- FSK 调制极性可设置为：
 - POSitive**: 正极性。

- **NEGative**: 负极性。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 POS 或 NEG。

举例

```
:SOURce1:FSKey:POLarity NEGative /*设置 CH1 的 FSK 调制极性为负极性*/
:SOURce1:FSKey:POLarity? /*查询 CH1 的 FSK 调制极性, 返回 NEG*/
```

3.11.7.4 [:SOURce[<n>]]:FSKey:PORT

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FSKey:PORT <port>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FSKey:PORT?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 FSK 外调制端口。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<port>	离散型	{FRONT REAR}	FRONT

说明

- 当 FSK 调制选择外部调制源时, 可以设置外部调制源的输入端口:
 - **FRONT**: 前端口, 外部调制信号通过仪器前面板对应通道的 **[Mod In]** 连接器输入。
 - **REAR**: 后端口, 外调制信号通过仪器后面板的 **[AUX IN]** 连接器输入。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 FRON 或 REAR。

举例

```
:SOURce1:FSKey:PORT FRONT /*设置 CH1 的 FSK 的外调制端口为前端口*/
:SOURce1:FSKey:PORT? /*查询 CH1 的 FSK 的外调制端口, 返回 FRON*/
```

3.11.7.5 [:SOURce[<n>]]:FSKey:SOURce

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]]:FSKey:SOURce <source>
```

```
[ :SOURce[<n>]]:FSKey:SOURce?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 FSK 调制信号源。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<source>	离散型	{INTernal EXTernal}	INTernal

说明

- 本仪器可以接收来自内部或外部调制源的调制波形。
 - INTernal**: 内部调制源。选择内部调制源，即选择占空比为 50% 的方波为调制波形。
 - EXTernal**: 选择外部调制源时，信号发生器接收从后面板 [AUX IN] 或前面板对应通道的 [Mod IN] 连接器输入的外调制信号。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 INT 或 EXT。

举例

```
:SOURce1:FSKey:SOURce INTernal /*设置 CH1 的 FSK 调制信号源为内部调制源*/
:SOURce1:FSKey:SOURce? /*查询 CH1 的 FSK 调制信号源，返回 INT*/
```

3.11.7.6 [:SOURce[<n>]]:FSKey:STaTe

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]]:FSKey:STaTe <bool>
```

```
[ :SOURce[<n>]]:FSKey:STaTe?
```

功能描述

设置或查询指定通道 FSK 调制功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 若当前已打开扫频功能 (`[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe`)、猝发功能 (`[[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe`) 或高级功能 (`[[:SOURce[<n>]]:FUNCTion:ADVance[:STATe]`)，则打开调制功能时，扫频功能、猝发功能或高级功能将自动关闭。
- FSK 不能调制谐波、噪声、直流和脉冲。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`<n>`时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FSKey:STATe ON /*打开 CH1 的 FSK 调制功能*/
:SOURce1:FSKey:STATe? /*查询 CH1 的 FSK 调制功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.8 [:SOURce[<n>]]:FUNCTion

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTion <shape>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTion?
```

功能描述

设置或查询指定通道的连续波类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<shape>	离散型	{SINusoid SQUare RAMP PULSe NOISe ARB HARMonic}	-

说明

- 参数<shape>可以为正弦波 (SINusoid)、方波 (SQUare)、锯齿波 (RAMP)、脉冲 (PULSe)、噪声 (NOISe)、谐波 (HARMonic) 和任意波 (ARB)。

- 当指定通道处于高级输出模式时，此设置命令无效。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回波形名称，如 SQU。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion SQUare /*设置 CH1 的波形类型为方波*/
:SOURce1:FUNCtion? /*查询 CH1 的波形类型，返回 SQU*/
```

3.11.9 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:ARB

[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:ARB 系列命令用于设置或查询高级输出模式下任意波的采样率、滤波器以及加载任意波文件。

3.11.9.1 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:ARB:EDGE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:ARB:EDGE <edge>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:ARB:EDGE?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级任意波形的边沿时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<edge>	实型	见下文说明	2 ns

说明

- 当采样率小于 400 MSa/s 时，<edge>设置范围为 2 ns~0.8* (1/采样率)，且不大于 1 μs；当采样率大于等于 400 MSa/s 时，<edge>固定为 0.8* (1/采样率)。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回边沿时间，如 +1.000000000000000E-8，表示边沿时间为 10 ns。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:ARB:EDGE 10ns /*设置 CH1 的高级任意波边沿时间为 10ns*/
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:ARB:EDGE? /*查询 CH1 的高级任意波边沿时间，返回 +1.000000000000000E-8*/
```

3.11.9.2 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:ARB:FILTer

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:ARB:FILTer <type>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:ARB:FILTer?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下任意波的滤波模式。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<type>	离散型	{INSert NORMal STEP EDGeadjust}	NORMal

说明

- 高级输出模式下的任意波支持四种滤波模式：
 - NORMal**: 普通模式，频率响应较宽且平坦，边沿时间较快，但阶跃响应会产生较大的过冲。
 - STEP**: 步进模式，阶跃响应比较理想，频带宽度较窄，上升/下降时间长，边沿时间较缓。
 - EDGeadjust**: 边沿调整模式，支持任意设置信号边沿时间，适用于构造任意边沿时间要求的脉冲串信号。
 - INSert**: 插值模式，支持完全无失真地输出用户原始波形信号。
- 省略[:SOURce[<n>]]或<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 NORM、STEP、EDG 或 INS。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:ARB:FILTer STEP /*设置 CH1 高级任意波滤波模式为步进*/
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:ARB:FILTer? /*查询 CH1 高级任意波的滤波模式，返回 STEP*/
```

3.11.9.3 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:ARB:LOAD

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:ARB:LOAD <file_name>
```

功能描述

在指定通道的高级输出模式下，加载任意波文件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<file_name>	ASCII 字符串	有效路径	-

说明

- 参数<file_name>为指定路径下的文件名，如 INT:\sinc.arb。
- 支持加载的任意波长度范围为 32 pts~64 Mpts（选配 128 Mpts）。
- 该命令仅在指定通道输出模式为高级模式，且波形类型为任意波时有效。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:ARB:LOAD INT:\sinc.arb /*为 CH1 加载任意波文件 sinc.arb*/
```

3.11.9.4 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:ARB:SRATe

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:ARB:SRATe <sample_rate>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:ARB:SRATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下任意波的采样率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<sample_rate>	实型	1 μ Sa/s 至 1.25 GSa/s	1 kSa/s

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回查询返回任意波的采样率，如+3.00000000000000E+03，表示采样率为 3 kSa/s。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:ARB:SRATe 3000 /*设置 CH1 高级输出模式下任意波的采样率为 3kSa/s*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:ARB:SRATe? /*查询 CH1 高级输出模式下任意波的采样率，可能返回+3.00000000000000E+03*/
```

3.11.9.5 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:ARB:STATe**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:ARB:STATe <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:ARB:STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级模式下的任意波开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 当打开/关闭高级任意波、序列、PRBS、多脉冲、多音、码型以及 IQ 任一输出类型时，输出模式自动进入/退出高级输出模式。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:ARB:STATe 1 /*打开 CH1 的高级任意波功能*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:ARB:STATe? /*查询 CH1 高级任意波的开关状态，返回 1*/
```

3.11.10 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ (选件)

[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ 系列命令用于设置或查询高级输出模式下的 IQ 波形参数，需要安装 IQ 波形选件。

**提示**

IQ 调制需要占用两通道资源，只有 CH1 可以启用 IQ 调制，且 IQ 调制启用时，CH2 禁用。

3.11.10.1 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:APPLY**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:APPLY
```

功能描述

应用对指定通道的 IQ 波形设置。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1

说明

- IQ 调制需要占用两通道的资源，因此在启用 IQ 调制时，通道号只能为 1，且通道 2 不可操作。
- 省略[:SOURce[<n>]]或<n>时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:APPLY /*应用对 CH1 的 IQ 波形设置*/
```

3.11.10.2 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:POWER**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:POWER {<value>|<lim>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:POWER? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询 IQ 波形的输出功率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1
<value>	实型	-60 dBm 至 25.5 dBm	0 dBm

名称	类型	范围	默认值
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- <value>可设置的最大值与选择的调制类型
([:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:TYPE) 有关。
- IQ 调制需要占用两通道的资源，因此在启用 IQ 调制时，通道号只能为 1，且通道 2 不可操作。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 IQ 波形输出功率，如+3.000000000000000E+00，表示 IQ 波形功率为 3 dBm。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:POWer 3 /*设置 IQ 波形功率为 3dBm*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:POWer? /*查询 IQ 波形功率，返回
+3.000000000000000E+00*/
```

3.11.10.3 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:CENTer**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:CENTer {<frequency>|<lim>}
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:CENTer? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下 IQ 波形的中心频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1
<frequency>	实数	0 至 500 MHz	100 MHz
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- IQ 调制需要占用两通道的资源，因此在启用 IQ 调制时，通道号只能为 1，且通道 2 不可操作。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询以科学计数返回 IQ 波形的中心频率，如+1.000000000000000E+07，表示中心频率为 10 MHz。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:CENTer 10000000 /*设置 CH1 的 IQ 波形中心频率为 10MHz*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:CENTer? /*查询 CH1 的 IQ 波形中心频率，返回+1.000000000000000E+07*/
```

3.11.10.4 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:CTYPE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:CTYPE <type>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:CTYPE?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的 IQ 波形的数据类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1
<type>	离散型	{ALL1 ALL0 PRBS9 PRBS11 PRBS15 PRBS16 PRBS20 PRBS21 PRBS23}	ALL1

说明

- IQ 调制的数据类型可以设置为：
 - ALL1**：全 1 数据。
 - ALL0**：全零数据。
 - PRBSn**：阶数 n 为 9、11、15、16、20、21 和 23 的伪随机二进制序列。
- IQ 调制需要占用两通道的资源，因此在启用 IQ 调制时，通道号只能为 1，且通道 2 不可操作。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 ALL1、ALL0、PRBS9、PRBS11、PRBS15、PRBS16、PRBS20、PRBS21 或 PRBS23。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:CTYPE ALL0 /*设置 CH1 的 IQ 数据类型
为全零序列*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:CTYPE? /*查询 ch1 的 IQ 数据类型, 返
回 ALL0*/
```

3.11.10.5 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:LENGth**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:LENGth {<length>|<lim>}
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:LENGth? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的 IQ 波形的数据长度。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1
<length>	实数	10 至 20 M	10 k
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- IQ 调制需要占用两通道的资源，因此在启用 IQ 调制时，通道号只能为 1，且通道 2 不可操作。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询以科学计数形式返回 IQ 波形的数据长度，如+5.000000000000000E+03，表示 IQ 波形的数据长度为 5000。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:LENGth 5000 /*设置通道 1 的 IQ 波形
数据长度为 5000*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:LENGth? /*查询通道 1 的 IQ 波形数据长
度, 返回+5.000000000000000E+03*/
```

3.11.10.6 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:RATE**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:RATE {<rate>|<lim>}
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:RATE? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下 IQ 波形的码元速率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1
<rate>	实数	100 Sa/s 至 100 MSa/s	1 MSa/s
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询以科学计数形式返回 IQ 波形的码元速率，如+5.000000000000000E+03，表示 IQ 波形的中心频率为 5 kSa/s。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:RATE 5000 /*设置通道 1 的 IQ 波形的码元速率为 5kSa/s*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SIGNAL:RATE? /*查询通道 1 的 IQ 波形的码元速率，返回+5.000000000000000E+03*/
```

3.11.10.7 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:ALPHA**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:ALPHA {<alpha>|<lim>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:ALPHA? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的 IQ 波形使用的滤波器滚降系数。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1
<alpha>	实型	0.05 至 1	0.25
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 只有滤波器类型 (`[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:FILTER`) 选择余弦滤波器和根升余弦滤波器时才需要设置此参数。
- IQ 调制需要占用两通道的资源, 因此在启用 IQ 调制时, 通道号只能为 1, 且通道 2 不可操作。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回滤波器滚降系数, 如`+5.000000000000000E-01`, 表示滚降系数为 0.5。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:ALPHA 0.5 /*设置 CH1 的 IQ 波形使用的滤波器滚降系数为 0.5*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:ALPHA? /*查询 CH1 的 IQ 波形滤波器滚降系数, 返回+5.000000000000000E-01*/
```

3.11.10.8 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:CTYPE

命令格式

`[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:CTYPE <type>`

`[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:CTYPE?`

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的 IQ 波形编码方式。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1
<type>	离散型	{OFF DIFF DGRay GRAY}	OFF

说明

- IQ 编码方式可设置为:
 - OFF**: 无编码
 - DIFF**: 差分编码
 - DGRay**: 差分格雷编码
 - GRAY**: 格雷编码

- IQ 调制需要占用两通道的资源，因此在启用 IQ 调制时，通道号只能为 1，且通道 2 不可操作。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 OFF、DIFF、DGR 或 GRAY。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:CTYPE DIFF /*设置 CH1 的 IQ 波形编码方式
为差分编码*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:CTYPE? /*查询 CH1 的 IQ 波形编码方式，
返回 DIFF*/
```

3.11.10.9 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:FILTer

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:FILTer <filter>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:FILTer?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的 IQ 波形的滤波器。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1
<filter>	离散型	{RECTangular COSine ROOT}	-

说明

- IQ 波形的滤波器类型可设置为：
 - **RECTangular**: 窗口滤波器
 - **COSine**: 余弦滤波器
 - **ROOT**: 根升余弦滤波器
- IQ 调制需要占用两通道的资源，因此在启用 IQ 调制时，通道号只能为 1，且通道 2 不可操作。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 RECT、COS 或 ROOT。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:FILTer RECTangular /*设置 CH1 的 IQ 波形的滤波器为窗口滤波器*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:FILTer? /*查询 CH2 的 IQ 波形的滤波器, 返回 RECT*/
```

3.11.10.10 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:OVER**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:OVER {<over>|<lim>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:OVER? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的 IQ 波形的过采样率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1
<over>	整型	1 至 16	4
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- IQ 调制需要占用两通道的资源, 因此在启用 IQ 调制时, 通道号只能为 1, 且通道 2 不可操作。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回过采样率, 如+8.000000000000000E+00, 表示 IQ 波形的过采样率为 8。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:OVER 8 /*设置 CH1 的 IQ 波形过采样率为 8*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:OVER? /*查询 CH1 的 IQ 波形过采样率, 返回+8.000000000000000E+00*/
```

3.11.10.11 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:TYPE**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:TYPE <type>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:TYPE?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的 IQ 波形调制类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1
<type>	离散型	{BPSK QPSK 8PSK 16QAM 32QAM 64QAM 128QAM 256QAM}	BPSK

说明

- IQ 调制需要占用两通道的资源，因此在启用 IQ 调制时，通道号只能为 1，且通道 2 不可操作。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回调制类型，如 QPSK。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:TYPE QPSK /*设置 CH1 的 IQ 波形调制类型为 QPSK*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:IQ:SOURce:TYPE? /*查询 CH1 的 IQ 波形调制类型，返回 QPSK*/
```

3.11.10.12 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:STATe**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:STATe <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:IQ:STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的 IQ 调制开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1}	1
<bool>	离散型	{ON 1 OFF 0}	0 OFF

说明

- 当打开/关闭高级任意波、序列、PRBS、多脉冲、多音、码型以及 IQ 任一输出类型时，输出模式自动进入/退出高级输出模式。
- IQ 调制需要占用两通道的资源，因此在启用 IQ 调制时，通道号只能为 1，且通道 2 不可操作。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:IQ:STATe ON /*打开 CH1 高级输出模式下的 IQ 功能*/
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:IQ:STATe? /*查询 CH1 的 IQ 功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.11 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MPULse (选件)

[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MPULse 系列命令用于设置或查询高级输出模式下的多脉冲波形参数，需要安装多脉冲波形选件。

3.11.11.1 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MPULse:APPLy

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MPULse:APPLy
```

功能描述

应用对指定通道的多脉冲设置。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:MPULse:APPLy /*应用对 CH1 多脉冲波形的设置*/
```

3.11.11.2 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:DElay

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:DElay <delay>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:DElay?
```

功能描述

设置或查询指定通道多脉冲波形的脉冲延时。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<delay>	实型	5 μ s 至 1 s	500 ms

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回多脉冲的脉冲延时，如+1.00000000000000E-5，表示脉冲延时为 10 μ s。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:DElay 10us /*设置 CH1 多脉冲波形的脉冲
时延为 10 $\mu$ s*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:DElay? /*查询 CH1 多脉冲波形的脉冲时延，
返回+1.00000000000000E-5*/
```

3.11.11.3 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:EDGE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:EDGE <time>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:EDGE?
```

功能描述

设置或查询指定通道多脉冲波形的边沿时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<time>	实型	2 ns 至 1 μ s	2 ns

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回多脉冲的边沿时间，如+1.00000000000000E-8，表示多脉冲边沿时间为 10 ns。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:EDGE 10ns /*设置 CH1 多脉冲波形的边沿时间为 10ns*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:EDGE? /*查询 CH1 多脉冲波形的边沿时间，返回+1.00000000000000E-8*/
```

3.11.11.4 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:HWIDth**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:HWIDth <num>,<width>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:HWIDth? <num>
```

功能描述

设置或查询指定通道多脉冲波形的指定脉冲的高电平持续时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<num>	整型	1 至 30	-
<width>	实型	20 ns 至 150 μ s	5 μ s

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回指定脉冲的高电平持续时间，如+5.00000000000000E-06，表示持续时间为 5 μ s。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:HWIDth 2,5us /*设置 CH1 的多脉冲波形的第 2 个脉冲高电平持续时间为 5 $\mu$ s*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:HWIDth? 2 /*查询 CH1 的多脉冲波形的第 2 个脉冲高电平持续时间，返回+5.00000000000000E-06*/
```

3.11.11.5 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MPULse:HWIDth:ALL?

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MPULse:HWIDth:ALL?
```

功能描述

查询指定通道多脉冲波形所有脉冲的高电平持续时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回所有脉冲的高电平持续时间，不同数据之间用 “,” 分隔，如
+1.000000000000000E-06,+2.000000000000000E-06,+3.000000000000000E-06,+4.000000000000000E-06,+5.000000000000000E-06，表示多脉冲波形的 5 个脉冲的高电平持续时间分别为 1 μs、2 μs、3 μs、4 μs、5 μs。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:MPULse:HWIDth:ALL? /*查询 CH1 多脉冲波形的所有脉冲高电平持续时间，可能返回  
+1.000000000000000E-06,+2.000000000000000E-06,+3.000000000000000E-06,+4.000000000000000E-06,+5.000000000000000E-06*/
```

3.11.11.6 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MPULse:IDLE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MPULse:IDLE <type>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MPULse:IDLE?
```

功能描述

设置或查询指定通道多脉冲空闲电平。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<type>	离散型	{FPT TOP CENTer BOTTom}	FPT

说明

- 多脉冲空闲电平的电平类型可以设置为：
 - FPT**：选择波形的第一个点处的电平作为空闲电平。
 - TOP**：选择波形顶点处的电平作为空闲电平。
 - CENTer**：选择波形中间点处的电平作为空闲电平。
 - BOTTom**：选择波形最低点处的电平作为空闲电平。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 FPT、TOP、CENT 或 BOTT。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:IDLE TOP /*设置 CH1 多脉冲的空闲电平为
波形顶点的电平*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:IDLE? /*查询 CH1 多脉冲空闲电平类型，返
回 TOP*/
```

3.11.11.7 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:LWIDTH**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:LWIDTH <num>,<width>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:LWIDTH? <num>
```

功能描述

设置或查询指定通道多脉冲波形的指定脉冲的低电平持续时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<num>	整型	1 至 30	-
<width>	整型	20 ns 至 150 μ s	5 μ s

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回指定脉冲的低电平持续时间，如+5.000000000000000E-06，表示持续时间为 5 μ s。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:LWIDth 2,5us /*设置 CH1 的多脉冲波形的第 2 个脉冲低电平持续时间为 5μs*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:LWIDth? 2 /*查询 CH1 的多脉冲波形的第 2 个脉冲低电平持续时间，返回+5.000000000000000E-06*/
```

3.11.11.8 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:LWIDth:ALL?**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:LWIDth:ALL?
```

功能描述

查询指定通道多脉冲波形的所有脉冲低电平持续时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回所有脉冲的低电平持续时间，不同数据之间用 “,” 分隔，如
+1.000000000000000E-06,+2.000000000000000E-06,+3.000000000000000E-06,+4.000000000000000E-06,+5.000000000000000E-06，表示多脉冲波形的 5 个脉冲的低电平持续时间分别为 1 μs、2 μs、3 μs、4 μs、5 μs。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:LWIDth:ALL? /*查询 CH1 的多脉冲波形的脉冲低电平持续时间，可能返回
+1.000000000000000E-06,+2.000000000000000E-06,+3.000000000000000E-06,+4.000000000000000E-06,+5.000000000000000E-06*/
```

3.11.11.9 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:NUMBER**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:NUMBER <num>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:NUMBER?
```

功能描述

设置或查询指定通道多脉冲波形的脉冲个数。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<num>	整型	2 至 30	2

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回多脉冲波形的脉冲个数。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:NUMBer 5 /*设置 CH1 的多脉冲波形的脉冲
个数为 5*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:NUMBer? /*查询 CH1 的多脉冲波形的脉冲个
数，返回 5*/
```

3.11.11.10 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:STATE**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:STATE <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:STATE?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的多脉冲开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{ON 1 OFF 0}	0 OFF

说明

- 当打开/关闭高级任意波、序列、PRBS、多脉冲、多音、码型以及 IQ 任一输出类型时，输出模式自动进入/退出高级输出模式。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:STATe ON /*打开 CH1 高级输出模式下的多
脉冲功能*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:STATe? /*查询 CH1 的多脉冲功能的开关状
态, 返回 1*/
```

3.11.11.11 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:SOURce**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:SOURce <source>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:SOURce?
```

功能描述

设置或查询指定通道多脉冲波形的触发方式。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<source>	离散型	{OFF TIMer EXTerNal MANual}	OFF

说明

- 多脉冲波形的触发方式可以设置为：
 - OFF**: 关闭触发。
 - TIMer**: 定时触发。使用
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:TIMer 命令设置触发信号的间隔时间。
 - EXTerNal**: 外部触发。使用
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:TTYPe 命令设置外触发模式。
 - MANual**: 手动触发。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 OFF、TIM、EXT 或 MAN。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:SOURce MANual /*设置 CH1 多脉
冲波形的触发方式为手动触发*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:SOURce? /*查询 CH1 多脉冲波形
的触发方式, 返回 MAN*/
```

3.11.11.12 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:TIMer

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:TIMer <time>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:TIMer?
```

功能描述

设置或查询指定通道多脉冲波形的内触发定时时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<time>	实型	5 μ s 至 8 ks	-

说明

- 当多脉冲波形的触发源
([:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:SOURce) 设置为定时触发时，此命令有效。
- 定时时间<time>实际可设的最小值受延时时间
([:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:DELay)、脉冲高电平持续时间
([:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:HWIDth:ALL?) 和低电平持续时间
([:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:LWIDth:ALL?) 之和的限制：定时时间 $\geq$ 延时时间+脉冲高电平持续时间总和+脉冲低电平持续时间总和。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回多脉冲的内部触发定时时间，如+4.500000000000000E-03，表示定时时间为 4.5 ms。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:TIMer 0.0045 /*设置 CH1 多脉冲波形的触发定时时间为 4.5ms*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:TIMer? /*查询 CH1 多脉冲波形的触发定时时间，返回+4.500000000000000E-03*/
```

3.11.11.13 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:TTYPe

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:TTYPe <ttype>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MPULse:TRIGger:TTYPe?
```

功能描述

设置或查询指定通道多脉冲波形的的外触发模式。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<ttype>	离散型	{LEADing TRAIling}	-

说明

- 当多脉冲的触发源
([:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:MPULse:TRIGger:SOURce) 设置为外触发时，使用此命令设置外触发模式。
- 外触发模式可以设置为：
 - LEADing**：外部上升沿触发。
 - TRAIling**：外部下降沿触发。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 LEAD 或 TRA。

举例

```
[:SOURce1:FUNction:ADVance:MPULse:TRIGger:TTYPe LEADing /*设置 CH1 多脉冲波形的
外触发模式为上升沿触发*/
[:SOURce1:FUNction:ADVance:MPULse:TRIGger:TTYPe? /*查询 CH1 多脉冲波形的
外触发模式，返回 LEAD*/
```

3.11.12 [:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:MTONe (选件)

[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:MTONe 系列命令用于设置或查询高级输出模式下的多音波形参数，需要安装多音波形选件。

3.11.12.1 [:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:MTONe:APPLY

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:MTONe:APPLY
```

功能描述

应用对指定通道多音波形的设置。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:APPLY /*应用对 CH1 的多音波形设置*/
```

3.11.12.2 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:LOW**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:LOW {<frequency>|<lim>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:LOW? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的多音波形的开始频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	见下文 说明	-
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-

说明

- 参数<frequency>的取值范围为 1 kHz~499.999 MHz，且开始频率、音调间隔和音调数之间相互约束：开始频率+音调间隔*（音调数目-1）≤500 MHz，且其值均不可超过取值范围。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回多音波形的开始频率，如+2.000000000000000E+06，表示多音波形的开始频率为 2 MHz。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:LOW 2000000 /*设置 CH1 的多音波形开始频率为 2MHz*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:LOW? /*查询 CH1 的多音波形开始频率, 返回 +2.00000000000000E+06*/
```

3.11.12.3 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:NUMBER**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:NUMBER <num>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:NUMBER?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下多音波形的音调个数。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<num>	整型	2 至 16	2

说明

- 开始频率、音调间隔和音调数之间相互约束：开始频率+音调间隔*（音调数目-1）≤500 MHz，且其值均不可超过取值范围。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回一个整数，如 6。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:NUMBER 6 /*设置 CH1 的多音波形的音调个数为 6*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:NUMBER? /*查询 CH1 的多音波形的音调个数, 返回 6*/
```

3.11.12.4 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:SPACing**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:SPACing <frequency>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:SPACing?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的多音波形的音调间隔。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	见下文 说明	-

说明

- 参数<frequency>的取值范围为 1 kHz~499.999 MHz，且开始频率、音调间隔和音调数之间相互约束：开始频率+音调间隔*（音调数目-1）≤500 MHz，且其值均不可超过取值范围。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回多音波形的音调间隔，如+2.000000000000000E+06，表示音调间隔为 2 MHz。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:SPACing 2000000 /*设置 CH1 的多音波形的音调间距为 2MHz
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:SPACing? /*查询 CH1 的多音波形的音调间距，返回+2.000000000000000E+06*/
```

3.11.12.5 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:SRATE?**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:SRATE?
```

功能描述

查询指定通道高级输出模式下的多音波形的采样率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认查询 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回多音波形的采样率，如 1.250000E+09，表示多音波形的采样率为 1.25 GSa/s。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:MTONE:SRATe? /*查询 CH1 多音波形的采样率, 返回 1.250000E+09*/
```

3.11.12.6 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MTONE:STATe**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MTONE:STATe <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MTONE:STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的多音开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{ON 1 OFF 0}	0 OFF

说明

- 当打开/关闭高级任意波、序列、PRBS、多脉冲、多音、码型以及 IQ 任一输出类型时，输出模式自动进入/退出高级输出模式。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:MTONE:STATe ON /*打开 CH1 高级输出模式下的多音功能*/
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:MTONE:STATe? /*查询 CH1 的多音功能的开关状态, 返回 1*/
```

3.11.12.7 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MTONE:TONE:PHASe**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MTONE:TONE:PHASe <m>,{<phase>|<lim>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:MTONE:TONE:PHASe? <m>[,<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下多音波形的音调相位。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<m>	整型	1 至 16	-
<phase>	实型	0°至 360°	0°
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-

说明

- <m>用于指定多音波形的音调序号。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回音调相位，如+2.000000000000000E+01，表示音调相位为 20°。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:PHASe 1,20 /*设置 CH1 多音波形的音调 1 相位为 20°*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:PHASe? 1 /*查询 CH1 多音波形的音调 1 的相位，返回+2.000000000000000E+01*/
```

3.11.12.8 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:POWer**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:POWer <m>,{<power>|<lim>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:POWer? <m>[,<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出下的多音波形的音调增益。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<num>	整型	1 至 16	-
<power>	实型	-20 dB 至 0 dB	-
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-

说明

- <m>用于指定多音波形的音调序号。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回指定音调的增益，如-2.00E+00，表示多音波形的指定音调增益为-2 dB。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:POWer 1,-2 /*设置 CH1 多音波形的音调 1 增益为-2dB*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:POWer? 1 /*查询 CH1 多音波形的音调 1 的增益，返回-2.00E+00*/
```

3.11.12.9 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:STATe**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:STATe <m>,<bool>
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:STATe? <m>
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的多音波形的指定音调的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<m>	整型	1 至 16	-
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	1 ON

说明

- <m>用于指定多音波形的音调序号。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:STATe 1,ON /*打开 CH1 的多音波形的音调 1*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:MTONE:TONE:STATe? 1 /*查询 CH1 的多音波形的音调 1 开关状态，返回 1*/
```

3.11.13 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern (选件)

[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern 系列命令用于设置或查询高级模式下的码型参数，需要安装码型选件。

3.11.13.1 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:APPLy

命令格式

[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:APPLy

功能描述

应用对指定通道码型发生器的设置。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:APPLy /*应用对 CH1 码型发生器的设置*/

3.11.13.2 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:B4B5:STATe

命令格式

[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:B4B5:STATe <bool>

[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:B4B5:STATe?

功能描述

设置或查询指定通道码型发生器的 4b/5b 编码是否使能。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{ON 1 OFF 0}	0 OFF

说明

- 仅在输入码元或导入的码元文件的数据格式为十六进制时可以开启 4b/5b 编码。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:B4B5:STATe ON /*打开 CH1 的码型发生器的 4b/5b 编码*/
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:B4B5:STATe? /*查询 CH1 的码型发生器的 4b/5b 编码是否开启，返回 1*/
```

3.11.13.3 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:B8B10:STATe**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:B8B10:STATe <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:B8B10:STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道码型发生器的 8b/10b 编码是否使能。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{ON 1 OFF 0}	0 OFF

说明

- 仅在输入码元或导入的码元文件的数据格式为 KD 符号时可以开启 8b/10b 编码。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:B8B10:STATe ON /*使能 CH1 的码型发生器的 8b/10b 编码*/
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:B8B10:STATe? /*查询 CH1 的码型发生器的 8b/10b 编码是否使能，返回 1*/
```

3.11.13.4 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:B8B10:DISParity

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:B8B10:DISParity <disparity>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:B8B10:DISParity?
```

功能描述

设置或查询指定通道码型发生器 8b/10b 编码的编码极性。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<disparity>	离散型	{POSitive NEGative}	POSitive

说明

- 编码极性表示编码后首个码值数据中 1 的位数多还是 0 的位数多。可选项为 POSitive (0 比 1 多或 0 与 1 个数相等) 或 NEGative (0 比 1 少或 0 与 1 个数相等)。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 POS 或 NEG。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PATtern:B8B10:DISParity NEGative /*设置 CH1
的 8b/10b 编码的编码极性为 NEGative*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PATtern:B8B10:DISParity? /*查询 CH1 的
8b/10b 编码的编码极性, 返回 NEG*/
```

3.11.13.5 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:BAUD

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:BAUD <baud>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:BAUD?
```

功能描述

设置或查询指定通道码型发生器的波特率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

名称	类型	范围	默认值
<baud>	实型	1 μBaud 至 300 MBaud	9.6 kBaud

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询以科学计数形式返回码型发生器的码元速率，如 9.600000E+03，表示码元速率为 9.6 kBaud。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:BAUD 96000 /*设置 CH1 码型发生器的码率为 9.6 kBaud*/
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:BAUD? /*查询 CH1 码型发生器的码率，返回 9.600000E+03*/
```

3.11.13.6 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:DATA**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:DATA <type>,<data>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:DATA?
```

功能描述

设置或查询指定通道码型发生器的码型序列。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<type>	离散型	{BIN HEX SYMBOL}	BIN
<data>	ASCII 字符串	见下文 说明	-

说明

- 当码型发生器的输入数据类型
([:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:SOURce) 设置为自定义码值时，使用此命令设置码型序列。
- 数据类型<type>可设置为二进制 (BIN)、十六进制 (HEX) 和 KD 符号 (SYMBOL)。
- 输入数据<data>格式应与选择的数据类型匹配。<data>的最大长度与数据类型有关，二进制数据最大长度为 4000 字符，十六进制和 KD 符号的最大长度为 1000 字符。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回码型发生器的码型序列，如 10101010。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:DATA BIN,10101010 /*设置 CH1 的码型发生器的码型序列为 10101010*/  
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:DATA? /*查询 CH1 的码型发生器的码型序列，返回 10101010*/
```

3.11.13.7 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:DATA:TYPE?

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:DATA:TYPE?
```

功能描述

查询指定通道码型发生器的输入数据类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 BIN、HEX 或 SYMB。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:DATA:TYPE? /*查询 CH1 的码型发生器的数据类型，可能返回 BIN*/
```

3.11.13.8 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:ENCode:TYPE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:ENCode:TYPE <type>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PATtern:ENCode:TYPE?
```

功能描述

设置或查询指定通道码型发生器的编码类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

名称	类型	范围	默认值
<type>	离散型	{NRZ RZ MANChester}	NRZ

说明

- 编码类型可以设置为不归零编码（NRZ）、归零编码（RZ）或曼彻斯特编码（MANChester）。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 NRZ、RZ 或 MANC。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PATtern:ENCode:TYPE RZ /*设置 CH1 的码型发生器的编码类型为归零编码*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PATtern:ENCode:TYPE? /*查询 CH1 码型发生器的编码类型，返回 RZ*/
```

3.11.13.9 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:FILE:PATH**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:FILE:PATH <path>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:FILE:PATH?
```

功能描述

设置或查询指定通道码型发生器的文件的导入路径。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<path>	ASCII 字符串	有效文件路径	-

说明

- 当码型发生器的输入数据类型
([:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:SOURce) 设置为文件导入时，使用此命令设置码元文件的导入路径。
- 参数<path>为有效文件路径，如 INT:/data.txt。
- DG5000 Pro 仅支持导入*.txt 格式的码元文件。
 - 二进制码元文件的数据需要以 b 开头，如 b1100101010，数据长度限制在 64 M 字符以内。

- 十六进制码元文件的数据需要以 h 开头，如 h123ABE5，数据长度限制在 12 M 字符以内。
- KD 符号文件的数据需要以 s 开头，且数据之间以逗号作为分隔符，如 sD1.3,D2.3，数据长度限制在 12 M 字符以内。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回文件导入路径，如 INT:/data.txt。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PATtern:FILE:PATH INT:/data.txt /*设置 CH1
码型发生器文件导入路径为 INT:/data.txt*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PATtern:FILE:PATH? /*查询 CH1 码型发生器文件导
入路径，返回 INT:/data.txt*/
```

3.11.13.10 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:SOURce

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:SOURce <source>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:SOURce?
```

功能描述

设置或查询指定通道码型发生器的输入数据类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<source>	离散型	{PATtern FILE}	PATtern

说明

- 码型发生器的数据源可以设置为：
 - **PATtern**: 自定义码值，您可通过
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:DATA 命令设置码值和数据类型。
 - **FILE**: 文件导入，您可通过
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:FILE:PATH 命令设置码元文件的导入路径和文件数据类型。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 PATT 或 FILE。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PATtern:SOURce PATT /*设置 CH1 码型发生器的输入数据类型为自定义码值*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PATtern:SOURce? /*查询 H1 码型发生器的输入数据类型, 返回 PATT*/
```

3.11.13.11 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:STATe**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:STATe <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的码型发生器的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{ON 1 OFF 0}	0 OFF

说明

- 当打开/关闭高级任意波、序列、PRBS、多脉冲、多音、码型以及 IQ 任一输出类型时，输出模式自动进入/退出高级输出模式。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PATtern:STATe ON /*打开 CH1 高级输出模式下的码型发生器*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PATtern:STATe? /*查询 CH1 的码型发生器的开关状态, 返回 1*/
```

3.11.13.12 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:VOLTage:TYPE**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:VOLTage:TYPE <type>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PATtern:VOLTage:TYPE?
```

功能描述

设置或查询指定通道码型发生器的幅度格式。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<type>	离散型	{TTL CMOS5.0 CMOS3.3 CMOS2.5 CMOS1.8 ECL PECL}	-

说明

- 除了使用此命令设置码型输出预设幅度外，您还可以使用 `[:SOURce<n>]:VOLTage` 自定义码型幅度。
- 省略 `[:SOURce<n>]` 或 `<n>` 时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 TTL、CMOS5.0、CMOS3.3、CMOS2.5、CMOS1.8、ECL、PECL 或 USER。

举例

```
[:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:VOLTage:TYPE TTL /*设置 CH1 的码型发生器的幅度格式为 TTL*/
[:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PATtern:VOLTage:TYPE? /*查询 CH1 的码型发生器的幅度格式，返回 TTL*/
```

3.11.14 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PRBS

`[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PRBS` 系列命令用于设置或查询高级输出模式下的 PRBS 参数。

3.11.14.1 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PRBS:EDGE

命令格式

```
[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PRBS:EDGE <width>
```

```
[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PRBS:EDGE?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的 PRBS 边沿时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<width>	实型	2 ns 至 1 μ s	-

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 PRBS 的边沿时间，如+5.00000000000000E-9，表示边沿时间为 5 ns。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PRBS:EDGE 5ns /*设置 CH1 的 PRBS 边沿时间为 5ns*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PRBS:EDGE? /*查询 CH1 的 PRBS 的边沿时间，返回 +5.00000000000000E-9*/
```

3.11.14.2 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PRBS:RATE**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PRBS:RATE {<rate>|<lim>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:PRBS:RATE? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的 PRBS 码率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<rate>	实型	1 μbps 至 300 Mbps	1 Mbps
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 PRBS 码率，如+3.00000000000000E+03，表示 PRBS 码率为 3 kbps。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PRBS:RATE 3000 /*设置 CH1 的 PRBS 码率为 3kbps*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:PRBS:RATE? /*查询 CH1 的 PRBS 码率，返回 +3.00000000000000E+03*/
```

3.11.14.3 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PRBS:TYPE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PRBS:TYPE <type>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:PRBS:TYPE?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的 PRBS 类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<type>	离散型	见下文 说明	PRBS3

说明

- PRBS 类型可以设置为 PRBS3 至 PRBS32。PRBSn 的序列长度为 2^n-1 。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 PRBS 类型，如 PRBS5。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PRBS:TYPE PRBS5 /*设置 CH1 的 PRBS 的类型为 PRBS5*/
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:PRBS:TYPE? /*查询 CH1 的 PRBS 的类型，返回 PRBS5*/
```

3.11.14.4 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:PRBS:STATe

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:PRBS:STATe <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:PRBS:STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下 PRBS 的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{ON 1 OFF 0}	0 OFF

说明

- 当打开/关闭高级任意波、序列、PRBS、多脉冲、多音、码型以及 IQ 任一输出类型时，输出模式自动进入/退出高级输出模式。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:PRBS:STATE ON /*打开 CH1 高级输出模式下的 PRBS 功能*/
:SOURce1:FUNCTION:PRBS:STATE? /*查询 CH1 的 PRBS 功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.15 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence (选件)

[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence 系列命令用于设置或查询高级输出模式下的序列参数，需要安装序列选件。

3.11.15.1 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:ADD

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:ADD
```

功能描述

为指定通道的序列新增一个条目（结尾处）。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

- 一个序列最多支持 512 个条目。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQuence:ADD /*为 CH1 中的序列新增一个条目*/
```

3.11.15.2 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:APPLy

命令格式

`[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:APPLy`

`[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:APPLy?`

功能描述

应用指定通道序列的所有波形和循环次数设置。

查询指定通道序列的波形和循环次数修改是否应用。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:SEQuence:APPLy /*应用对 CH1 序列的波形和循环次数设置*/  
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:SEQuence:APPLy? /*查询是否应用对 CH1 序列的波形和循环数修改，返回 1*/
```

3.11.15.3 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:CLEAr

命令格式

`[[:SOURce[<n>]]:ADVance:FUNCtion:SEQuence:CLEAr`

功能描述

清除指定通道中的序列的所有波形和循环数数据。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQuence:CLear /*清除 CH1 序列的所有波形和循环数数据*/
```

3.11.15.4 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:COUNt?**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:COUNt?
```

功能描述

查询指定通道序列的条目数。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认查询 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回一个整数，如 25。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQuence:COUNt? /*查询 CH1 中序列的条目数，可能返回 25*/
```

3.11.15.5 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:DELeTe**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:DELeTe [<index>]
```

功能描述

删除指定通道中序列波形的指定条目。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<index>	整型	1 至 512	-

说明

- 省略[<index>]时，默认删除序列中的最后一个条目。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEquence:DELeTe 3 /*删除 CH1 序列波形的第 3 个条目*/
```

3.11.15.6 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEquence:EDGE**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEquence:EDGE <edge>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEquence:EDGE?
```

功能描述

设置或查询指定通道的序列波形的边沿时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<edge>	实型	见下文 说明	2 ns

说明

- 当采样率小于 400 MSa/s 时，<edge>设置范围为 2 ns~0.8* (1/采样率)，且不大于 1 μs；当采样率大于等于 400 MSa/s 时，<edge>固定为 0.8* (1/采样率)。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回边沿时间，如+1.0000000000000000E-08，表示边沿时间为 10 ns。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEquence:EDGE 10ns /*设置 CH1 的序列波形的边沿时间为 10ns*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEquence:EDGE? /*查询 CH1 的序列波形的边沿时间，返回+1.0000000000000000E-08/
```

3.11.15.7 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:FILTer

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:FILTer <filter>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:FILTer?
```

功能描述

设置或查询指定通道的序列波形的滤波器模式。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<filter>	离散型	{INSert NORMal STEP EDGeadjust}	NORMal

说明

- 序列输出模式下支持四种滤波模式：
 - NORMal**: 普通模式，频率响应较宽且平坦，边沿时间较快，但阶跃响应会产生较大的过冲。
 - STEP**: 步进模式，阶跃响应比较理想，频带宽度较窄，上升/下降时间长，边沿时间较缓。
 - EDGeadjust**: 边沿调整模式，支持任意设置信号边沿时间，适用于构造任意边沿时间要求的脉冲串信号。
 - INSert**: 插值模式，支持完全无失真地输出用户原始波形信号。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 NORM、STEP、EDG 或 INS。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:SEQuence:FILTer STEP /*设置 CH1 的序列波形的滤波器模式为步进*/
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:SEQuence:FILTer? /*查询 CH1 的序列波形的滤波器模式，返回 STEP*/
```

3.11.15.8 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:INSert

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:INSert <index>
```

功能描述

在指定通道序列波形的指定位置，插入一个条目。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<index>	整型	1 至 512	-

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQuence:INSert 3 /*在 CH1 中的序列的位置 3，
插入一个条目*/
```

3.11.15.9 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:ITEM:EVENT

命令格式

```
[[:SOURce<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:ITEM:EVENT <num>,<event>
```

```
[[:SOURce<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:ITEM:EVENT? <num>
```

功能描述

设置或查询指定通道序列中的指定条目是否发生事件跳转和发生事件跳转的触发信号源。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<num>	整型	1 至 512	-
<event>	离散型	{OFF TRIG MANual TImer}	OFF

说明

该命令定义条目是否发生事件跳转和发生事件跳转的触发信号源。如果条目运行时接收到事件跳转的触发信号，序列将根据事件跳转的设置，立即跳转到指定条目。

- OFF:** 不发生事件跳转，条目波形输出完毕后，执行 GoTo 跳转
([:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:ITEM:GOTO)。

- **TRIG**: 当前条目在运行过程中, 接收到指定边沿 (`[[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEquence:TTYPe`) 的外部触发信号时, 发生事件跳转。
- **MANual**: 当前条目在运行过程中, 接收到手动触发信号时, 发生事件跳转。
- **TIMer**: 当前条目在运行过程中, 接收到内部触发信号后, 发生事件跳转。内部触发信号的时间间隔由 `[[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEquence:TIMer`。

省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 OFF、TRIG、TIM 或 MAN。

举例

```
:SOURce1:FUNction:SEquence:LIST:EVENT 2,TRIG /*设置 CH1 序列的条目 2 的事件跳转触发源为外触发信号*/
:SOURce1:FUNction:SEquence:LIST:EVENT? 2 /*查询 CH1 序列的条目 2 的事件跳转触发源, 返回 TRIG*/
```

3.11.15.10 [:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEquence:ITEM:GOTO

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEquence:ITEM:GOTO <num>,{<goto>|<sn>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance:SEquence:ITEM:GOTO <num>
```

功能描述

设置或查询指定通道序列中指定条目的 GOTO 跳转地址。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<num>	整型	1 至 512	-
<goto>	离散型	{NEXT FIRST LAST END}	-
<sn>	整型	存在的条目序号	-

说明

本命令用于设置当前条目循环次数执行完毕, 且波形完整输出后, 跳转到序列中的哪一个条目继续输出波形。默认为 NEXT。

- **<sn>**: 自定义跳转的位置。
- **NEXT**: 跳转到下一个条目。

- **FIRST**: 跳转到序列的第一个条目。
- **LAST**: 跳转到序列的最后一个条目。
- **END**: 当前条目运行完成后, 序列结束运行。

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 NEXT、FIRS、LAST、END 或一个整数。

举例

```
:SOURce1:FUNCTion:ADVance:SEQuence:ITEM:GOTO 2 LAST /*设置 CH1 序列的
条目 2 运行结束后跳转到序列的最后一个条目继续运行*/
:SOURce1:FUNCTion:ADVance:SEQuence:ITEM:GOTO? 2 /*查询 CH1 序列的条目
2GOTO 跳转地址, 返回 LAST*/
```

3.11.15.11 [:SOURce[<n>]]:FUNCTion:ADVance:SEQuence:ITEM:JUMP

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTion:ADVance:SEQuence:ITEM:JUMP <num>,{<jump>|<sn>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTion:ADVance:SEQuence:ITEM:JUMP? <num>
```

功能描述

设置或查询指定通道序列中指定条目的事件跳转地址。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<num>	整型	1 至 512	-
<jump>	离散型	{NEXT FIRST LAST}	-
<sn>	整型	存在的条目序号	-

说明

- 设置当前条目运行过程中收到事件跳转的触发信号后, 跳转到序列中的哪一个条目继续运行。用户可选择下一个条目 (NEXT)、第一个条目 (FIRST)、最后一个条目 (LAST) 或通过参数 <sn> 自定义要跳转的条目数。
- 只有当指定的条目被设置为会发生事件跳转
([:SOURce[<n>]]:FUNCTion:ADVance:SEQuence:ITEM:EVENT) 时, 此命令有效。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 NEXT、FIRS、LAST 或一个整数。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:SEquence:ITEM:JUMP 2,5 /*设置 CH1 序列的条目 2 收到触发事件后, 跳转到条目 4*/
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:SEquence:ITEM:JUMP? 2 /*查询 CH1 序列的条目 2 收到触发事件后跳转的条目数, 返回 4*/
```

3.11.15.12 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEquence:ITEM:LENGth?**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEquence:ITEM:LENGth? {<num>|<all>}
```

功能描述

查询指定通道序列波形指定条目的长度。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<num>	整型	1 至 512	-
<all>	离散型	{ALL}	-

说明

- 您可以使用<num>查询指定条目的长度, 也可以使用<all>参数查询所有条目的长度。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询指定条目时, 返回一个整数; 查询全部条目 (ALL) 时, 可能返回多个整数, 分别表示序列中每个条目的长度, 整数之间用 “,” 分隔。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:SEquence:ITEM:LENGth? 1 /*查询 CH1 的序列条目 1 的长度, 返回 100*/
```

3.11.15.13 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEquence:ITEM:PERiod**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEquence:ITEM:PERiod <num>,{<value>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEquence:ITEM:PERiod? {<num>|<all>}
```

功能描述

设置或查询指定通道的序列波形中指定条目的循环次数。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<num>	整型	1 至 512	-
<value>	整型	1 至 256	1
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum}	-
<all>	离散型	{ALL}	-

说明

- <num>为序列的条目数，<value>为指定条目的循环数。
- MINimum|MAXimum 分别表示循环次数的最小值和最大值，ALL 表示查询序列中的全部条目。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询指定条目时，返回一个整数；查询全部条目（ALL）时，可能返回多个整数，分别表示序列中各个条目的循环数，整数之间用 “,” 分隔。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEquence:ITEM:PERiod 1,10 /*设置 CH1 序列中
条目 1 的循环数为 10*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEquence:ITEM:PERiod? 1 /*查询 CH1 序列中条目
1 的循环数，返回 10*/
```

3.11.15.14 [:SOURce<n>]:FUNCTION:ADVance:SEquence:ITEM:WAIT

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEquence:ITEM:WAIT <num>,<wait>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEquence:ITEM:WAIT? <num>
```

功能描述

设置或查询指定通道序列中的指定条目在运行之前等待的触发信号。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<num>	整型	1 至 512	-
<wait>	离散型	{OFF TRIG MANual TImer}	OFF

说明

- 您可使用参数<wait>设置序列中的指定条目在接收到指定触发信号后开始播放：
 - **OFF**：禁用等待触发，不需等待直接播放。
 - **TRIG**：指定条目需要等待接收到外部触发信号之后才开始播放。外触发模式由 `[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEquence:TTYPe` 命令设置。
 - **MANual**：指定条目需要等待接收到手动触发信号之后才开始播放。
 - **TImer**：指定条目需要等待接收到内部触发信号后开始播放。内部触发信号的时间间隔由 `[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEquence:TImer`。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 OFF、TRIG、TIM 或 MAN。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEquence:ITEM:WAIT 2,TRG /*设置 CH1 序列的条目 2，等待触发类型为外部触发*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEquence:ITEM:WAIT? 2 /*查询 CH1 序列中的条目 2 的等待触发类型，返回 TRG*/
```

3.11.15.15 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEquence:ITEM:WAVE

命令格式

```
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEquence:ITEM:WAVE <num>,{<file_path>|<wavename>}
```

```
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEquence:ITEM:WAVE? {<num>|<lim>}
```

功能描述

设置或查询指定通道的序列波形中指定条目的波形类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

名称	类型	范围	默认值
<num>	整型	1 至 512	-
<file_path>	ASCII 字符串	有效波形名	-
<wavename>	离散型	见下文 说明	-
<all>	离散型	{ALL}	-

说明

- 参数<file_path>为有效任意波文件名，如 INT:/Arb_1.arb。加载的任意波数据长度范围需满足：32 pts≤任意波数据长度≤64 Mpts（选配 64 Mpts），且当前序列下的条目总点数不超出 64 Mpts（选配 128 Mpts）。
- 参数<wavename>为仪器内置波形名称，其范围为{DC|ABSSINE|ABSSINEHALF|AMPALT|ATTALT|GAUSSPULSE|NEGRAMP|NPULSE|PPULSE|SINETRA|SINEVER|STAIRDN|STAIRUD|STAIRUP|TRAPEZIA|BANDLIMITED|BLASEIWAV|BUTTERWORTH|CHEBYSHEV1|CHEBYSHEV2|COMBIN|CPULSE|CWPUSE|DAMPEDOSC|DUALTONE|GAMMA|GATEVIBR|LFMPULSE|MCNOISE|NIMHDISCHARGE|PAHCUR|QUAKE|RADAR|RIPPLE|ROUNDFHALF|STEPRESP|SWINGOSC|TV|VOICE|THREEAM|THREEFM|THREPPFM|THREEPM|THREPPWM|CARDIAC|EOG|EEG|EMG|PULSILOGRAM|RESSPEED|LFPULSE|TENS1|TENS2|TENS3|IGNITION|ISO167502SP|ISO167502VR|ISO76372TP1|ISO76372TP2A|ISO76372TP3A|ISO76372TP2B|ISO76372TP3B|ISO76372TP4|ISO76372TP5A|ISO76372TP5B|SCR|SURGE|AIRY|BESSELJ|BESSELY|CAUCHY|CUBIC|DIRICHLET|ERF|ERFC|ERFCINV|ERFINV|EXP FALL|EXPRISE|GAUSS|HAVERSINE|LAGUERRE|LAPLACE|LEGEND|LOG|LOGNORMAL|LORENTZ|MAXWELL|RAYLEIGH|VERSIERA|WEIBULL|X2DATA|COSH|COSINT|COT|COTHCON|COTHPRO|CSCCON|CSCPRO|CSCHCON|CSCHPRO|RECIPCON|RECIPPRO|SECCON|SECPRO|SECH|SINC|SINH|SININT|SQRT|TAN|TANH|ACOS|ACOSH|ACOTCON|ACOTPRO|ACOTHCON|ACOTHPRO|ACSCCON|ACSCPRO|ACSCHCON|ACSCHPRO|ASECCON|ASECPRO|ASECH|ASIN|ASINH|ATAN|ATANH|BARLETT|BARTHANN|BLACKMAN|BLACKMANH|BOHMANWIN|BOXCAR|CHEBWIN|FLATTOPWIN|HAMMING|HANNING|KAISER|NUTTALLWIN|PARZENWIN|TAYLORWIN|TRIANG|TUKEYWIN|ROUNDPM|ECG1|ECG2|ECG3|ECG4|ECG5|ECG6|ECG7|ECG8|ECG9|ECG10|ECG11|ECG12|ECG13|ECG14|ECG15|MODBESSEL0|SPHBESSEL1|SPHBESSEL2|ARCHAV|ARCHCV|ACOT|NEGHALFSINE|POSHWRSINE|NEGHWRSINE|POSFWRSINE|NEGFWRSINE|2NDOSR01|2NDOSR02|2NDOSR07|2NDOIR01|2NDOIR02|2NDOIR07|DAMPEDSINE1|DAMPEDSINE3|DAMPEDSINE5|ISO167502VIT|ISO167502VRT|THREETONE|FOURTONE|FIVETONE|SIXTONE|SEVENTONE|EIGHTTONE|ISO167502LD1|ISO167502LD2|X3|PSORAMP|LOWERSEMICIRCLE|DISTORTION|GAUSSDERIV|GAUSSHERMITE1|GAUSSHERMITE2|GAUSSHERMITE3|GAUSSHERMITE4|GABOR1|GABOR3}。
- ALL 表示查询序列中所有条目的波形类型。

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询指定条目时，返回波形类型或文件名，如 SQU；查询全部条目（ALL）时，可能返回多个条目的波形类型/文件名。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQuence:ITEM:WAVE 1,SQUare /*设置 CH1 序列
波形中的条目 1 为方波*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQuence:ITEM:WAVE? 1 /*查询 CH1 序列条目 1 的
波形类型，返回 SQU*/
```

3.11.15.16 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:SRATe

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:SRATe {<sample_rate>|<lim>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance:SEQuence:SRATe? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的序列波形的采样率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<sample_rate>	实型	1 μ Sa/s 至 1.25 GSa/s	1 MSa/s
<lim>	离散型	{MAXimum MINimum}	-

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回序列波形采样率，如+3.00000000000000E+03，表示采样率为 3 kSa/s。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQuence:SRATe 3000 /*设置 CH1 的序列波形的采
样率为 3kSa/s*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQuence:SRATe? /*查询 CH1 的序列波形的采样
率，返回+3.00000000000000E+03*/
```

3.11.15.17 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:STATe

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:STATe <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道高级输出模式下的序列开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{ON 1 OFF 0}	0 OFF

说明

- 当打开/关闭高级任意波、序列、PRBS、多脉冲、多音、码型以及 IQ 任一输出类型时，输出模式自动进入/退出高级输出模式。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:SEQuence:STATe ON /*打开 CH1 的序列功能*/
:SOURce1:FUNCtion:ADVance:SEQuence:STATe? /*查询 CH1 的序列功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.15.18 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:TIMer

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:TIMer <timer>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:ADVance:SEQuence:TIMer?
```

功能描述

设置或查询指定通道序列的内部触发时间间隔。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<timer>	实型	4 μ s 至 8000 s	1 s

说明

- 当序列条目的等待触发源
([:SOURce<n>]:FUNction:ADVance:SEQuence:ITEM:WAIT) 或事件触发源
([:SOURce<n>]:FUNction:ADVance:SEQuence:ITEM:EVENT) 设置为定时触发时, 此命令有效。
- 省略[:SOURce<n>]或<n>时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回序列内部触发的时间间隔, 如 1.00000000000000E-4, 表示触发间隔为 100 μs。

举例

```
:SOURce1:FUNction:ADVance:SEQuence:TIMer 100us /*设置 CH1 的序列内部触发模式间隔为 100μs*/
:SOURce1:FUNction:ADVance:SEQuence:TIMer? /*查询 CH1 的序列内部触发时间间隔, 返回 1.00000000000000E-4*/
```

3.11.15.19 [:SOURce<n>]:FUNction:ADVance:SEQuence:TTYPe

命令格式

```
[[:SOURce<n>]:FUNction:ADVance:SEQuence:TTYPe <type>
```

```
[[:SOURce<n>]:FUNction:ADVance:SEQuence:TTYPe?
```

功能描述

设置或查询指定通道序列的外部触发模式。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<type>	离散型	{LEADing TRAILing}	-

说明

- 序列的外部触发模式可以设置为:
 - LEADing**: 设置外部触发模式为上升沿触发。
 - TRAILing**: 设置外部触发模式为下降沿触发。
- 省略[:SOURce<n>]或<n>时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 LEAD 或 TRA。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:TTYPe LEADing /*设置 CH1 的序列外部
触发模式为上升沿触发*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:TTYPe? /*查询 CH1 的序列外部触发模
式, 返回 LEAD*/
```

3.11.16 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance[:STATe]**命令格式**

```
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance[:STATe] <bool>
```

```
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance[:STATe]?
```

功能描述

设置或查询高级模式的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:STATe ON /*打开 CH1 的高级输出模式*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:STATe? /*查询 CH1 的高级输出模式是否开启, 返回
1*/
```

3.11.17 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ARBitrary**命令格式**

```
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ARBitrary <arb>
```

```
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ARBitrary?
```

功能描述

设置或查询指定通道的内建任意波形类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<arb>	离散型	见下文 说明	-

说明

- 当指定通道的连续波类型（`[:SOURce[<n>]]:FUNction`）选择任意波时可以使用此命令设置任意波类型。
- 该命令仅支持设置内置任意波类型，如需加载存储波形，请使用 `:MMEMory:LOAD:DATA` 命令。
- 参数 <arb> 用于选择内置任意波类型，取值范围为：{DC|ABSSINE|ABSSINEHALF|AMPALT|ATTALT|GAUSSPULSE|NEGRAMP|NPULSE|PPULSE|SINETRA|SINEVER|STAIRDN|STAIRUD|STAIRUP|TRAPEZIA|BANDLIMITED|BLASEIWAV|BUTTERWORTH|CHEBYSHEV1|CHEBYSHEV2|COMBIN|CPULSE|CWPULSE|DAMPEDOSC|DUALTONE|GAMMA|GATEVIBR|LFMPULSE|MCNOISE|NIMHDISCHARGE|PAHCUR|QUAKE|RADAR|RIPPLE|ROUNDHAF|STEPRESP|SWINGOSC|TV|VOICE|THREEAM|THREEFM|THREEPFM|THREEPM|THREEPWM|CARDIAC|EOG|EEG|EMG|PULSILOGRAM|RESSPEED|LFPULSE|TENS1|TENS2|TENS3|IGNITION|ISO167502SP|ISO167502VR|ISO76372TP1|ISO76372TP2A|ISO76372TP3A|ISO76372TP2B|ISO76372TP3B|ISO76372TP4|ISO76372TP5A|ISO76372TP5B|SCR|SURGE|AIRY|BESSELJ|BESSELY|CAUCHY|CUBIC|DIRICHLET|ERF|ERFC|ERFCINV|ERFINV|EXPfall|EXPRISE|GAUSS|HAVERSINE|LAGUERRE|LAPLACE|LEGEND|LOG|LOGNORMAL|LORENTZ|MAXWELL|RAYLEIGH|VERSIERA|WEIBULL|X2DATA|COSH|COSINT|COT|COTHCON|COTHPRO|CSCCON|CSCPRO|CSCHCON|CSCHPRO|RECIPCON|RECIPPRO|SECCON|SECPRO|SECH|SINC|SINH|SININT|SQRT|TAN|TANH|ACOS|ACOSH|ACOTCON|ACOTPRO|ACOTHCON|ACOTHPRO|ACSCCON|ACSCPRO|ACSCHCON|ACSCHPRO|ASECCON|ASECPRO|ASECH|ASIN|ASINH|ATAN|ATANH|BARLETT|BARTHANN|BLACKMAN|BLACKMANH|BOHMANWIN|BOXCAR|CHEBWIN|FLATTOPWIN|HAMMING|HANNING|KAISER|NUTTALLWIN|PARZENWIN|TAYLORWIN|TRIANG|TUKEYWIN|ROUNDPM|ECG1|ECG2|ECG3|ECG4|ECG5|ECG6|ECG7|ECG8|ECG9|ECG10|ECG11|ECG12|ECG13|ECG14|ECG15|MODBESSELJ0|SPHBESSELJ1|SPHBESSELJ2|ARCHAV|ARCHCV|ACOT|NEGHALFSINE|POSHWRSINE|NEGHWRSINE|POSFWRSINE|NEGFWRSINE|2NDOSR01|2NDOSR02|2NDOSR07|2NDOIR01|2NDOIR02|2NDOIR07|DAMPEDSINE1|DAMPEDSINE3|DAMPEDSINE5|ISO167502VIT|ISO167502VRT|THREETONE|FOURTONE|FIVETONE|SIXTONE|SEVENTONE|EIGHTTONE|ISO167502LD1|ISO167502LD2|X3|POSRAMP|LOWERSEMICIRCLE|DISTORTION|GAUSSDERIV|GAUSSHERMITE1|GAUSSHERMITE2|GAUSSHERMITE3|GAUSSHERMITE4|GABOR1|GABOR3}
- 省略 `[:SOURce[<n>]]` 或 `[<n>]` 时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

当指定通道的任意波为内置任意波时，返回波形名称；当指定通道加载任意波文件时，返回波形文件名。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:ARbitrary DC /*设置 CH1 的任意波类型为直流*/
:SOURce1:FUNCTION:ARbitrary? /*查询 CH1 的任意波类型，返回 DC*/
```

3.11.18 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe

[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe 系列命令用于设置或查询脉冲波形的周期、上升沿时间、下降沿时间、脉冲宽度以及占空比。

3.11.18.1 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:DCYCLE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:DCYCLE {<percent>|<lim_set>}
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:DCYCLE? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询脉冲波形的占空比。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<percent>	实型	0.01%至 99.99%	50%
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 脉冲占空比定义为脉宽（**[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:WIDTH**）占脉冲周期（**[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:PERiod**）的百分比。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回脉冲占空比，如+4.500000000000000E+01，表示脉冲占空比为 45%。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:PULSe:DCYCLE 45 /*设置 CH1 的脉冲占空比为 45%*/
:SOURce1:FUNCTION:PULSe:DCYCLE? /*查询 CH1 的脉冲占空比, 返回
+4.500000000000000E+01*/
```

3.11.18.2 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:PERiod

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:PERiod {<seconds>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:PERiod? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的脉冲波形的周期。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<seconds>	实型	见下文 说明	1 ms
<lim_set>	离散型	{MAXimum MINimum DEfault}	-
<lim_query>	离散型	{MAXimum MINimum}	-

说明

- 因为周期和频率（[:SOURce[<n>]]:FREQuency）指定的为同一参数，因此最近执行的命令将覆盖另一个命令。
- 脉冲波形的周期设置范围请参见 [表 3.56: 连续波形周期设置范围](#)。
- 当指定通道波形类型改变时，若该周期在新的波形类型下有效，则仪器依然使用该周期；若该周期在新的波形类型下无效，仪器则弹出提示消息，并自动将周期设置为新的波形类型的周期下限值。
- 仪器将根据周期设置自动调整边沿时间和脉冲宽度，以满足指定的周期。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回脉冲周期，如+1.000000000000000E-01，表示脉冲周期为 0.1s。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:PULSe:PERiod 0.1 /*设置 CH1 的脉冲周期为 0.1s*/
:SOURce1:FUNCTION:PULSe:PERiod? /*查询 CH1 的脉冲周期, 返回
+1.000000000000000E-01*/
```

3.11.18.3 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:TRANSition:LEADIng

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:TRANSition:LEADIng {<seconds>|<lim_set>}
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:TRANSition:LEADIng? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的脉冲上升沿时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<seconds>	实型	1.4 ns 至 1 s	1.4 ns
<lim_set>	离散型	{MAXimum MINimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MAXimum MINimum}	-

说明

- 上升沿时间定义为脉冲电平从 10% 上升至 90% 所持续的时间。
- 上升沿时间的可设范围受当前的波形频率和脉宽限制，当所设置的数值超出限定值，将自动调整边沿时间以适应指定的脉宽。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回脉冲上升沿时间，如+3.500000000000000E-08，表示脉冲上升沿时间为 35ns。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:PULSe:TRANSition:LEADIng 0.000000035 /*设置 CH1 的脉冲上升沿时间为 35ns*/
:SOURce1:FUNCTION:PULSe:TRANSition:LEADIng? /*查询 CH1 的脉冲上升沿时间，返回+3.500000000000000E-08*/
```

3.11.18.4 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:TRANSition:TRAILIng

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:TRANSition:TRAILIng {<seconds>|<lim_set>}
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:TRANSition:TRAILIng? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的脉冲下降沿时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<seconds>	实型	1.4 ns 至 1 s	1.4 ns
<lim_set>	离散型	{MAXimum MINimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MAXimum MINimum}	-

说明

- 下降沿时间定义为脉冲电平从 90% 下降至 10% 所持续的时间。
- 下降沿时间的可设范围受当前的波形频率、脉宽和上升沿时间限制，当所设置的数值超出限定值，将自动调整边沿时间。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回脉冲下降沿时间，如+3.500000000000000E-08，表示脉冲下降沿时间为 35ns。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:PULSe:TRANSition:TRAIling 0.000000035 /*设置 CH1 的
脉冲下降沿时间为 35ns*/
:SOURce1:FUNCtion:PULSe:TRANSition:TRAIling? /*查询 CH1 的脉冲下降沿时
间，返回+3.500000000000000E-08*/
```

3.11.18.5 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:PULSe:WIDTh**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:PULSe:WIDTh {<seconds>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:PULSe:WIDTh? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的脉冲脉宽。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

名称	类型	范围	默认值
<seconds>	实型	4.2 ns 至 999.9 ks	500 μ s
<lim_set>	离散型	{MAXimum MINimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MAXimum MINimum}	-

说明

- 脉宽定义为从脉冲上升沿电平的 50%处到下一个下降沿电平的 50%处之间的时间间隔。
- 脉冲宽度 (T_W) 的实际设置范围受脉冲周期 (T) 的限值：
 $0.01\% * T \leq T_W \leq 99.99\% * T$ 。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回脉宽，如+1.0000000000000000E-02，表示脉宽为 10 ms（即 0.01 s）。

举例

```
:SOURce1:FUNCtion:PULSe:WIDTh 0.01 /*设置 CH1 的脉宽为 10ms（即 0.01s）*/
:SOURce1:FUNCtion:PULSe:WIDTh? /*查询 CH1 的脉宽，返回
+1.0000000000000000E-02*/
```

3.11.19 [:SOURce[<n>]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry {<symmetry>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的锯齿波对称性。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<seconds>	实型	0.1%至 99.9%	50%
<lim_set>	离散型	{MAXimum MINimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MAXimum MINimum}	-

说明

- 对称性定义为锯齿波波形处于上升期的时间所占周期的百分比。
- 使用 `[[:SOURce[<n>]]:APPLy:RAMP` 输出锯齿波时，会覆盖当前对称性设置并将对称性设为 99.9%。
- 省略 `[[:SOURce[<n>]]` 或 `[<n>]` 时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回对称性，如 `+5.500000000000000E+01`，表示锯齿波对称性为 55%。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:RAMP:SYMMetry 55 /*设置 CH1 的锯齿波对称性为 55%*/
:SOURce1:FUNCTION:RAMP:SYMMetry? /*查询 CH1 的锯齿波对称性，返回
+5.500000000000000E+01*/
```

3.11.20 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare

`[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare` 系列命令用于设置或查询方波的周期和占空比。

3.11.20.1 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:DCYClE

命令格式

`[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:DCYClE {<percent>|<lim_set>}`

`[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:DCYClE? [<lim_query>]`

功能描述

设置或查询指定通道的方波占空比。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<percent>	实型	0.01%至 99.99%	50%
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 占空比定义为方波波形高电平持续的时间所占周期的百分比。
- 使用 `[[:SOURce[<n>]]:APPLy:SQUare` 输出方波时，会覆盖当前占空比的设置并设置为 50%。

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回方波占空比，如+4.500000000000000E+01，表示方波占空比为 45%。

举例

```
:SOURce1:FUNCTION:SQUare:DCYClE 45 /*设置 CH1 的方波占空比为 45%*/
:SOURce1:FUNCTION:SQUare:DCYClE? /*查询 CH1 的方波占空比，返回
+4.500000000000000E+01*/
```

3.11.20.2 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:PERiod

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:PERiod {<seconds>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:PERiod? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的方波周期。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<seconds>	实型	见下文 说明	1 ms
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 当指定通道波形类型改变时，若该周期在新的波形类型下有效，则仪器依然使用该周期；若该周期在新的波形类型下无效，仪器则弹出提示消息，并自动将周期设置为新的波形类型的周期下限值。
- 方波的周期设置范围请参见 [表 3.56: 连续波形周期设置范围](#)。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回方波周期，如+1.000000000000000E+00，表示方波周期为 1 s。

举例

```
:SOURce1:FUNCTion:SQUare:PERiod 1 /*设置 CH1 的方波周期为 1s*/
:SOURce1:FUNCTion:SQUare:PERiod? /*查询 CH1 的方波周期, 返回
+1.0000000000000000E+00*/
```

3.11.21 [:SOURce[<n>]]:HARMonic

[:SOURce[<n>]]:HARMonic 系列命令用于设置和查询谐波参数。

3.11.21.1 [:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine <user>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine?
```

功能描述

设置或查询指定通道的谐波组合。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<user>	ASCII 字符串	见下文 说明	X00000000000000000000

说明

- 参数<user>取值范围为 X00000000000000000000 至 X11111111111111111111。20 位二进制数据分别代表 20 次谐波的输出状态，最左侧的位表示基波，固定为 X，不允许修改，后面的 19 位从左到右依次为 2 次谐波到 20 次谐波。1 代表打开相应次谐波的输出，0 表示关闭相应次谐波的输出。例如，将 20 位数据设置为 X00100010000000000000，表示输出基波和 4 次、8 次谐波。
- 基波频率可设置的最大值 (F_{fund}) 受最大谐波次数 (N) 和谐波频率上限 (F_{max}) 的影响： $F_{fund} = (2 \times F_{max} \div N)$ 。当改变最大谐波次数时，基波频率可能会发生调整。不同型号的谐波频率上限 (F_{max}) 请参见 [表 3.55: 连续波形频率设置范围](#)。
- 该设置命令仅谐波类型 (**[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:TYPE]**) 设置为混合 (COMBine) 时有效。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 X00000000000000000000 至 X11111111111111111111 之间的一个字符串，如 X00100010000000000000。

举例

```
:SOURce1:HARMonic:COMBine X00100010000000000000 /*设置通道 1 的谐波输出基波和 4 次、8 次谐波*/
:SOURce1:HARMonic:COMBine? /*查询通道 1 的谐波输出，返回
X00100010000000000000*/
```

3.11.21.2 [:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine:AMPLitude

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine:AMPLitude <sn>,{<amplitude>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine:AMPLitude? {<sn>|<all>}[,<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道混合谐波功能中指定谐波分量的幅度。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<sn>	整型	2 至 20	2
<amplitude>	实型	2 mVpp（高阻下）至指定通道可达到的幅度上限	5 Vpp
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<all>	离散型	{ALL}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 指定通道可达到的幅度上限受阻抗设置（:OUTPut[<n>]:LOAD）和频率/周期设置的限制。
- 您可以使用参数<all>查询全部谐波的幅度。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询指定谐波时，以科学计数形式返回指定次谐波幅度，如+1.0000000000000000E+00；
查询全部谐波（ALL）时，以科学计数形式返回全部谐波幅度，各次谐波幅度之间以逗号“,”隔开。

举例

```
:SOURce1:HARMonic:COMBine:AMPLitude 5,1 /*设置 CH1 中 5 次谐波的幅度为 1 Vpp*/
```

```
:SOURce1:HARMonic:COMBine:AMPLitude? 5 /*查询 CH1 中 5 次谐波幅度, 返回
+1.000000000000000E+00*/
```

3.11.21.3 [:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine:PHASe

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine:PHASe <sn>,<phase>|<lim_set>]
```

```
[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine:PHASe? {<sn>|<all>}[,<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道混合谐波功能中指定谐波分量的相位。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<sn>	整型	2 至 20	2
<phase>	实型	0°至 360°	0°
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<all>	离散型	{ALL}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 您可以使用参数<all>查询全部谐波的相位。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询指定谐波分量时, 返回指定次谐波相位, 如+1.000000000000000E+01; 查询全部谐波 (ALL) 时, 返回全部谐波相位, 各次谐波相位之间以逗号 “,” 隔开。

举例

```
:SOURce1:HARMonic:COMBine:PHASe 5,10 /*设置 CH1 谐波功能中 5 次谐波的相位
为 10°*/
:SOURce1:HARMonic:COMBine:PHASe? 5 /*查询 CH1 谐波功能中 5 次谐波的相位, 返
回+1.000000000000000E+01*/
```

3.11.21.4 [:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER {<value>|<lim>}]
```

`[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER? [<lim>]`

功能描述

设置或查询指定通道次序谐波功能的谐波次数。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<value>	整型	2 至 20	2
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 基波频率可设置的最大值 (F_{fund}) 受谐波次数 (M) 和谐波频率上限 (F_{max}) 的影响： $F_{fund} = (2 \times F_{max} \div M)$ 。当改变谐波次数时，基波频率可能会发生调整。不同型号的谐波频率上限 (F_{max}) 请参见表 3.55: 连续波形频率设置范围。
- 在谐波类型 (`[[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:TYPE]`) 为次序谐波时，可以使用该命令设置输出的谐波分量。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回谐波次数，如+1.0000000000000000E+01，表示谐波次数为 10。

举例

```
:SOURce1:HARMonic:ORDER 10 /*设置通道 1 次序谐波的谐波次数为 10*/
:SOURce1:HARMonic:ORDER? /*查询通道 1 次序谐波的谐波次数，返回
+5.0000000000000000E+00*/
```

3.11.21.5 [[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER:AMPLitude

命令格式

`[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER:AMPLitude {<amplitude>|<lim_set>}`

`[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER:AMPLitude? [<lim_query>]`

功能描述

设置或查询指定通道次序谐波功能中谐波分量的幅度。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

名称	类型	范围	默认值
<amplitude>	实型	2 mVpp（高阻下）至指定通道可达到的幅度上限	5 Vpp
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 指定通道可达到的幅度上限受阻抗设置（`:OUTPut[<n>]:LOAD`）和频率/周期设置的限制。
- 您可以使用 `[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER` 命令设置或查询次序谐波的谐波分量。
- 省略`:SOURce[<n>]`或`[<n>]`时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回谐波幅度，如+1.000000000000000E+00，表示谐波幅度为 1 Vpp。

举例

```
:SOURce1:HARMonic:ORDER:AMPLitude 1 /*设置 CH1 中次序谐波的当前谐波分量幅度为 1 Vpp*/
:SOURce1:HARMonic:ORDER:AMPLitude? /*查询 CH1 中次序谐波的当前谐波分量幅度，返回+1.000000000000000E+00*/
```

3.11.21.6 [:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER:PHASe

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER:PHASe {<phase>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER:PHASe? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道次序谐波功能中谐波分量的相位。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<phase>	实型	0°至 360°	0°
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 您可以使用 `[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER` 命令设置或查询次序谐波的谐波分量。
- 省略 `[[:SOURce[<n>]]` 或 `[<n>]` 时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回当前谐波分量的相位，如 `+1.000000000000000E+01`，表示谐波相位为 10°

举例

```
:SOURce1:HARMonic:ORDER:PHASe 10 /*设置 CH1 次序谐波功能中当前谐波的相位为 10°*/
:SOURce1:HARMonic:ORDER:PHASe? /*查询 CH1 次序谐波功能中当前谐波的相位，返回 +1.000000000000000E+01*/
```

3.11.21.7 [:SOURce[<n>]]:HARMonic[:TYPE]**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:TYPE] <type>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:TYPE] ?
```

功能描述

设置或查询指定通道的谐波类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<type>	离散型	{ORDER COMBine}	ORDER

说明

- 谐波类型可以设置为：
 - ORDER**: 次序谐波，只输出基波和单次谐波分量
(`[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER`)。
 - COMBine**: 混合谐波，可输出包含多次谐波分量的谐波，用户可自定义输出谐波的组合 (`[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:COMBine`)，最高次数为 20。
- 省略 `[[:SOURce[<n>]]` 或 `[<n>]` 时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 ORD 或 COMB。

举例

```
:SOURce1:HARMonic:TYPE ORDer /*设置通道 1 的谐波类型为次序谐波*/
:SOURce1:HARMonic:TYPE? /*查询通道 1 的谐波类型，返回 ORD*/
```

3.11.22 [:SOURce[<n>]]:MARKer:FREQuency

命令格式

```
[:SOURce[<n>]]:MARKer:FREQuency {<frequency>|<lim_set>}
```

```
[:SOURce[<n>]]:MARKer:FREQuency? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的标记频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	见下文 说明	550 Hz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 参数<frequency>的可设范围受“起始频率”（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:START）和“终止频率”（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP）限制，必须在起始频率和终止频率之间。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回标记频率，如+5.000000000000000E+02，表示标记频率为 500 Hz。

举例

```
:SOURce1:MARKer:FREQuency 500 /*设置 CH1 的标记频率为 500Hz*/
:SOURce1:MARKer:FREQuency? /*查询 CH1 的标记频率，返回+5.000000000000000E+02*/
```

3.11.23 [:SOURce[<n>]]:PARAmeter:COPY

命令格式

```
[:SOURce[<n>]]:PARAmeter:COPY <ch>
```

功能描述

复制指定通道<n>的参数至目标通道<ch>。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<ch>	离散型	{CH1 CH2}	-

说明

- 参数<n>为源通道，参数<ch>为目标通道，发送该命令会将源通道的参数复制到目标参数，二者不能设置为同一通道，且参数<n>应与:SYNChro:BENChmark设置的基准通道一致，否则通道复制将失败。
- 可复制的状态不包括通道开关状态，支持复制的参数详情请参见用户手册。
- 通道跟踪或高级输出模式开启时，不支持通道复制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:PARameter:COPIY CH2 /*将 CH1 的参数复制到 CH2*/
```

3.11.24 [:SOURce[<n>]]:PERiod[:FIXed]

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:PERiod[:FIXed] {<period>|<lim>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PERiod[:FIXed]? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道连续波的周期。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<period>	实型	见下文说明	1 ms
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 周期与频率互为倒数关系，有关不同型号和不同波形的周期可设范围请参考表 3.56: 连续波形周期设置范围。
- 指定通道波形类型改变时，若该周期在新的波形类型下有效，则仪器依然使用该周期；若该周期在新的波形类型下无效，仪器自动将周期设置为新的波形类型的周期下限值。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回波形周期，如+1.000000000000000E-01，表示波形周期为 0.1 s。

举例

```
:SOURce1:PERiod:FIXed 0.1 /*设置 CH1 的连续波周期为 0.1s*/
:SOURce1:PERiod:FIXed? /*查询 CH1 的连续波周期，返回
+1.000000000000000E-01*/
```

3.11.25 [:SOURce[<n>]]:PHASe

[:SOURce[<n>]]:PHASe 系列命令用于设置和查询通道的波形（基本波形和任意波形）起始相位，执行同相位操作，设置通道的相位耦合。

3.11.25.1 [:SOURce[<n>]]:PHASe

命令格式

[:SOURce[<n>]]:PHASe {<phase>|<lim_set>}

[:SOURce[<n>]]:PHASe? [<lim_query>]

功能描述

设置或查询指定通道波形（基础波形和任意波）的起始相位。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<phase>	实型	-360°至 360°	0°
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEfault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回波形的起始相位，如+5.000000000000000E+01，表示起始相位为50°。

举例

```
:SOURce1:PHASe 50 /*设置 CH1 的波形起始相位为 50°*/
:SOURce1:PHASe? /*查询 CH1 的波形起始相位，返回+5.000000000000000E+01*/
```

3.11.25.2 [:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:MODE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:MODE <mode>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:MODE?
```

功能描述

设置或查询相位耦合模式。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<mode>	离散型	{OFFSet RATio}	RATio

说明

- 相位耦合模式可设置为：
 - OFFSet**: 相位差值模式，使用[:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:OFFSet 命令设置耦合通道的相位差值。
 - RATio**: 相位比例模式，使用[:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:RATio 命令设置耦合通道的相位比例。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相位耦合模式。

返回格式

查询返回 OFFS 或 RAT。

举例

```
:SOURce1:PHASe:COUPle:MODE OFFSet /*设置 CH1 的相位耦合模式为差值*/
:SOURce1:PHASe:COUPle:MODE? /*查询 CH1 的相位耦合模式，返回 OFFS*/
```

3.11.25.3 [:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:OFFSet

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:OFFSet <offset>
```

```
[ :SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:OFFSet?
```

功能描述

设置或查询相位耦合中的相位差值。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<offset>	实型	-360°至 360°	0°

说明

- 当修改耦合差值时，若基准通道参数进行耦合计算后超出耦合通道的限制，信号发生器将自动调整耦合差值以避免参数超限。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回相位差值，如+1.0000000000000000E+02，表示相位耦合中的相位差值为 100°。

举例

```
:SOURce1:PHASe:COUPle:OFFSet 100 /*设置 CH1 相位耦合中的相位差值为 100°*/
:SOURce1:PHASe:COUPle:OFFSet? /*查询 CH1 相位耦合中的相位差值，返回
+1.0000000000000000E+02*/
```

3.11.25.4 [:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:RATio

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:RATio <ratio>
```

```
[ :SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle:RATio?
```

功能描述

设置或查询指定通道相位耦合中的耦合比例。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<ratio>	实型	0.01 至 100	1

说明

- 当修改耦合比例时，若基准通道参数进行耦合计算后超出耦合通道的限制，信号发生器将自动调整波形相位以避免参数超限。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相位耦合比例。

返回格式

以科学计数形式返回相位耦合比例，如+2.000000000000000E+00，表示相位比例为 2。

举例

```
:SOURce1:PHASe:COUPle:RATio 2 /*设置 CH1 相位耦合中的相位比例为 2*/
:SOURce1:PHASe:COUPle:RATio? /*查询 CH1 相位耦合中的相位比例，返回
+2.000000000000000E+00*/
```

3.11.25.5 [:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle[:STATe]

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle[:STATe] <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PHASe:COUPle[:STATe]?]
```

功能描述

设置或查询相位耦合功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 当耦合开启时，若耦合通道的频率、幅度或相位按照耦合比例或差值计算后超出上/下限，信号发生器将自动调整基准通道的波形参数以避免其它非基准通道的参数超限。若调整后的波形参数也超出基准通道的限值，则此时不允许开启耦合。
- 不允许开启基准通道的耦合开关状态，当前的基准通道可使用:SYNChro:BENChmark命令查询。
- 只有在两个通道输出模式均为连续波输出，且输出波形为正弦波、方波或锯齿波时，才能开启相位耦合。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相位耦合开关状态。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:PHASe:COUPle:STATe ON /*打开 CH1 相位耦合功能*/
:SOURce1:PHASe:COUPle:STATe? /*查询 CH1 的相位耦合开关状态，返回 1*/
```

3.11.25.6 [:SOURce[<n>]]:PHASe:SYNChronize**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:PHASe:SYNChronize
```

功能描述

执行一次同相位操作。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

- 同相位操作只针对连续波模式，以及内部触发源的猝发和扫频输出模式。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

无。

举例

```
:SOURce1:PHASe:SYNChronize /*执行一次同相位操作*/
```

3.11.26 [:SOURce[<n>]]:PM

[:SOURce[<n>]]:PM 系列命令用于设置和查询 PM 调制相关的参数，如 PM 相位偏差、调制波频率、调制信号源、调制波形以及 PM 调制功能的开关状态。

3.11.26.1 [:SOURce[<n>]]:PM:DEVIation**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:PM:DEVIation {<deviation>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PM:DEVIation? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的 PM 相位偏差。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<deviation>	实型	0°至 360°	90°
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 相位偏差指调制波形的相位相对于载波相位的变化。
- 选择外部调制源（[:SOURce[<n>]]:PM:SOURce）时，相位偏差受前面板相应的 [Mod In] 连接器上的信号电平控制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 PM 相位偏差，如+5.000000000000000E+01，表示 PM 相位偏差为 50°。

举例

```
:SOURce1:PM:DEVIation 50 /*设置 CH1 的 PM 相位偏差为 50°*/
:SOURce1:PM:DEVIation? /*查询 CH1 的 PM 相位偏差, 返回+5.000000000000000E+01*/
```

3.11.26.2 [:SOURce[<n>]]:PM:INTernal:FREQuency

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:PM:INTernal:FREQuency {<frequency>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PM:INTernal:FREQuency? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道 PM 调制频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	2 mHz 至 1 MHz	100 Hz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-

名称	类型	范围	默认值
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 该命令仅适用于内部调制源（[:SOURce[<n>]]:PM:SOURce）。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 PM 调制波的频率，如+1.500000000000000E+02，表示 PM 调制波的频率为 150Hz。

举例

```
:SOURce1:PM:INTernal:FREQuency 150 /*设置 CH1 的 PM 调制波的频率为 150 Hz*/
:SOURce1:PM:INTernal:FREQuency? /*查询 CH1 的 PM 调制波的频率，返回 +1.500000000000000E+02*/
```

3.11.26.3 [:SOURce[<n>]]:PM:INTernal:FUNCTION**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:PM:INTernal:FUNCTION <function>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PM:INTernal:FUNCTION?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 PM 调制波形。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<function>	离散型	{SINusoid SQUare TRIangle RAMP NRAMP NOISe ARB}	SINusoid

说明

- PM 支持以下内部调制波形：
 - SINusoid**：正弦波。
 - SQUare**：50%占空比的方波。
 - TRIangle**：50%对称性的三角波。
 - RAMP**：100%对称性的上锯齿波。

- **NRAMP**: 0%对称性的下锯齿波。
- **NOISE**: 高斯白噪声。
- **ARB**: 任意波。
- 该命令仅适用于内部调制源 (`[[:SOURce[<n>]]:PM:SOURce`)。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 SIN、SQU、TRI、RAMP、NRAMP、NOISE 或 ARB。

举例

```
:SOURce1:PM:INTernal:FUNCTion SQUare /*设置 CH1 的 PM 调制波形为方波*/
:SOURce1:PM:INTernal:FUNCTion? /*查询 CH1 的 PM 调制波形, 返回 SQU*/
```

3.11.26.4 [:SOURce[<n>]]:PM:INTernal:FUNCTion:ARBitary

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:PM:INTernal:FUNCTion:ARBitary <arb>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PM:INTernal:FUNCTion:ARBitary?
```

功能描述

设置或查询指定通道 PM 的调制波类型 (任意波)。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<arb>	离散型	见下文 说明	SINC

说明

- 参数<arb>用于选择内置任意波类型, 取值范围为: ABSSINE|ABSSINEHALF|AMPALT|ATTALT|GAUSSPULSE|NEGRAMP|NPULSE|PPULSE|SINETRA|SINEVER|STAIRDN|STAIRUD|STAIRUP|TRAPEZIA|BANDLIMITED|BLASEIWAV|BUTTERWORTH|CHEBYSHEV1|CHEBYSHEV2|COMBIN|CPULSE|CWPULSE|DAMPEDOSC|DUALTONE|GAMMA|GATEVIBR|LFMPULSE|MCNOISE|NIMHDISCHARGE|PAHCUR|QUAKE|RADAR|RIPPLE|ROUNDF|STEPRESP|SWINGOSC|TV|VOICE|THREEAM|THREEFM|THREEPFM|THREEPM|THREEPWM|CARDIAC|EOG|EEG|EMG|PULSIOGRAM|RESSPEED|LFPULSE|TENS1|TENS2|TENS3|IGNITION|ISO167502SP|ISO167502VR|ISO76372TP1|ISO76372TP2A|ISO76372TP3A|ISO76372TP2B|ISO76372TP3B|ISO76372TP4|ISO76372TP5A|ISO76372TP5B|SCR|SURGE|AIRY|BESSELJ|BESSELY|CAUCHY|CUBIC|DIRICHLET|ERF|ERFC|ERFCINV|ERFINV|EXP FALL|EXPRISE|GAUSS|HAVERSINE|LAGUERRE|

LAPLACE|LEGEND|LOG|LOGNORMAL|LORENTZ|MAXWELL|RAYLEIGH|VERSIERA|
 WEIBULL|X2DATA|COSH|COSINT|COT|COTHCON|COTHPRO|CSCCON|CSCPRO|
 CSCHCON|CSCHPRO|RECIPCON|RECIPPRO|SECCON|SECPRO|SECH|SINC|SINH|
 SININT|SQRT|TAN|TANH|ACOS|ACOSH|ACOTCON|ACOTPRO|ACOTHCON|
 ACOTHPRO|ACSCCON|ACSCPRO|ACSCHCON|ACSCHPRO|ASECCON|ASECPRO|
 ASECH|ASIN|ASINH|ATAN|ATANH|BARLETT|BARTHANN|BLACKMAN|
 BLACKMANH|BOHMANWIN|BOXCAR|CHEBWIN|FLATTOPWIN|HAMMING|
 HANNING|KAISER|NUTTALLWIN|PARZENWIN|TAYLORWIN|TRIANG|TUKEYWIN|
 ROUNDPM|ECG1|ECG2|ECG3|ECG4|ECG5|ECG6|ECG7|ECG8|ECG9|ECG10|ECG11|
 ECG12|ECG13|ECG14|ECG15|MODBESSEL0|SPHBESSELJ1|SPHBESSELJ2|
 ARCHAV|ARCHCV|ACOT|NEGHALFSINE|POSHWRSINE|NEGHWRSINE|
 POSFWRSINE|NEGFWRSINE|2NDOSR01|2NDOSR02|2NDOSR07|2NDOIR01|
 2NDOIR02|2NDOIR07|DAMPEDSINE1|DAMPEDSINE3|DAMPEDSINE5|
 ISO167502VIT|ISO167502VRT|THREETONE|FOURTONE|FIVETONE|SIXTONE|
 SEVENTONE|EIGHTTONE|ISO167502LD1|ISO167502LD2|X3|POSRAMP|
 LOWERSEMICIRCLE|DISTORTION|GAUSSDERIV|GAUSSHERMITE1|
 GAUSSHERMITE2|GAUSSHERMITE3|GAUSSHERMITE4|GABOR1|GABOR3

- 当调制波形（[:SOURce[<n>]]:PM:INTernal:FUNCTION）选择任意波时，可以使用本命令设置作为调制波的任意波类型。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回任意波类型，如 SINC。

举例

```
:SOURce1:PM:INTernal:FUNCTION:ARbitrary SINC /*设置 CH1 的 PM 调制波形的
任意波类型为 SINC*/
:SOURce1:PM:INTernal:FUNCTION:ARbitrary? /*查询 CH1 的 PM 调制波形的任意
波类型，返回 SINC*/
```

3.11.26.5 [:SOURce[<n>]]:PM:SOURce

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:PM:SOURce <source>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PM:SOURce?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 PM 调制信号源。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<source>	离散型	{INTernal EXTernal}	INTernal

说明

- 仪器可以接收来自内部或外部调制源的调制波形：
 - INTernal**：内部调制源。选择内部调制源后，可发送 `[[:SOURce[<n>]]:PM:INTernal:FUNCTION` 命令选择调制波形。
 - EXTernal**：外部调制源。选择外部调制源后，信号发生器接收从前面板相应 **[Mod In]** 连接器输入的外部调制信号。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 INT 或 EXT。

举例

```
:SOURce1:PM:SOURce INTernal/*设置 CH1 的 PM 调制信号源为内部调制源*/
:SOURce1:PM:SOURce? /*查询 CH1 的 PM 调制信号源，返回 INT*/
```

3.11.26.6 [:SOURce[<n>]]:PM:STATE

命令格式

`[[:SOURce[<n>]]:PM:STATE <bool>`

`[[:SOURce[<n>]]:PM:STATE?`

功能描述

设置或查询指定通道 PM 调制功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 若当前已打开扫频功能 (`[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATE`)、猝发功能 (`[[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATE`) 或高级功能 (`[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ADVance[:STATE]`)，则打开调制功能时，扫频功能、猝发功能或高级功能将自动关闭。
- PM 不能调制谐波、噪声、直流和脉冲。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:PM:STATe ON /*打开 CH1 的 PM 调制功能*/
:SOURce1:PM:STATe? /*查询 CH1 的 PM 调制功能的开关状态, 返回 1*/
```

3.11.27 [:SOURce[<n>]]:PSKey

[:SOURce[<n>]]:PSKey 系列命令用于设置和查询 PSK 调制的相关参数, 如 PSK 调制速率、调制相位、调制极性、调制信号源以及 PSK 调制功能的开关状态。

3.11.27.1 [:SOURce[<n>]]:PSKey:INTernal:RATE**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:PSKey:INTernal:RATE {<rate>|<lim>}]
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PSKey:INTernal:RATE? [<lim>]]
```

功能描述

设置或查询指定通道的 PSK 调制速率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<rate>	实型	2 mHz 至 1 MHz	100 Hz
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 该命令仅适用于内部调制源 (**[:SOURce[<n>]]:PSKey:SOURce**) , PSK 调制速率是指输出相位在载波相位 (**[:SOURce[<n>]]:PHASe**) 和调制相位 (**[:SOURce[<n>]]:PSKey:PHASe**) 之间 “移动” 的频率。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 PSK 调制速率, 如+1.500000000000000E+02, 表示 PSK 调制速率为 150 Hz。

举例

```
:SOURce1:PSKey:INTernal:RATE 150 /*设置 CH1 的 PSK 调制速率为 150Hz*/
:SOURce1:PSKey:INTernal:RATE? /*查询 CH1 的 PSK 调制速率, 返回
+1.500000000000000E+02*/
```

3.11.27.2 [:SOURce[<n>]]:PSKey:PHASe

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]] :PSKey:PHASe {<phase>|<lim_set>}
```

```
[ :SOURce[<n>]] :PSKey:PHASe? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道 PSK 调制相位。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<phase>	实型	0°至 360°	180°
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- PSK 调制时，信号发生器在载波相位（[:SOURce[<n>]]:PHASe）和调制相位两个预置相位间“移动”其输出相位。
- 省略[:SOURce[<n>]]或<n>时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 PSK 调制相位，如+9.000000000000000E+01，表示 PSK 调制相位为 90°。

举例

```
:SOURce1:PSKey:PHASe 90 /*设置 CH1 的 PSK 调制相位为 90°*/
:SOURce1:PSKey:PHASe? /*查询 CH1 的 PSK 调制相位，返回+9.000000000000000E+01*/
```

3.11.27.3 [:SOURce[<n>]]:PSKey:POLarity

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]] :PSKey:POLarity <polarity>
```

```
[ :SOURce[<n>]] :PSKey:POLarity?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 PSK 调制极性。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<polarity>	离散型	{POSitive NEGative}	POSitive

说明

- PSK 调制极性可设置为：
 - POSitive**: 正极性。
 - NEGative**: 负极性。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 POS 或 NEG。

举例

```
:SOURce1:PSKey:POLarity NEGative /*设置 CH1 的 PSK 调制极性为负极性*/
:SOURce1:PSKey:POLarity? /*查询 CH1 的 PSK 调制极性，返回 NEG*/
```

3.11.27.4 [:SOURce[<n>]]:PSKey:PORT**命令格式**

```
[ :SOURce[<n>]]:PSKey:PORT <port>
```

```
[ :SOURce[<n>]]:PSKey:PORT?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 PSK 外调制端口。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<port>	离散型	{FRONT REAR}	FRONT

说明

- 当 PSK 调制选择外部调制源时，可以设置外部调制源的输入端口：
 - FRONT**: 前端口，外部调制信号通过仪器前面板对应通道的 **[Mod In]** 连接器输入。
 - REAR**: 后端口，外调制信号通过仪器后面板的 **[AUX IN]** 连接器输入。

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 FRON 或 REAR。

举例

```
:SOURce1:PSKey:PORT FRONt /*设置 CH1 的 PSK 的外调制端口为前端口*/
:SOURce1:PSKey:PORT? /*查询 CH1 的 PSK 的外调制端口，返回 FRON*/
```

3.11.27.5 [:SOURce[<n>]]:PSKey:SOURce

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]]:PSKey:SOURce <source>
```

```
[ :SOURce[<n>]]:PSKey:SOURce?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 PSK 调制信号源。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<source>	离散型	{INTernal EXTernal}	INTernal

说明

- 仪器可以接收来自内部或外部调制源的调制波形：
 - INTernal**：内部调制源。选择内部调制源，即选择占空比为 50% 的方波。
 - EXTernal**：外部调制源。选择外部调制源时，信号发生器接收从前面板相应通道的 [Mod In] 或后面板 [AUX IN] 连接器输入的外调制信号。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 INT 或 EXT。

举例

```
:SOURce1:PSKey:SOURce INTernal /*设置 CH1 的 PSK 调制信号源为内部调制源*/
:SOURce1:PSKey:SOURce? /*查询 CH1 的 PSK 调制信号源，返回 INT*/
```

3.11.27.6 [:SOURce[<n>]]:PSKey:STATe

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]] :PSKey :STATe <bool>
```

```
[ :SOURce[<n>]] :PSKey :STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道 PSK 调制功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 若当前已打开扫频功能 (*[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe*)、猝发功能 (*[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe*) 或高级功能 (*[:SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance[:STATe]*)，则打开调制功能时，扫频功能、猝发功能或高级功能将自动关闭。
- PSK 不能调制谐波、噪声、直流和脉冲。
- 省略[:SOURce[<n>]]或<n>时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:PSKey:STATe ON /*打开 CH1 的 PSK 调制功能*/
:SOURce1:PSKey:STATe? /*查询 CH1 的 PSK 调制功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.28 [:SOURce[<n>]]:PWM

[:SOURce[<n>]]:PWM 系列命令用于设置和查询 PWM 调制的相关参数，如 PWM 调制占空比偏差、宽度偏差、调制波频率、调制信号源、调制波形以及 PWM 调制功能的开关状态。

3.11.28.1 [:SOURce[<n>]]:PWM:DEVIation

命令格式

```
[ :SOURce[<n>]] :PWM :DEVIation {<deviation>|<lim_set>}
```

```
[ :SOURce[<n>]] :PWM :DEVIation? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的 PWM 调制宽度偏差。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<deviation>	实型	见下文 说明	50 μ s
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 宽度偏差受到脉冲宽度、最小脉冲宽度和边沿时间设置的限制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 PWM 调制宽度偏差，如+1.000000000000000E-04，表示 PWM 调制宽度偏差为 100 μ s（即 0.0001s）。

举例

```
:SOURce1:PWM:DEViation 0.0001 /*设置 CH1 的 PWM 调制宽度偏差为 100 $\mu$ s（即 0.0001s）*/
:SOURce1:PWM:DEViation? /*查询 CH1 的 PWM 调制宽度偏差，返回 +1.000000000000000E-04*/
```

3.11.28.2 [:SOURce[<n>]]:PWM:DEViation:DCYCLE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:PWM:DEViation:DCYCLE {<percent>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PWM:DEViation:DCYCLE? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的 PWM 调制占空比偏差。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<percent>	实型	见下文 说明	5%
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-

名称	类型	范围	默认值
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 占空比偏差受到占空比、最小占空比和边沿时间的限制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 PWM 调制占空比偏差，如+1.500000000000000E+01，表示 PWM 调制占空比偏差为 15%。

举例

```
:SOURce1:PWM:DEVIation:DCYCle 15 /*设置 CH1 的 PWM 调制占空比偏差为 15%*/
:SOURce1:PWM:DEVIation:DCYCle? /*查询 CH1 的 PWM 调制占空比偏差，返回
+1.500000000000000E+01*/
```

3.11.28.3 [:SOURce[<n>]]:PWM:INTernal:FREQuency**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:PWM:INTernal:FREQuency {<frequency>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PWM:INTernal:FREQuency? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道 PWM 调制波的频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	2 mHz 至 1 MHz	100 Hz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 该命令仅适用于内部调制源 ([:SOURce[<n>]]:PWM:SOURce)
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 PWM 调制波的频率，如+1.500000000000000E+05，表示 PWM 调制波的频率为 150 kHz。

举例

```
:SOURce1:PWM:INTernal:FREQuency 150000 /*设置 CH1 的 PWM 调制波的频率为 150kHz*/
:SOURce1:PWM:INTernal:FREQuency? /*查询 CH1 的 PWM 调制波的频率，返回 +1.500000000000000E+05*/
```

3.11.28.4 [:SOURce[<n>]]:PWM:INTernal:FUNCTION

命令格式

`[:SOURce[<n>]]:PWM:INTernal:FUNCTION <function>`

`[:SOURce[<n>]]:PWM:INTernal:FUNCTION?`

功能描述

设置或查询指定通道的 PWM 调制波形。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<function>	离散型	{SINusoid SQUare TRIangle RAMP NRAMp NOISe ARB}	SINusoid

说明

- PWM 支持以下内部调制波形：
 - SINusoid**: 正弦波。
 - SQUare**: 50%占空比的方波。
 - TRIangle**: 50%对称性的三角波。
 - RAMP**: 100%对称性的上锯齿波。
 - NRAMp**: 0%对称性的下锯齿波。
 - NOISe**: 高斯白噪声。
 - ARB**: 任意波。
- 该命令仅适用于内部调制源（`[:SOURce[<n>]]:PWM:SOURce`）。
- 省略`[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 SIN、SQU、RAMP、NRAM、TRI、NOIS 或 ARB。

举例

```
:SOURce1:PWM:INTernal:FUNctIon SQUare /*设置 CH1 的 PWM 调制波形为方波*/
:SOURce1:PWM:INTernal:FUNctIon? /*查询 CH1 的 PWM 调制波形，返回 SQU*/
```

3.11.28.5 [:SOURce[<n>]]:PWM:INTernal:FUNctIon:ARBItrary

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:PWM:INTernal:FUNctIon:ARBItrary <arb>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PWM:INTernal:FUNctIon:ARBItrary?
```

功能描述

设置或查询指定通道 PWM 调制的调制波类型（任意波）。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<arb>	离散型	见下文 说明	SINC

说明

- 参数 <arb> 用于选择内置任意波类型，取值范围为：ABSSINE|ABSSINEHALF|AMPALT|ATTALT|GAUSSPULSE|NEGRAMP|NPULSE|PPULSE|SINETRA|SINEVER|STAIRDN|STAIRUD|STAIRUP|TRAPEZIA|BANDLIMITED|BLASEIWAV|BUTTERWORTH|CHEBYSHEV1|CHEBYSHEV2|COMBIN|CPULSE|CWPULSE|DAMPEDOSC|DUALTONE|GAMMA|GATEVIBR|LFMPULSE|MCNOISE|NIMHDISCHARGE|PAHCUR|QUAKE|RADAR|RIPPLE|ROUNDFHALF|STEPRESP|SWINGOSC|TV|VOICE|THREEAM|THREEFM|THREEPFM|THREEPM|THREEPWM|CARDIAC|EOG|EEG|EMG|PULSIOGRAM|RESSPEED|LFPULSE|TENS1|TENS2|TENS3|IGNITION|ISO167502SP|ISO167502VR|ISO76372TP1|ISO76372TP2A|ISO76372TP3A|ISO76372TP2B|ISO76372TP3B|ISO76372TP4|ISO76372TP5A|ISO76372TP5B|SCR|SURGE|AIRY|BESSELJ|BESSELY|CAUCHY|CUBIC|DIRICHLET|ERF|ERFC|ERFCINV|ERFINV|EXP FALL|EXPRISE|GAUSS|HAVERSINE|LAGUERRE|LAPLACE|LEGEND|LOG|LOGNORMAL|LORENTZ|MAXWELL|RAYLEIGH|VERSIERA|WEIBULL|X2DATA|COSH|COSINT|COT|COTHCON|COTHPRO|CSCCON|CSCPRO|CSCHCON|CSCHPRO|RECIPCON|RECIPPRO|SECCON|SECPRO|SECH|SINC|SINH|SININT|SQRT|TAN|TANH|ACOS|ACOSH|ACOTCON|ACOTPRO|ACOTHCON|ACOTHPRO|ACSCCON|ACSCPRO|ACSCHCON|ACSCHPRO|ASECON|ASECPRO|ASECH|ASIN|ASINH|ATAN|ATANH|BARLETT|BARTHANN|BLACKMAN|BLACKMANH|BOHMANWIN|BOXCAR|CHEBWIN|FLATTOPWIN|HAMMING|HANNING|KAISER|NUTTALLWIN|PARZENWIN|TAYLORWIN|TRIANG|TUKEYWIN

ROUNDPM|ECG1|ECG2|ECG3|ECG4|ECG5|ECG6|ECG7|ECG8|ECG9|ECG10|ECG11|
ECG12|ECG13|ECG14|ECG15|MODBESSEL0|SPHBESSELJ1|SPHBESSELJ2|
ARCHAV|ARCHCV|ACOT|NEGHALFSINE|POSHWRSINE|NEGHWRSINE|
POSFWRSINE|NEGFWRSINE|2NDOSR01|2NDOSR02|2NDOSR07|2NDOIR01|
2NDOIR02|2NDOIR07|DAMPEDSINE1|DAMPEDSINE3|DAMPEDSINE5|
ISO167502VIT|ISO167502VRT|THREETONE|FOURTONE|FIVETONE|SIXTONE|
SEVENTONE|EIGHTTONE|ISO167502LD1|ISO167502LD2|X3|POSRAMP|
LOWERSEMICIRCLE|DISTORTION|GAUSSDERIV|GAUSSHERMITE1|
GAUSSHERMITE2|GAUSSHERMITE3|GAUSSHERMITE4|GABOR1|GABOR3

- 当调制波形（[:SOURce[<n>]]:PWM:INTernal:FUNCTion）选择任意波时，可以使用本命令设置作为调制波的任意波类型。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回任意波类型，如 SINC。

举例

```
:SOURce1:PWM:INTernal:FUNCTion:ARBItrary SINC /*设置 CH1 的 PWM 调制波形的任意波类型为 SINC*/
:SOURce1:PWM:INTernal:FUNCTion:ARBItrary? /*查询 CH1 的 PWM 调制波形的任意波类型，返回 SINC*/
```

3.11.28.6 [:SOURce[<n>]]:PWM:SOURce

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:PWM:SOURce <source>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PWM:SOURce?
```

功能描述

设置或查询指定通道的 PWM 调制信号源。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<source>	离散型	{INTernal EXTernal}	INTernal

说明

- 本仪器可以接收来自内部或外部调制源的调制波形：
 - **INTernal**：内部调制源。选择内部调制源后，可发送
[:SOURce[<n>]]:PWM:INTernal:FUNCTion 命令选择调制波形。

- **EXTeRnal**: 外部调制源。选择外部调制源后，信号发生器接收从前面板相应通道的 **[Mod In]** 连接器输入的外部调制信号。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 INT 或 EXT。

举例

```
:SOURce1:PWM:SOURce EXTeRnal /*设置 CH1 的 PWM 调制信号源为外部调制源*/
:SOURce1:PWM:SOURce? /*查询 CH1 的 PWM 调制信号源，返回 EXT*/
```

3.11.28.7 [:SOURce[<n>]]:PWM:STATe

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:PWM:STATe <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:PWM:STATe?
```

功能描述

设置或查询指定通道 PWM 调制功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- PWM 的载波波形只可以是脉冲波，且只有当指定通道的当前波形为脉冲波时，才能打开 PWM 调制功能。脉冲波的多个参数（如频率、幅度、偏移、脉宽、占空比等）的不同设置都会影响输出的 PWM 已调制波形。
- 若当前已打开扫频功能（[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe）、猝发功能（[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe）或高级功能（[:SOURce[<n>]]:FUNctioN:ADVance[:STATe]），则打开调制功能时，扫频功能、猝发功能或高级功能将自动关闭。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:PWM:STATe ON /*打开 CH1 的 PWM 调制功能*/
:SOURce1:PWM:STATe? /*查询 CH1 的 PWM 调制功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.29 [:SOURce[<n>]]:SUM

[:SOURce[<n>]]:SUM 系列命令用于设置和查询波形叠加相关的参数，如叠加比例、叠加频率、叠加波形以及叠加功能的开关状态。

3.11.29.1 [:SOURce[<n>]]:SUM:AMPLitude

命令格式

```
[:SOURce[<n>]]:SUM:AMPLitude {<amplitude>|<lim_set>}
```

```
[:SOURce[<n>]]:SUM:AMPLitude? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道波形叠加功能的叠加比例。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<amplitude>	实型	0%至 100%	50%
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEfault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 叠加比例是指叠加在基本波上的波形与基本波幅度的百分比，受当前载波幅度和最大幅度的限制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回叠加比例，如+5.0000000000000000E+01，表示叠加比例为 50%。

举例

```
:SOURce1:SUM:AMPLitude 50 /*设置 CH1 波形叠加功能的叠加比例为 50%*/
:SOURce1:SUM:AMPLitude? /*查询 CH1 波形叠加功能的叠加比例，返回
+5.0000000000000000E+01*/
```

3.11.29.2 [:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FREQuency

命令格式

```
[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FREQuency {<frequency>|<lim_set>}
```

```
[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FREQuency? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道波形叠加功能的叠加频率。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<frequency>	实型	2 mHz 至 1 MHz	100 Hz
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 叠加频率是指叠加到基本波上的波形的频率。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回叠加频率，如+1.000000000000000E+02，表示叠加频率为 100 Hz。

举例

```
:SOURce1:SUM:INTernal:FREQuency 100 /*设置 CH1 波形叠加功能的叠加频率为 100Hz*/
:SOURce1:SUM:INTernal:FREQuency? /*查询 CH1 波形叠加功能的叠加频率，返回 +1.000000000000000E+02*/
```

3.11.29.3 [:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FUNCTION**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FUNCTION <function>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FUNCTION?
```

功能描述

设置或查询指定通道波形叠加功能的叠加波形。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<function>	离散型	{SINusoid SQUare TRIangle RAMP NRAMP NOISe ARB}	SINusoid

说明

- SUM 支持以下内部调制波形：
 - SINusoid**: 正弦波。
 - SQUare**: 50%占空比的方波。
 - TRIangle**: 50%对称性的三角波。
 - RAMP**: 100%对称性的上锯齿波。
 - NRAMP**: 0%对称性的下锯齿波。
 - NOISe**: 高斯白噪声。
 - ARB**: 任意波。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 SIN、SQU、RAMP、NRAMP、TRI、NOIS 或 ARB。

举例

```
:SOURce1:SUM:INTernal:FUNCTion SQUare /*设置 CH1 波形叠加功能的叠加波形为方波*/
:SOURce1:SUM:INTernal:FUNCTion? /*查询 CH1 波形叠加功能的叠加波形，返回 SQU*/
```

3.11.29.4 [:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FUNCTion:ARBitary**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FUNCTion:ARBitary <arb>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FUNCTion:ARBitary?
```

功能描述

设置或查询指定通道的叠加波形（任意波）。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<arb>	离散型	见下文 说明	SINC

说明

- 参数 <arb> 用于选择内置任意波类型，取值范围为：ABSSINE|ABSSINEHALF|AMPALT|ATTALT|GAUSSPULSE|NEGRAMP|NPULSE|PPULSE|SINETRA|SINEVER|

STAIRDN|STAIRUD|STAIRUP|TRAPEZIA|BANDLIMITED|BLASEIWAV|
 BUTTERWORTH|CHEBYSHEV1|CHEBYSHEV2|COMBIN|CPULSE|CWPULSE|
 DAMPEDOSC|DUALTONE|GAMMA|GATEVIBR|LFMPULSE|MCNOISE|
 NIMHDISCHARGE|PAHCUR|QUAKE|RADAR|RIPPLE|ROUNDDHALF|STEPRESP|
 SWINGOSC|TV|VOICE|THREEAM|THREEFM|THREEPFM|THREEPM|THREEPWM|
 CARDIAC|EOG|EEG|EMG|PULSILOGRAM|RESSPEED|LFPULSE|TENS1|TENS2|
 TENS3|IGNITION|ISO167502SP|ISO167502VR|ISO76372TP1|ISO76372TP2A|
 ISO76372TP3A|ISO76372TP2B|ISO76372TP3B|ISO76372TP4|ISO76372TP5A|
 ISO76372TP5B|SCR|SURGE|AIRY|BESSELJ|BESSELY|CAUCHY|CUBIC|DIRICHLET|
 ERF|ERFC|ERFCINV|ERFINV|EXP FALL|EXPRISE|GAUSS|HAVERSINE|LAGUERRE|
 LAPLACE|LEGEND|LOG|LOGNORMAL|LORENTZ|MAXWELL|RAYLEIGH|VERSIERA|
 WEIBULL|X2DATA|COSH|COSINT|COT|COTHCON|COTHPRO|CSCCON|CSCPRO|
 CSCHCON|CSCHPRO|RECIPCON|RECIPPRO|SECCON|SECPRO|SECH|SINC|SINH|
 SININT|SQRT|TAN|TANH|ACOS|ACOSH|ACOTCON|ACOTPRO|ACOTHCON|
 ACOTHPRO|ACSCCON|ACSCPRO|ACSCHCON|ACSCHPRO|ASECCON|ASECPRO|
 ASECH|ASIN|ASINH|ATAN|ATANH|BARLETT|BARTHANN|BLACKMAN|
 BLACKMANH|BOHMANWIN|BOXCAR|CHEBWIN|FLATTOPWIN|HAMMING|
 HANNING|KAISER|NUTTALLWIN|PARZENWIN|TAYLORWIN|TRIANG|TUKEYWIN|
 ROUNDPM|ECG1|ECG2|ECG3|ECG4|ECG5|ECG6|ECG7|ECG8|ECG9|ECG10|ECG11|
 ECG12|ECG13|ECG14|ECG15|MODBESSEL0|SPHBESSELJ1|SPHBESSELJ2|
 ARCHAV|ARCHCV|ACOT|NEGHALFSINE|POSHWRSINE|NEGHWRSINE|
 POSFWRSINE|NEGFWRSINE|2NDOSR01|2NDOSR02|2NDOSR07|2NDOIR01|
 2NDOIR02|2NDOIR07|DAMPEDSINE1|DAMPEDSINE3|DAMPEDSINE5|
 ISO167502VIT|ISO167502VRT|THREETONE|FOURTONE|FIVETONE|SIXTONE|
 SEVENTONE|EIGHTTONE|ISO167502LD1|ISO167502LD2|X3|POSRAMP|
 LOWERSEMICIRCLE|DISTORTION|GAUSSDERIV|GAUSSHERMITE1|
 GAUSSHERMITE2|GAUSSHERMITE3|GAUSSHERMITE4|GABOR1|GABOR3

- 当叠加波形（[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FUNctIon）选择任意波时，可以使用本命令设置作为叠加波形的任意波类型。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回任意波类型，如 SINC。

举例

```
:SOURce1:SUM:INTernal:FUNctIon:ARBItrary SINC /*设置 CH1 的叠加波形类型
为 SINC*/
:SOURce1:SUM:INTernal:FUNctIon:ARBItrary? /*查询 CH1 的叠加波形类型，返
回 SINC*/
```

3.11.29.5 [:SOURce[<n>]]:SUM:STATe

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:SUM:STATe <bool>
```

`[ :SOURce[<n>]] :SUM:STATe?`

功能描述

设置或查询指定通道波形叠加功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{ON 1 OFF 0}	0 OFF

说明

- 波形叠加是指在基本波（正弦波、方波、锯齿波、任意波（除 DC））上叠加指定的波形后再输出。
- 若当前已打开扫频功能（`[ :SOURce[<n>]]:SWEp:STATe`）、猝发功能（`[ :SOURce[<n>]]:BURSt:STATe`）或高级功能（`[ :SOURce[<n>]]:FUNction:ADVance[ :STATe]`），则打开调制功能时，扫频功能、猝发功能或高级功能将自动关闭。
- 省略`[ :SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:SUM:STATe ON /*打开 CH1 的波形叠加功能*/
:SOURce1:SUM:STATe? /*查询 CH1 波形叠加功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.30 [:SOURce[<n>]]:SWEp

`[ :SOURce[<n>]]:SWEp` 系列命令用于设置和查询扫频输出相关的参数，如扫频的起始保持时间、终止保持时间、返回时间、扫频类型、扫频步进数、扫频时间以及扫频功能的开关状态。

3.11.30.1 [:SOURce[<n>]]:SWEp:HTIME:START

命令格式

`[ :SOURce[<n>]] :SWEp:HTIME:START {<time>|<lim_set>}`

`[ :SOURce[<n>]] :SWEp:HTIME:START? [<lim_query>]`

功能描述

设置或查询指定通道扫频功能的起始保持时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<time>	实型	0 s 至 3600 s	0 s
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- <time> 实际可设置的最大值受扫频类型、触发源、返回时间、扫描时间和终止保持时间的限制，记 T_p = 扫描时间 + 起始保持时间 + 返回时间 + 终止保持时间：
 - 线性扫频：**内部触发源， $T_p + 1 \text{ ms} \leq 8,000 \text{ s}$ ；手动触发源/外部触发源， $T_p \leq 250,000 \text{ s}$ 。
 - 对数扫频/步进扫频：** $T_p \leq 500 \text{ s}$ 。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回起始保持时间，如 +1.000000000000000E-03，表示起始保持时间为 1 ms。

举例

```
:SOURce1:SWEep:HTIME:START 0.001 /*设置 CH1 扫频功能的起始保持时间为 1ms*/
:SOURce1:SWEep:HTIME:START? /*查询 CH1 扫频功能的起始保持时间，返回
+1.000000000000000E-03*/
```

3.11.30.2 [:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME[:STOP]

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME[:STOP] {<time>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME[:STOP]? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道扫频功能的终止保持时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<time>	实型	0 s 至 3600 s	0 s

名称	类型	范围	默认值
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- <time>实际可设置的最大值受扫频类型、触发源、返回时间、扫描时间和起始保持时间的限值，记 T_p = 扫描时间 + 起始保持时间 + 返回时间 + 终止保持时间：
 - 线性扫频**：内部触发源， $T_p + 1 \text{ ms} \leq 8,000 \text{ s}$ ；手动触发源/外部触发源， $T_p \leq 250,000 \text{ s}$ 。
 - 对数扫频/步进扫频**： $T_p \leq 500 \text{ s}$ 。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回终止保持时间，如+1.000000000000000E-03，表示终止保持时间为 1 ms。

举例

```
:SOURce1:SWEep:HTIME:STOP 0.001 /*设置 CH1 扫频功能的终止保持时间为 1 ms*/
:SOURce1:SWEep:HTIME:STOP? /*查询 CH1 扫频功能的终止保持时间，返回 +1.000000000000000E-03*/
```

3.11.30.3 [:SOURce[<n>]]:SWEep:RTIME

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:SWEep:RTIME {<time>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:SWEep:RTIME? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道扫频功能的返回时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<time>	实型	0 s 至 3600 s	0 s
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- **<time>** 实际可设置的最大值受扫频类型、起始/终止保持时间、触发源和扫描时间的限制，记 $T_p = \text{扫描时间} + \text{起始保持时间} + \text{返回时间} + \text{终止保持时间}$ ：
 - **线性扫频**：内部触发源， $T_p + 1 \text{ ms} \leq 8,000 \text{ s}$ ；手动触发源/外部触发源， $T_p \leq 250,000 \text{ s}$ 。
 - **对数扫频/步进扫频**： $T_p \leq 500 \text{ s}$ 。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回返回时间，如 +1.000000000000000E-03，表示返回时间为 1 ms。

举例

```
:SOURce1:SWEep:RTIME 0.001 /*设置 CH1 扫频功能的返回时间为 1ms*/
:SOURce1:SWEep:RTIME? /*查询 CH1 扫频功能的返回时间，返回
+1.000000000000000E-03*/
```

3.11.30.4 [:SOURce[<n>]]:SWEep:SPACing**命令格式**

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:SPACing <type>

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:SPACing?

功能描述

设置或查询指定通道的扫频类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<type>	离散型	{LINear LOGarithmic STEP}	LINear

说明

- 当打开指定通道的扫频功能时，您可以通过此命令设置扫频类型，本仪器提供三种扫频类型：
 - **LINear**：线性扫频，仪器输出信号的频率以线性方式变化，即以每秒若干赫兹的方式改变输出频率，该变化由“开始频率”
 ([:SOURce[<n>]]:FREQuency:START)、 “结束频率”
 ([:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP) 和 “扫频时间”
 ([:SOURce[<n>]]:SWEep:TIME) 控制。

- **LOGarithmic**: 对数扫频, 仪器输出信号的频率以对数方式变化, 即以每秒倍频程的方式改变输出频率, 该变化由“开始频率”、“结束频率”和“扫频时间”控制。
- **STEP**: 步进扫频, 仪器输出信号的频率以“步进”的方式变化, 输出信号在每个频点上停留的时间长短由“扫频时间”和“步进数”(`[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STEP`) 控制。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 LIN、LOG 或 STEP。

举例

```
:SOURce1:SWEep:SPACing LINear /*设置 CH1 的扫频类型为线性扫频*/
:SOURce1:SWEep:SPACing? /*查询 CH1 的扫频类型, 返回 LIN*/
```

3.11.30.5 [[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe

命令格式

`[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe <bool>`

`[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe?`

功能描述

设置或查询指定通道扫频功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 若当前已打开调制功能、高级功能或猝发功能, 则打开扫频功能时, 调制功能、高级功能或猝发功能将自动关闭。
- 当指定通道的基础波形 (`[[:SOURce[<n>]]:FUNction`) 选择谐波、噪声、直流或脉冲时, 不能打开扫频功能。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`[<n>]`时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:SWEep:STAtE ON /*打开 CH1 的扫频功能*/
:SOURce1:SWEep:STAtE? /*查询 CH1 扫频功能的开关状态, 返回 1*/
```

3.11.30.6 [:SOURce[<n>]]:SWEep:STEP

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STEP {<step>|<lim>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STEP? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的扫频步进数。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<step>	整型	2 至 1024	2
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 步进数是指完成从“开始频率”（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STArt）变化至“结束频率”（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOp）扫描所需要的步数，仅适用于步进扫频类型。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回步进数，如+5.000000000000000E+02，表示步进数为 500。

举例

```
:SOURce1:SWEep:STEP 500 /*设置 CH1 的扫频步进数为 500*/
:SOURce1:SWEep:STEP? /*查询 CH1 的扫频步进数, 返回+5.000000000000000E+02*/
```

3.11.30.7 [:SOURce[<n>]]:SWEep:TIME

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:SWEep:TIME {<time>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:SWEep:TIME? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的扫频时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<time>	实型	1 ms 至 250,000 s	1 s
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- <time> 实际可设置的最大值受扫频类型、起始/终止保持时间、触发源和返回时间的限制，记 T_p = 扫描时间 + 起始保持时间 + 返回时间 + 终止保持时间：
 - **线性扫频**：内部触发源， $T_p + 1 \text{ ms} \leq 8,000 \text{ s}$ ；手动触发源/外部触发源， $T_p \leq 250,000 \text{ s}$ 。
 - **对数扫频/步进扫频**： $T_p \leq 500 \text{ s}$ 。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回扫频时间，如 +5.000000000000000E+00，表示扫频时间为 5 s。

举例

```
:SOURce1:SWEep:TIME 5 /*设置 CH1 的扫频时间为 5s*/
:SOURce1:SWEep:TIME? /*查询 CH1 的扫频时间，返回+5.000000000000000E+00*/
```

3.11.31 [:SOURce[<n>]]:TRACK

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:TRACK <track>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:TRACK?
```

功能描述

设置或查询指定通道跟踪功能的状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<track>	离散型	{ON OFF INVerted}	OFF

说明

- 通道跟踪功能的状态包括以下三种：
 - ON**：开启跟踪功能。当开启指定通道的跟踪功能后，仪器自动将基准通道（*:SYNChro:BENChmark*）的各种参数和状态（除通道输出开关状态）复制到该通道，且该通道处于不可操作状态，对基准通道进行的参数修改，也会对该通道生效。
 - OFF**：关闭跟踪功能。
 - INVerted**：跟踪功能处于开启状态，但目标通道的输出极性与源通道相反。
- 不允许设置基准通道（*:SYNChro:BENChmark*）的跟踪状态。
- 高级功能开启时，跟踪功能被禁用。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 ON、OFF 或 INV。

举例

```
:SOURce1:TRACk ON /*打开 CH1 的通道跟踪功能*/
:SOURce1:TRACk? /*查询 CH1 跟踪功能的状态，返回 ON*/
```

3.11.32 [:SOURce[<n>]]:VOLTage

[:SOURce[<n>]]:VOLTage 系列命令用于设置和查询幅度耦合功能的开关状态、指定通道的波形幅度、波形高/低电平值、波形偏移电压以及幅度单位。

3.11.32.1 [:SOURce[<n>]]:VOLTage

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:VOLTage {<amplitude>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:VOLTage? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的输出振幅。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<amplitude>	实型	见下文 说明	5 Vpp
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-

名称	类型	范围	默认值
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 幅度<amplitude>可设置的最大值受阻抗（**:OUTPut[<n>]:LOAD**）和频率（**:SOURce[<n>]:FREQuency**）设置值的限制，请参见表 3.57: 幅度设置范围。记幅度上限为 $V_{pp_{max}}$ ，输出幅度最大值 $\leq (V_{pp_{max}} - 2 * |V_{offset}|)$ 。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回指定通道的输出振幅，如+2.500000000000000E+00，表示输出振幅为 2.5 Vpp。

举例

```
:SOURce1:VOLTage 2.5 /*设置 CH1 输出振幅为 2.5Vpp*/
:SOURce1:VOLTage? /*查询 CH1 输出振幅，返回+2.500000000000000E+00*/
```

3.11.32.2 [:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:MODE

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:MODE <mode>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:MODE?
```

功能描述

设置或查询幅度耦合模式。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<mode>	离散型	{OFFSet RATio}	RATio

说明

- 幅度耦合模式可设置为：
 - OFFSet**: 幅度差值模式，使用**:SOURce[<n>]:VOLTage:COUPle:OFFSet** 命令设置耦合通道的幅度差值。
 - RATio**: 幅度比例模式，使用**:SOURce[<n>]:VOLTage:COUPle:RATio** 命令设置耦合通道的幅度比例。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的幅度耦合模式。

返回格式

查询返回 OFFS 或 RAT。

举例

```
:SOURce1:VOLTage:COUPle:MODE OFFSet /*设置 CH1 的幅度耦合模式为差值*/  
:SOURce1:VOLTage:COUPle:MODE /*查询 CH1 的幅度耦合模式，返回 OFFS*/
```

3.11.32.3 [:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:OFFSet

命令格式

[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:OFFSet <voltage>

[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:OFFSet?

功能描述

设置或查询幅度耦合中的幅度差值。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<voltage>	实型	-19.998 Vpp 至+19.998 Vpp	0 Vpp

说明

- 当修改耦合差值时，若基准通道参数进行耦合计算后超出耦合通道的限制，信号发生器将自动调整耦合差值以避免参数超限。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回幅度差值，如+5.000000000000000E+00，表示幅度耦合中的幅度差值为 5 Vpp。

举例

```
:SOURce1:VOLTage:COUPle:OFFSet 5 /*设置通道 1 的幅度耦合差值为 5Vpp*/  
:SOURce1:VOLTage:COUPle:OFFSet? /*查询通道 1 的幅度耦合差值，返回  
+5.000000000000000E+00*/
```

3.11.32.4 [:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:RATio

命令格式

[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:RATio <ratio>

[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle:RATio?

功能描述

设置或查询指定通道幅度耦合中的耦合比例。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<ratio>	实型	0.001 至 1000	1

说明

- 当修改耦合比例时，若基准通道参数进行耦合计算后超出耦合通道的限制，信号发生器将自动调整波形幅度以避免参数超限。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的幅度耦合比例。

返回格式

以科学计数形式返回幅度耦合比例，如+2.000000000000000E+00，表示幅度比例为 2。

举例

```
:SOURce1:VOLTage:COUPle:RATio 2 /*设置 CH1 幅度耦合中的幅度比例为 2*/
:SOURce1:VOLTage:COUPle:RATio? /*查询 CH1 幅度耦合中的幅度比例，返回
+2.000000000000000E+00*/
```

3.11.32.5 [:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle[:STATe]**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle[:STATe] <bool>
```

```
[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPle[:STATe]?]
```

功能描述

设置或查询幅度耦合功能的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 当耦合开启时，若耦合通道的频率、幅度或相位按照耦合比例或差值计算后超出上/下限，信号发生器将自动调整基准通道的波形参数以避免其它非基准通道的参数超限。若调整后的波形参数也超出基准通道的限值，则此时不允许开启耦合。

- 不允许开启基准通道的耦合开关状态，当前的基准通道可使用:SYNChro:BENChmark 命令查询。
- 只有在两个通道输出模式均为连续波输出，且输出波形为正弦波、方波、锯齿波、噪声或任意波（除 DC）时，才能开启幅度耦合。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的幅度耦合开关状态。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SOURce1:VOLTage:COUPle:STATe ON /*打开幅度耦合功能*/
:SOURce1:VOLTage:COUPle:STATe? /*查询幅度耦合功能的开关状态，返回 1*/
```

3.11.32.6 [:SOURce[<n>]]:VOLTage:HIGH

命令格式

```
[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:HIGH {<voltage>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:HIGH? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的高电平。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<voltage>	实型	见下文 说明	2.5 V
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 记幅值上下限分别为 $V_{pp_{max}}$ 和 $V_{pp_{min}}$ ，高电平设置范围应满足：
 $|高电平| \leq V_{pp_{max}}/2$ ，且 $V_{pp_{min}} \leq (高电平 - 低电平) \leq V_{pp_{max}}$ 。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回指定通道的高电平，如+2.0000000000000000E+00，表示高电平为 2 V。

举例

```
:SOURce1:VOLTage:HIGH 2 /*设置 CH1 的波形高电平为 2V*/
:SOURce1:VOLTage:HIGH? /*查询 CH1 的波形高电平, 返回+2.000000000000000E+00*/
```

3.11.32.7 [:SOURce[<n>]]:VOLTage:LOW**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:LOW {<voltage>|<lim_set>}
```

```
[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:LOW? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的低电平。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<voltage>	实型	见下文 说明	-2.5 V
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 记幅值上下限（请参见[表 3.57: 幅度设置范围](#)）分别为 $V_{pp\max}$ 和 $V_{pp\min}$ ，低电平设置范围应满足：

$$|\text{低电平}| \leq V_{pp\max}/2, \text{ 且 } V_{pp\min} \leq (\text{高电平}-\text{低电平}) \leq V_{pp\max}.$$

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回指定通道的低电平，如-1.000000000000000E+00，表示低电平为-1 V。

举例

```
:SOURce1:VOLTage:LOW -1 /*设置 CH1 的波形低电平为-1V*/
:SOURce1:VOLTage:LOW? /*查询 CH1 的波形低电平, 返回-1.000000000000000E+00*/
```

3.11.32.8 [:SOURce[<n>]]:VOLTage:OFFSet**命令格式**

```
[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:OFFSet {<voltage>|<lim_set>}
```

`[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:OFFSet? [<lim_query>]`

功能描述

设置或查询指定通道的偏移电压。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<voltage>	实型	见下文说明	0 Vdc
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFAULT}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 偏移值<voltage>设置范围受幅度 (`[[:SOURce[<n>]]:VOLTage`) 设置值的影响。|偏移值|*2 与当前幅度设置值之和不能超出幅度的上限（幅度限制请参见表 3.57: 幅度设置范围）。
- 省略`[[:SOURce[<n>]]`或`<n>]`时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回指定通道的偏移电压，如+5.000000000000000E-01，表示偏移值为 0.5 Vdc。

举例

```
:SOURce1:VOLTage:OFFSet 0.5 /*设置 CH1 的波形偏移为 0.5Vdc*/
:SOURce1:VOLTage:OFFSet? /*查询 CH1 的波形偏移，返回
+5.000000000000000E-01*/
```

3.11.32.9 [:SOURce[<n>]]:VOLTage:UNIT

命令格式

`[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:UNIT <unit>`

`[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:UNIT?`

功能描述

设置或查询指定通道的幅度单位。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

名称	类型	范围	默认值
<unit>	离散型	{VPP VRMS DBM}	VPP

说明

- VPP: 表示信号峰峰值的单位 Vpp; VRMS: 表示信号有效值的单位 Vrms; DBM: 表示信号功率绝对值的单位 dBm, 输出阻抗为高阻时不能使用 dBm。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

查询返回 VPP、VRMS 或 DBM。

举例

```
:SOURce1:VOLTage:UNIT VPP /*设置 CH1 的幅度单位为 Vpp*/
:SOURce1:VOLTage:UNIT? /*查询 CH1 的幅度单位, 返回 VPP*/
```

3.12 :SYSTem 命令子系统

:SYSTem 命令子系统用于设置或查询系统参数。

3.12.1 :SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

命令格式

```
:SYSTem:BEEPer[:IMMediate]
```

功能描述

执行此命令, 蜂鸣器立即蜂鸣一次。

参数

无。

说明

该命令不考虑蜂鸣器当前的开关状态。即使当前已关闭蜂鸣器, 发送该命令, 蜂鸣器也将立即蜂鸣一次。

返回格式

无。

举例

```
:SYSTem:BEEPer:IMMediate /*蜂鸣器蜂鸣一次*/
```

3.12.2 :SYSTem:BEEPer:STATe

命令格式

```
:SYSTem:BEEPer:STATe <state>
```

```
:SYSTem:BEEPer:STATe?
```

功能描述

设置或查询当前蜂鸣器的开关状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<state>	布尔型	{1 ON 0 OFF}	1 ON

说明

无。

返回格式

查询返回 1 或 0。

举例

```
:SYSTem:BEEPer:STATe 1 /*启用蜂鸣器*/
:SYSTem:BEEPer:STATe? /*查询蜂鸣器的开关状态，返回 1*/
```

3.12.3 :SYSTem:COMMunicate

3.12.3.1 :SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip[:STATe]

命令格式

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip[:STATe] <bool>
```

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip[:STATe]?
```

功能描述

设置或查询 Auto IP（自动 IP）配置模式的状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<bool>	布尔型	{0 1 ON OFF}	1 ON

说明

- 使用 LAN 接口前，请使用网线将仪器连接至计算机或计算机所在的网络。

- 自动 IP 配置模式下，仪器根据当前网络配置自动获取从 169.254.0.1 到 169.254.255.254 的 IP 地址和子网掩码 255.255.0.0。
- 仪器提供 3 种 IP 配置模式：DHCP（动态配置）、Auto IP（自动配置）和 Manual IP（手动配置）。三种 IP 配置模式均设为“打开”时，参数配置的优先级从高到低依次为“动态配置”、“自动设置”、“手动设置”，因此，欲启用自动配置模式，需将“动态配置（`:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe]`）”设为“关闭”。
- 三种 IP 配置模式不能同时设为“关闭”。
- 发送该命令后，必须执行 `:SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate` 命令应用当前设置的网络参数，新的设置才会生效。

返回格式

返回 0 或 1。

举例

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip:STATe ON /*打开自动 IP 配置模式*/
:SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip:STATe? /*查询自动 IP 配置模式的状态，返回 1*/
```

3.12.3.2 :SYSTem:COMMunicate:LAN:CONTRol?

命令格式

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:CONTRol?
```

功能描述

读取用于套接字通信的初始控制连接端口号。

参数

无。

说明

无。

返回格式

查询返回端口号，若接口不支持套接字，则返回 0。

举例

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:CONTRol? /*读取用于套接字通信的初始控制连接端口号，返回 5000*/
```

3.12.3.3 :SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe]

命令格式

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe] <bool>
```

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe]?
```

功能描述

设置或查询 DHCP（动态配置）模式是否开启。

参数

名称	类型	范围	默认值
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	1 ON

说明

- DHCP 模式下，由当前网络中的 DHCP 服务器向仪器分配 IP 地址等网络参数。
- 三种 IP 配置模式均设为“打开”时，参数配置的优先级从高到低依次为“动态配置”、“自动设置”、“手动设置”。
- 三种 IP 配置模式不能同时设为“关闭”。
- 发送该命令后，必须执行 `:SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate` 命令应用当前设置的网络参数，新的设置才会生效。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP:STATe ON /*打开 DHCP 模式*/
:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP:STATe? /*查询 DHCP 模式的状态，返回 1*/
```

3.12.3.4 :SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS

命令格式

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS <dns>
:SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS?
```

功能描述

设置或查询 DNS（Domain Name Service，域名服务器）地址。

参数

名称	类型	范围	默认值
<dns>	ASCII 字符串	见下文 说明	-

说明

- 参数<dns>格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 1 至 223（127 除外），其他三个 nnn 的范围为 0 至 255。
- 建议向您的网络管理员咨询一个可用的地址。

- 当 IP 配置模式为静态 IP 模式，且 DHCP 和自动 IP 处于关闭状态时，才会使用设置的 DNS 地址。
- 发送该命令后，必须执行 `:SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate` 命令应用当前设置的网络参数，新的设置才会生效。

返回格式

返回 DNS 地址，如 172.16.3.2。

举例

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS 172.16.3.2 /*设置 DNS 地址为 172.16.3.2*/  
:SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS? /*查询当前的 DNS 地址，返回 172.16.3.2*/
```

3.12.3.5 :SYSTem:COMMunicate:LAN:DOMain?

命令格式

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:DOMain?
```

功能描述

查询域名。

参数

无。

说明

无。

返回格式

查询返回一个字符串。

举例

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:DOMain? /*查询域名，返回 YYYrigollan*/
```

3.12.3.6 :SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway

命令格式

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway <gateway>
```

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway?
```

功能描述

设置或查询默认网关。

参数

名称	类型	范围	默认值
<gateway>	ASCII 字符串	见下文 说明	-

说明

- 参数<gateway>的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 1 至 223（127 除外），其他三个 nnn 的范围为 0 至 255。
- 建议向您的网络管理员咨询一个可用的网关地址。
- 当 IP 配置模式为静态 IP 模式且 DHCP 和自动 IP 处于关闭状态时，才会使用设置的默认网关。
- 发送该命令后，必须执行 `:SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate` 命令应用当前设置的网络参数，新的设置才会生效。

返回格式

查询返回一个字符串，如 172.16.3.1。

举例

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway 172.16.3.1 /*设置默认网关*/
:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway? /*查询当前的默认网关，返回 172.16.3.1*/
```

3.12.3.7 :SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname**命令格式**

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname <name>
:SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname?
```

功能描述

设置或查询主机名。

参数

名称	类型	范围	默认值
<name>	ASCII 字符串	见下文 说明	-

说明

参数<name>为指定的主机名，最多 28 个字符。必须以字母 (A-Z) 开头，可以包含字母、数字 (0-9) 或短划线(“-”)

返回格式

查询返回一个字符串。

举例

```
:SYSTem:COMMUnicate:LAN:HOSTname RIGOL123 /*设置主机名为 RIGOL123*/
:SYSTem:COMMUnicate:LAN:HOSTname? /*查询主机名, 返回 RIGOL123*/
```

3.12.3.8 :SYSTem:COMMUnicate:LAN:IPADdress**命令格式**

```
:SYSTem:COMMUnicate:LAN:IPADdress <ip>
:SYSTem:COMMUnicate:LAN:IPADdress?
```

功能描述

设置或查询 IP 地址。

参数

名称	类型	范围	默认值
<ip>	ASCII 字符串	见下文 说明	-

说明

- 参数<ip>的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 1 至 223（127 除外），其他三个 nnn 的范围为 0 至 255。
- 建议向您的网络管理员咨询一个可用的地址。
- 当 IP 配置模式为静态 IP 模式且 DHCP 和自动 IP 处于关闭状态时，才会使用设置的 IP 地址。
- 发送该命令后，必须执行 **:SYSTem:COMMUnicate:LAN:UPDate** 命令应用当前设置的网络参数，新的设置才会生效。

返回格式

返回 IP 地址，如 172.16.3.128。

举例

```
:SYSTem:COMMUnicate:LAN:IPADdress 172.16.3.128 /*设置 IP 地址*/
:SYSTem:COMMUnicate:LAN:IPADdress? /*查询当前的 IP 地址, 返回
172.16.3.128*/
```

3.12.3.9 :SYSTem:COMMUnicate:LAN:MAC?**命令格式**

```
:SYSTem:COMMUnicate:LAN:MAC?
```

功能描述

查询 MAC 地址。

参数

无。

说明

MAC(Media Access Control)地址，也称为硬件地址，用于定义网络设备的位置。对于一台电源，MAC 地址总是唯一的。为仪器分配 IP 地址时，总是通过 MAC 地址来识别仪器。MAC 地址（48 位，即 6 个字节）通常以十六进制表示，如：00:2A:A0:AA:E0:56。

返回格式

返回 MAC 地址，如 00:2A:A0:AA:E0:56。

举例

```
:SYSTem:COMMUnicate:LAN:MAC? /*查询 MAC 地址，可能返回
00:2A:A0:AA:E0:56*/
```

3.12.3.10 :SYSTem:COMMUnicate:LAN:SMASk**命令格式**

```
:SYSTem:COMMUnicate:LAN:SMASk <submask>
:SYSTem:COMMUnicate:LAN:SMASk?
```

功能描述

设置或查询子网掩码。

参数

名称	类型	范围	默认值
<submask>	ASCII 字符串	见下文 说明	-

说明

- 参数<submask>的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，其中 nnn 的范围为 0 至 255。
- 建议向您的网络管理员咨询一个可用的子网掩码。
- 当 IP 配置模式为静态 IP 模式且 DHCP 和自动 IP 处于关闭状态时，才会使用设置的子网掩码。
- 发送该命令后，必须执行:SYSTem:COMMUnicate:LAN:UPDate 命令应用当前设置的网络参数，新的设置才会生效。

返回格式

返回子网掩码，如 255.255.255.0。

举例

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk 255.255.255.0 /*设置子网掩码*/
:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk? /*查询当前的子网掩码, 返回
255.255.255.0*/
```

3.12.3.11 :SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic[:STATe]**命令格式**

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic[:STATe] <bool>
:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic[:STATe]?
```

功能描述

设置或查询手动 IP 配置模式是否开启。

参数

名称	类型	范围	默认值
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 手动 IP 配置模式下，由用户自定义 IP 地址等网络参数。
- 三种 IP 配置模式均设为“打开”时，参数配置的优先级从高到低依次为“动态配置”、“自动设置”、“手动设置”，因此，欲启用手动配置模式，需将“动态配置（:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe]）”和“自动设置（:SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip[:STATe]）”设为“关闭”。
- 三种 IP 配置模式不能同时设为“关闭”。
- 发送该命令后，必须执行:SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate 命令应用当前设置的网络参数，新的设置才会生效。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic:STATe ON /*打开手动 IP 配置模式*/
:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic:STATe? /*查询手动 IP 配置模式的状态, 返回
1*/
```

3.12.3.12 :SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate**命令格式**

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate
```

功能描述

将对 LAN 设置所做的所有更改都存储到非易失性存储器中，并用已更新的设置重新启动 LAN 驱动程序。

参数

无。

说明

- 更改 DHCP、DNS、网关、IP 地址和子网掩码的设置后，必须发送该命令。
- 请在发送该命令之前，完成对 LAN 设置的所有更改。

返回格式

无。

举例

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate /*对 LAN 设置所做的所有更改都存储到非易失性存储器中，并用已更新的设置重新启动 LAN 驱动程序*/
```

3.12.3.13 :SYSTem:COMMunicate:USB:INFormation?

命令格式

```
:SYSTem:COMMunicate:USB:INFormation?
```

功能描述

查询仪器的 USB-TMC 信息。

参数

无。

说明

无。

返回格式

查询返回一个字符串，如：USB0::0x1AB1::0x052::DG500000000001::INSTR。

举例

```
:SYSTem:COMMunicate:USB:INFormation? /*查询仪器的 USB 信息，返回 USB0::0x1AB1::0x052::DG500000000001::INSTR*/
```

3.12.4 :SYSTem:DATE

命令格式

```
:SYSTem:DATE <yyyy>,<mm>,<dd>
```

:SYSTem:DATE?

功能描述

设置或查询系统日期。

参数

名称	类型	范围	默认值
<yyyy>	整型	1970 至 2037	-
<mm>	整型	01 至 12	-
<dd>	整型	01 至 31 (28、29 或 30)	-

说明

无。

返回格式

查询以字符串形式返回系统日期，年月日之间以“-”隔开。

举例

```
:SYSTem:DATE 2022,05,01 /*设置系统日期为 2022 年 5 月 1 日*/  
:SYSTem:DATE? /*查询系统日期，返回 2022-05-01*/
```

3.12.5 :SYSTem:ERRor?

命令格式

:SYSTem:ERRor?

功能描述

查询并清除错误队列中的一条错误消息。

参数

无。

说明

当您读取错误队列时，错误会被清除。您也可以使用清除状态命令 **CLS* 或开关仪器来清除错误队列。

返回格式

查询返回一个字符串。字符串由错误消息编号和内容两部分组成，这两部分之间以逗号隔开。其中，内容部分是一个带双引号的字符串。如 -109,"Missing parameter"，-109 是错误消息的编号，Missing parameter（即双引号中的内容）是错误消息的内容。

举例

```
:SYSTem:ERRor? /*查询错误队列中的一条错误消息并清除此错误消息，返回-109,"Missing parameter"*/
```

3.12.6 :SYSTem:KLOCK**命令格式**

```
:SYSTem:KLOCK <bool>
```

```
:SYSTem:KLOCK?
```

功能描述

设置或查询前面板全部按键的锁定状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<bool>	布尔型	{1 ON 0 OFF}	0 OFF

说明

- 本仪器允许用户锁定前面板上全部旋钮和按键，以避免由于误操作而引起的危险。
- <bool>用于锁定或解锁按键，取值为 ON|1 时表示锁定全部的按键，取值为 OFF|0 时表示解除全部的按键锁定。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SYSTem:KLOCK ON /*锁定前面板全部按键*/
:SYSTem:KLOCK? /*查询前面板按键是否锁定，返回 1*/
```

3.12.7 :SYSTem:LANGuage**命令格式**

```
:SYSTem:LANGuage <language>
```

```
:SYSTem:LANGuage?
```

功能描述

设置或查询系统语言。

参数

名称	类型	范围	默认值
<language>	离散型	{SCHinese ENGLISH}	-

说明

语言设置不受恢复出厂默认值（*RST）影响。

返回格式

查询返回 SCH 或 ENGL。

举例

```
:SYSTem:LANGuage ENGLISH /*设置系统语言为英文*/  
:SYSTem:LANGuage? /*查询返回 ENGL*/
```

3.12.8 :SYSTem:LIcense:CATalog?

命令格式

```
:SYSTem:LIcense:CATalog?
```

功能描述

查询当前已激活的选件。

参数

无。

说明

无。

返回格式

查询返回已激活的选件，如 2RL。

举例

```
:SYSTem:LIcense:CATalog? /*查询选件列表，返回 2RL*/
```

3.12.9 :SYSTem:LIcense:DElete

命令格式

```
:SYSTem:LIcense:DElete <name>
```

功能描述

删除已安装的选件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<name>	离散型	{IQ MPULse SEQUence 2RL PJ MTONe}	-

说明

- **IQ**: IQ 调制选件。
- **MPULse**: 多脉冲输出选件。
- **SEQUence**: 序列输出选件。
- **2RL**: 存储深度升级选件。对于 DG5000 Pro 系列, 默认存储深度为 64 Mpts/CH, 安装选件可以将存储深度升级到 128 Mpts/CH。
- **PJ**: 码型选件。
- **MTONe**: 多音调选件。

返回格式

无。

举例

```
:SYSTem:LiCense:DElete 2RL /*删除已安装的存储深度升级选件*/
```

3.12.10 :SYSTem:LiCense:DElete:ALL

命令格式

```
:SYSTem:LiCense:DElete:ALL
```

功能描述

删除所有已安装的选件。

参数

无。

说明

无。

返回格式

无。

举例

```
:SYSTem:LiCense:DElete:ALL /*删除所有已安装的选件*/
```

3.12.11 :SYSTem:LiCense:INSTall

命令格式

```
:SYSTem:LiCense:INSTall "<license>"
```

功能描述

通过选件授权码安装选件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<license>	ASCII 字符串	有效授权码	-

说明

- 如需安装选件，首先请订购所需选件以获取密匙，然后按如下步骤使用该密匙获取选件授权码。
 - 登录 RIGOL 官网 (<http://www.rigol.com>) 后，单击 **服务中心 > 产品授权码注册**，进入软件授权码注册界面。
 - 在软件授权码注册界面中输入正确的密匙、仪器序列号（点击  > **辅助 > 关于** 获取序列号）和验证码，点击 **生成** 即可获取选件授权文件下载链接。如需使用选件授权文件，请点击下载文件并将其下载至 U 盘。
- 选件授权码（License，每台仪器对应一个）是一段长度固定的文本。

返回格式

无。

举例

无。

3.12.12 :SYSTem:LIcense:INSTall:UDISk

命令格式

```
:SYSTem:LIcense:INSTall:UDISk "<path>"
```

功能描述

通过选件授权文件安装选件。

参数

名称	类型	范围	默认值
<path>	ASCII 字符串	有效路径	-

说明

- 如需安装选件，首先请订购所需选件以获取密匙，然后按如下步骤使用该密匙获取选件授权码。

- 登录 RIGOL 官网 (<http://www.rigol.com>) 后, 单击 **服务中心** > **产品授权码注册**, 进入软件授权码注册界面。
- 在软件授权码注册界面中输入正确的密匙、仪器序列号 (点击  > **辅助** > **关于** 获取序列号) 和验证码, 点击 **生成** 即可获取选件授权文件下载链接。如需使用选件授权文件, 请点击下载文件并将其下载至 U 盘。
- "<path>" 为有效授权文件文件路径, 必须包含文件扩展名 (.lic), 如 "USB:/rigol/license.lic"。

返回格式

无。

举例

```
:SYSTem:LIcense:INSTall:UDISK "USB:/rigol/license.lic" /*通过 U 盘
rigol 文件夹中的 license.lic 文件, 安装选件*/
```

3.12.13 :SYSTem:PSTatus

命令格式

```
:SYSTem:PSTatus <power>
```

```
:SYSTem:PSTatus?
```

功能描述

设置或查询仪器的电源状态。

参数

名称	类型	范围	默认值
<power>	离散型	{DEFault OPEN}	OPEN

说明

- **DEFault**: 仪器通电后, 需按下前面板的电源键后开机。
- **OPEN**: 仪器通电后直接开机, 无需按下电源键。

返回格式

查询返回 DEF 或 OPEN。

举例

```
:SYSTem:PSTatus DEFault /*设置电源状态为 DEFault*/
:SYSTem:PSTatus? /*查询仪器电源状态, 返回 DEF*/
```

3.12.14 :SYSTem:ROSCillator:SOURce

命令格式

```
:SYSTem:ROSCillator:SOURce <source>
```

```
:SYSTem:ROSCillator:SOURce?
```

功能描述

设置或查询系统时钟源。

参数

名称	类型	范围	默认值
<source>	离散型	{INTernal EXTernal}	INTernal

说明

- 本仪器提供内部时钟源 (INTernal)，也接收从后面板 [10MHZ REF IN] 连接器输入的外部时钟源 (EXTernal)。
- 若选择外部源，系统接收后面板 [10MHZ REF IN] 连接器输入的外部时钟信号。若没有检测到有效的时钟源，仪器将继续输出，但输出的频率不稳定。

返回格式

查询返回 INT 或 EXT。

举例

```
:SYSTem:ROSCillator:SOURce INTernal /*选择系统时钟源为内部源*/
:SYSTem:ROSCillator:SOURce? /*查询系统时钟源的类型，返回 INT*/
```

3.12.15 :SYSTem:TIME

命令格式

```
:SYSTem:TIME <hour>,<minute>,<second>
```

```
:SYSTem:TIME?
```

功能描述

设置或查询系统时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<hour>	整型	0 至 23	-
<minute>	整型	0 至 59	-
<second>	整型	0 至 59	-

说明

由于存在命令响应时间等因素，返回值相对于当前值可能有一定的延时。

返回格式

查询以字符串形式返回系统时间。

举例

```
:SYSTem:TIME 16,10,17 /*设置系统时间为 16 点 10 分 17 秒*/
:SYSTem:TIME? /*查询系统时间，返回 16:10:17*/
```

3.12.16 :SYSTem:TOUCh

命令格式

```
:SYSTem:TOUCh <bool>
```

```
:SYSTem:TOUCh?
```

功能描述

设置或查询当前触摸屏是否使能。

参数

名称	类型	范围	默认值
<bool>	布尔型	{0 1 OFF ON}	0 OFF

说明

- 1/ON：使能触摸屏。
- 0/OFF：禁用触摸屏。

返回格式

查询返回 0 或 1。

举例

```
:SYSTem:TOUCh OFF /*锁定触摸屏*/
:SYSTem:TOUCh? /*查询触摸屏是否使能，返回 0*/
```

3.12.17 :SYSTem:VERSion?

命令格式

```
:SYSTem:VERSion?
```

功能描述

查询系统的 SCPI 版本号。

参数

无。

说明

无。

返回格式

返回一个字符串（系统中 SCPI 版本号），格式为 YYYY.V，其中，YYYY 表示版本的年份，V 表示该年度的版次，如 1994.0。

举例

```
:SYSTem:VERSion? /*查询系统的 SCPI 版本号，可能返回 1994.0*/
```

3.13 :TRIGger 命令子系统

:TRIGger 命令用于设置或查询触发方式、触发延迟、触发周期、触发边沿、触发计数等。

3.13.1 :TRIGger<n>:COUNT

命令格式

```
:TRIGger<n>:COUNT {<count>|<lim_set>}
```

```
:TRIGger<n>:COUNT? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的触发计数。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<count>	整数	1 至 1,000,000	1
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 触发计数用于设置每次触发事件后有效输出的信号周期数，触发计数完成后，触发系统进入“空闲状态”。
- 仅远程模式下可设置触发计数。
- 仅当:INITiate[<n>]:CONTinuous 设置为 0|OFF 时，触发计数才有效。

返回格式

查询返回整数。

举例

```
:TRIGger1:COUNT 100 /*设置触发计数为 100*/
:TRIGger1:COUNT? /*查询触发计数, 返回 100*/
```

3.13.2 :TRIGger<n>:DElay**命令格式**

```
:TRIGger<n>:DElay {<seconds>|<lim_set>}
```

```
:TRIGger<n>:DElay? [<lim_query>]
```

功能描述

设置或查询指定通道的触发延迟。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<seconds>	实型	见下文 说明	0 s
<lim_set>	离散型	{MINimum MAXimum DEFault}	-
<lim_query>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

触发延时仅适用于 N 循环猝发模式。<seconds>取值范围与猝发触发源有关：

- 手动触发源/外部触发源：0 s 至 20 s。
- 内部触发源：0 s 至 $(T_{burst} - \lceil T_{wave} \times N_{cycle} \div 6.4 \text{ ns} \rceil \times 6.4 \text{ ns} - 4 \mu\text{s})^{[1]}$ ，且不大于 20 s。
 - T_{burst} ：猝发周期
 - T_{wave} ：波形周期（即基本波形（正弦波、方波等）的周期）
 - N_{cycle} ：循环数

提示

[1]： $\lceil x \rceil$ 表示对 x 向上取整。

返回格式

以科学计数形式返回触发延时，如+1.050000000000000E-01，表示触发延时为 105 ms。



举例

```
:TRIGger1:DElay 0.105 /*设置 CH1 的触发延时为 105 ms*/
:TRIGger1:DElay? /*查询 CH1 的触发延时，返回+1.050000000000000E-01*/
```

3.13.3 :TRIGger<n>[:IMMediate]**命令格式**

```
:TRIGger<n>[:IMMediate]
```

功能描述

在指定通道产生一次触发。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1

说明

- 该命令仅适用于手动触发（*:TRIGger<n>:SOURce*）的猝发模式（*[[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe*）和扫频模式（*[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe*）。
- 如果对应通道的输出没有打开，触发将被忽略。

返回格式

无。

举例

```
:TRIGger1:IMMediate /*在 CH1 产生一次触发*/
```

3.13.4 :TRIGger<n>:SLOPe**命令格式**

```
:TRIGger<n>:SLOPe <slope>
```

```
:TRIGger<n>:SLOPe?
```

功能描述

设置或查询指定通道的外部触发信号边沿类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<slope>	离散型	{POSitive NEGative}	POSitive

说明

- 该命令仅适用于选择外部触发（`:TRIGger<n>:SOURce`）的猝发输出（`[[:SOURce[<n>]]:BURSt:STate`）或扫频输出（`[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STate`）。选择外部触发时，信号发生器接收从后面板相应通道的 **[AUX IN]** 连接器输入的触发信号，每次接收到一个具有指定极性的 TTL 脉冲时，就启动一次猝发输出或扫频输出。
- 输入信号的边沿类型可设为上升沿（POSitive）或下降沿（NEGative）。

返回格式

查询返回 POS 或 NEG。

举例

```
:TRIGger1:SLOPe NEGative /*设置 CH1 的触发输入信号边沿类型为下降沿*/
:TRIGger1:SLOPe? /*查询 CH1 的触发输入信号边沿类型，返回 NEG*/
```

3.13.5 :TRIGger<n>:SOURce

命令格式

```
:TRIGger<n>:SOURce <source>
```

```
:TRIGger<n>:SOURce?
```

功能描述

设置或查询指定通道的触发类型。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<source>	离散型	{IMMediate EXternal BUS TImer}	IMMediate

说明

- 该命令仅适用于猝发模式或扫频模式。
- IMMediate**: 立即触发。N 循环猝发的频率由“猝发周期”（`[[:SOURce[<n>]]:BURSt:INternal:PERiod`）决定；扫频波形的触发周期由指定的扫描时间（`[[:SOURce[<n>]]:SWEep:TIME`）、返回时间（`[[:SOURce[<n>]]:SWEep:RTIME`）、起始保持（`[[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME:STArT`）和终止保持（`[[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME:STOP]`）时间决定。
- EXternal**: 外部触发。信号发生器接收从后面板相应通道的 **[AUX IN]** 连接器输入的触发信号，每次接收到一个具有指定极性的 TTL 脉冲时，就启动一次猝发或扫频输出。您可以指定触发输入信号的边沿类型（`:TRIGger<n>:SLOPe`）。

- **BUS**: 手动/命令总线触发。发送 **TRG* 或 *:TRIGger<n>[:IMMediate]* 命令立即在相应通道启动一次猝发或扫频输出。如果对应通道的输出没有打开, 触发将被忽略。
- **TIMer**: 定时器触发。在猝发模式中, 触发事件由定时器 (*:TRIGger<n>:TIMer*) 决定, 只要处于触发等待状态就会进行触发。仅用于远程模式下。

返回格式

查询返回 IMM、EXT、TIM 或 BUS。

举例

```
:TRIGger2:SOURce EXTernal /*选择 CH2 的触发源为外部触发*/
:TRIGger2:SOURce? /*查询 CH2 的触发源, 返回 EXT*/
```

3.13.6 :TRIGger<n>:TIMer

命令格式

```
:TRIGger<n>:TIMer {<timer>|<lim>}
```

```
:TRIGger<n>:TIMer? [<lim>]
```

功能描述

设置或查询指定通道定时器触发的定时时间。

参数

名称	类型	范围	默认值
<n>	离散型	{1 2}	1
<timer>	实型	1 μ s 至 8000 s	-
<lim>	离散型	{MINimum MAXimum}	-

说明

- 只有指定通道的触发方式设置为定时器触发 (*:TRIGger<n>:SOURce*) 时此命令有效。
- 只有处于“触发等待状态”才会进行计时, 计时完成后才进行触发。

返回格式

查询以科学计数形式返回猝发周期, 如+1.000000000000000E-00, 表示猝发触发周期为 1 s。

举例

```
:TRIGger1:TIMer 1 /*设置猝发触发周期为 1s*/
:TRIGger1:TIMer? /*查询猝发触发周期, 返回+1.000000000000000E-00*/
```

4 应用实例

本章给出 SCPI 命令的应用实例，通过将一系列 SCPI 命令组合实现仪器的主要功能。



说明

1. 对于不同型号的仪器，某些参数的范围可能不同，使用时，请根据您所使用的仪器型号进行相应调整。
2. 使用本章所列实例之前，请选择通信接口（USB 或 LAN）并进行正确的连接。并且，您的计算机需要安装可用于发送命令的 PC 软件。
3. 本章所列实例每行命令之后由 “/*” 和 “*/” 包括的内容为注释部分，用于帮助用户理解，并非命令内容。

4.1 输出基本波

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从前面板 CH1 输出连接器输出一个正弦波，频率为 500 Hz，幅度为 2.5 Vpp，偏移电压为 1 Vdc，起始相位为 90°。

实现方法 1

```
*IDN? /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/
:SOURce1:APPLy:SINusoid 500,2.5,1,90 /*设置 CH1 的波形为正弦波且频率为 500Hz，幅度为 2.5Vpp，
                                        偏移为 1Vdc，起始相位为 90°*/
:OUTPut1:STATe ON /*打开 CH1 的输出*/
```

实现方法 2

```
*IDN? /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/
:SOURce1:FUNCTION SINusoid /*设置 CH1 的波形为正弦波*/
:SOURce1:FREQuency 500 /*设置 CH1 的波形频率为 500Hz*/
:SOURce1:VOLTagE 2.5 /*设置 CH1 的波形幅度为 2.5Vpp*/
:SOURce1:VOLTagE:OFFSet 1 /*设置 CH1 的偏移电压为 1Vdc*/
:SOURce1:PHASe 90 /*设置 CH1 的起始相位为 90°*/
:OUTPut1:STATe ON /*打开 CH1 的输出*/
```

4.2 输出任意波

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从 CH1 前面板输出连接器输出任意波，频率设为 100 Hz，幅度为 1 Vpp，偏移为 2 Vdc，起始相位为 3°。

实现方法

```
*IDN? /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/
:SOURce1:APPLy:ARBitrary 100,1,2,3
```

```
/*设置 CH1 波形为任意波且频率 100Hz，幅度 1Vpp，偏移 2Vdc，起始相位 3°*/  
:OUTPut1 ON /*打开 CH1 的输出*/
```

4.3 输出谐波

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从前面板 CH1 输出连接器输出谐波，基波参数为频率 1 kHz、幅度 5 Vpp、偏移电压 0 Vdc、起始相位 0°，输出 2 次谐波和 4 次谐波，2 次谐波的谐波幅度和谐波相位分别为 2 Vpp 和 30°，4 次谐波的谐波幅度和谐波相位分别为 1 Vpp 和 50°。

实现方法

```
*IDN? /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/  
:SOURce1:FUNCTION HARMonic /*打开 CH1 的谐波功能*/  
:SOURce1:FREQuency 1000 /*设置 CH1 的基波频率为 1kHz*/  
:SOURce1:VOLtage 5 /*设置 CH1 的基波幅度为 5Vpp*/  
:SOURce1:VOLtage:OFFSet 0 /*设置 CH1 的偏移电压为 0Vdc*/  
:SOURce1:PHASe 0 /*设置 CH1 的起始相位为 0°*/  
:SOURce1:HARMonic:TYPE COMBine /*设置 CH1 的谐波类型为混合谐波*/  
:SOURce1:HARMonic:COMBine X101000000000000000 /*设置 CH1 的谐波组合为二次谐波和四次谐波*/  
:SOURce1:HARMonic:COMBine:AMPLitude 2,2 /*设置 CH1 的 2 次谐波的幅度为 2Vpp*/  
:SOURce1:HARMonic:COMBine:PHASe 2,30 /*设置 CH1 的 2 次谐波的相位为 30°*/  
:SOURce1:HARMonic:COMBine:AMPLitude 4,1 /*设置 CH1 的 4 次谐波的幅度为 1Vpp*/  
:SOURce1:HARMonic:COMBine:PHASe 4,50 /*设置 CH1 的 4 次谐波的相位为 50°*/  
:OUTPut1 ON /*打开 CH1 的输出*/
```

4.4 输出 AM 调制波形

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从前面板 CH1 输出连接器输出 AM 调制波形，选择载波波形为正弦波（频率为 1 kHz，幅度为 5 Vpp，偏移电压为 0 Vdc，起始相位为 0°），选择内部调制源且调制波形选择正弦波，调制深度为 80%，调制频率为 200 Hz，打开载波抑制功能。

实现方法

```
*IDN? /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/  
:SOURce1:APPLY:SINusoid 1000,5,0,0 /*设置 CH1 的波形为正弦波且频率为 1kHz，幅度为 5Vpp，偏移为 0Vdc，  
起始相位为 0°*/  
:SOURce1:AM:STATe ON /*打开 CH1 的 AM 调制功能*/  
:SOURce1:AM:SOURce INTernal /*设置 CH1 的 AM 调制信号源为内部调制源*/  
:SOURce1:AM:INTernal:FUNCTION SINusoid /*设置 CH1 的 AM 调制波形为正弦波*/  
:SOURce1:AM:DEPTh 80 /*设置 CH1 的 AM 调制深度为 80%*/  
:SOURce1:AM:INTernal:FREQuency 200
```

```
/*设置 CH1 的 AM 调制频率为 200Hz*/  
:SOURcel:AM:DSSC ON  
/*打开 CH1 的 AM 载波抑制功能*/  
:OUTPut1 ON  
/*打开 CH1 的输出*/
```

4.5 输出 FSK 调制波形

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从前面板 CH1 输出连接器输出 FSK 调制波形，选择载波波形为正弦波（频率为 1 kHz，幅度为 5 Vpp，偏移电压为 0 Vdc，起始相位为 0°），选择外部调制源，跳跃频率为 2 kHz，调制极性为正极性。

实现方法

```
*IDN? /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/  
:SOURcel:APPLy:SINusoid 1000,5,0,0  
/*设置 CH1 的波形为正弦波且频率 1kHz，幅度 5Vpp，偏移 0Vdc，  
起始相位 0°*/  
:SOURcel:FSKey:STATe ON /*打开 CH1 的 FSK 调制功能*/  
:SOURcel:FSKey:SOURce EXTernal /*设置 CH1 的 FSK 调制信号源为外部调制源*/  
:SOURcel:FSKey:FREQuency 2000 /*设置 CH1 的 FSK 跳跃频率为 2kHz*/  
:SOURcel:FSKey:POLarity POSitive /*设置 CH1 的 FSK 调制极性为正极性*/  
:OUTPut1 ON /*打开 CH1 的输出*/
```

4.6 输出扫频波形

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从前面板 CH1 输出连接器输出扫频波形，选择扫频波形为正弦波（幅度为 5 Vpp，偏移电压为 0 Vdc），扫频类型为线性扫频，扫频时间为 3 s，返回时间为 0.1 s，起始频率为 100 Hz，终止频率为 1 kHz，打开频率标记功能且标记频率设为 500 Hz，起始保持时间为 0.1 s，终止保持时间为 0.1 s，触发源选择手动触发，触发输出信号选择上升沿。

实现方法

```
*IDN? /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/  
:SOURcel:FUNCTion SINusoid /*设置 CH1 的波形为正弦波*/  
:SOURcel:VOLTagE 5 /*设置 CH1 的波形幅度为 5Vpp*/  
:SOURcel:VOLTagE:OFFSet 0 /*设置 CH1 的偏移电压为 0Vdc*/  
:SOURcel:SWEep:STATe ON /*打开 CH1 的扫频功能*/  
:SOURcel:SWEep:SPACing LINear /*设置 CH1 的扫频类型为线性扫频*/  
:SOURcel:SWEep:TIME 3 /*设置 CH1 的扫频时间为 3s*/  
:SOURcel:SWEep:RTIME 0.1  
/*设置 CH1 扫频功能的返回时间为 0.1s*/  
:SOURcel:FREQuency:START 100  
/*设置 CH1 的扫频功能的起始频率为 100Hz*/  
:SOURcel:FREQuency:STOP 1000  
/*设置 CH1 的扫频功能的终止频率为 1kHz*/  
:OUTPut1:SYNC:MODE MARKer  
/*启用 CH1 扫频功能的频率标记功能*/  
:SOURcel:MARKer:FREQuency 500  
/*设置 CH1 扫频功能的标记频率为 500Hz*/  
:SOURcel:SWEep:HTIME:START 0.1
```

```

/*设置 CH1 扫频功能的起始保持时间为 0.1s*/
:SOURce1:SWEp:HTIME:STOP 0.1
/*设置 CH1 扫频功能的终止保持时间为 0.1s*/
:TRIGger1:SOURce BUS
/*设置 CH1 的扫频触发源为手动源*/
:OUTPut1:TRIGger ON
/*打开 CH1 的触发输出*/
:OUTPut1:TRIGger:SLOPe POSitive
/*设置 CH1 触发输出信号的边沿类型为上升沿*/
:OUTPut1 ON /*打开 CH1 的输出*/
:TRIGger1:IMMediate /*在 CH1 立即触发一次扫频*/

```

4.7 输出猝发波形

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从前面板 CH1 输出连接器输出猝发波形，选择猝发波形为正弦波（频率为 1 kHz，幅度为 5 Vpp，偏移电压为 0 Vdc，起始相位为 0°），猝发类型为 N 循环且循环数为 10，猝发时间为 0.1 s，触发源选择内部触发，触发输出信号选择下降沿，触发延时为 0.01 s。

实现方法

```

*IDN? /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/
:SOURce1:APPLy:SINusoid 1000,5,0,0
/*设置 CH1 的波形为正弦波且频率为 1kHz，幅度为 5Vpp，偏移为 0Vdc，
起始相位为 0°*/
:SOURce1:BURSt:STATe ON /*打开 CH1 的猝发功能*/
:SOURce1:BURSt:MODE TRIGgered /*设置 CH1 的猝发类型为 N 循环*/
:TRIGger1:SOURce IMMediate /*设置 CH1 的触发源类型为内部源*/
:SOURce1:BURSt:NCYCles 10 /*设置 CH1 的 N 循环猝发的循环数为 10*/
:SOURce1:BURSt:INTernal:PERiod 0.1
/*设置 CH1 的 N 循环猝发的内部猝发周期为 0.1s*/
:OUTPut1:TRIGger ON
/*打开 CH1 的触发输出*/
:OUTPut1:TRIGger:SLOPe NEGative
/*设置 CH1 的触发输出信号的边沿类型为下降沿*/
:TRIGger1:DELay 0.01
/*设置 CH1 的 N 循环猝发的触发延时为 0.01s*/
:OUTPut1 ON /*打开 CH1 的输出*/

```

4.8 输出序列波形

要求

从前面板 CH1 输出连接器输出包含五个条目的序列波形，采样率为 3 kSa/s，幅度 5 Vpp，偏移 1 Vdc，滤波器类型为步进滤波器。所有条目的循环数设为 5，条目 3 的事件输入设为“手动触发”、事件跳转地址设为“最后一个”，其它参数使用默认值。

实现方法

```

*IDN? /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/
:SOURce1:FUNCTion:ADVance:STATe ON
/*打开 CH1 的高级输出模式*/
:SOURce1:FUNCTion:ADVance:SEquence:STATe ON
/*设置 CH1 的高级波形为序列*/
:SOURce1:FUNCTion:ADVance:SEquence:SRATe 3000
/*设置 CH1 的序列采样率为 3 kSa/s*/

```

```
:SOURce1:VOLTage 5
/*设置 CH1 输出振幅为 5Vpp*/
:SOURce1:VOLTage:OFFSet 1
/*设置 CH1 的偏移电压为 1Vdc*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:FILTer STEP
/*设置 CH1 的序列滤波器为步进滤波器*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:ADD
/*在序列末尾新增一个条目，波形默认为正弦波*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:ADD
/*在序列末尾新增一个条目，波形默认为正弦波*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:ADD
/*在序列末尾新增一个条目，波形默认为正弦波*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:ADD
/*在序列末尾新增一个条目，波形默认为正弦波*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:ITEM:PERiod 1,5
/*设置 CH1 序列的条目 1 循环数为 5*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:ITEM:PERiod 2,5
/*设置 CH1 序列的条目 2 循环数为 5*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:ITEM:PERiod 3,5
/*设置 CH1 序列的条目 3 循环数为 5*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:ITEM:PERiod 4,5
/*设置 CH1 序列的条目 4 循环数为 5*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:ITEM:PERiod 5,5
/*设置 CH1 序列的条目 5 循环数为 5*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:ITEM:EVENT 3,MAN
/*设置 CH1 序列的条目 3 的事件跳转触发源为手动触发*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:ITEM:JUMP 3, LAST
/*设置 CH1 序列的条目 3 事件跳转地址为最后一个条目*/
:SOURce1:FUNCTION:ADVance:SEQUence:APPLy
/*应用对 CH1 序列的设置*/
:OUTPut1:STATe ON
/*打开 CH1 的输出*/
```

5 编程实例

本章例举了在 LabVIEW、Visual Basic 和 Visual C++ 开发环境中如何使用命令实现本产品常用功能的编程实例。这些实例都是基于 VISA (Virtual Instrument Software Architecture) 库编程实现的。

RIGOL 官网 (<http://www.rigol.com>) 提供了基于 LabVIEW、Visual Basic、Visual C++、Matlab 和 Python 等开发环境中的编程实例，如有需要，可进入官网，点击 **支持中心** > **编程示例** (<https://supportcn.rigol.com/supports/programing.html>) 获取。

5.1 编程准备

编程之前，您需要做如下准备工作：

您可以登陆 RIGOL 官网 (<http://www.rigol.com>) 下载该软件，然后按照指导进行安装。安装 Ultra Sigma 后，NI-VISA 库已自动安装完成。本文中默认安装路径为 C:\Program Files\IVI Foundation\VISA。

本文应用仪器的 USB 接口与 PC 通信。请使用 USB 数据线将后面板的 USB Device 接口与 PC 相连。仪器与 PC 正确连接后，接通仪器电源并开机。


下面将详细介绍在 LabVIEW、Visual Basic 和 Visual C++ 开发环境中的编程实例。

5.2 LabVIEW 编程实例


本例使用的程序：LabVIEW 2009

本例实现的功能：查找仪器地址、连接仪器、发送命令并读取返回值。

1. 运行 LabVIEW，新建一个 VI 文件，命名为 Demo_LABVIEW。
2. 在前面板界面添加控件，包括地址栏、命令栏和返回值栏以及连接、写入、读取和退出按钮。







3. 点击 Window 菜单下的“Show Block Diagram”，创建事件结构。




4. 添加事件，包括连接仪器、写操作、读操作和退出。

a. 连接仪器（包括出错处理）：








b. 写操作（包括出错判断）：



c. 读操作（包括出错处理）：



版权所有©普源精电科技股份有限公司




本例使用的程序: Visual Basic 6.0


本例实现的功能：控制任意一个通道的开关状态。

进入 Visual Basic 6.0 编程环境，按照下列步骤操作：

1. 建立一个标准应用程序工程（Standard EXE），命名为 Demo。
2. 打开 **Project > Add Module** 的 Existing 选项卡，找到之前 **NI-VISA** 安装路径下的 include 文件夹中的 visa32.bas 文件并添加。



3. 在 Demo 中添加如下两个按钮，分别代表 CH1 ~ CH2。添加两个 Label: Label1(0), Label1(1)，分别显示 CH1 ~ CH2 的状态（打开时显示通道的颜色，关闭时显示成灰色）。如下图所示：



4. 打开 **Project > Project1 Properties** 中的 General 选项卡，在 **Startup Object** 下拉框中选择 Form1。
5. 双击 CH1 按钮进入编程环境，添加如下代码，即可实现对 CH1~CH2 的控制。以下为 CH1 的代码，其它通道代码类似。

```
Dim defrm As Long
Dim vi As Long
Dim strRes As String * 200
Dim list As Long
Dim nmatches As Long
Dim matches As String * 200 '保留获取设备号
Dim s32Disp As Integer
' 获得 visa 的 usb 资源
Call viOpenDefaultRM(defrm)
Call viFindRsrc(defrm, "USB?*\"", list, nmatches, matches)
```

```

' 打开设备
Call viOpen(defrm, matches, 0, 0, vi)
' 发送询问 CH1 状态命令
Call viVPrintf(vi, ":OUTP1:STAT?" + Chr$(10), 0)
' 获取 CH1 状态
Call viVScanf(vi, "%t", strRes)
s32Disp = CInt(strRes)
If (s32Disp = 1) Then
' 发送设置命令
Call viVPrintf(vi, ":OUTP1:STAT 0" + Chr$(10), 0)
Label1(0).ForeColor = &H808080 '灰色
Else
Call viVPrintf(vi, ":OUTP1:STAT 1" + Chr$(10), 0)
Label1(0).ForeColor = &HFFFF& '黄色
End If
' 关闭资源
Call viClose(vi)
Call viClose(defrm)

```

6. 保存、运行整个工程，可得到 demo 的单个可执行程序。当仪器与 PC 成功相连时，可实现对任意一个通道的开/关控制。


5.4 Visual C++ 编程实例

本例使用的程序：Visual C++6.0


本例实现的功能：查找仪器地址、连接仪器、发送命令并读取返回值。

进入 Visual C++6.0 编程环境，按照下列步骤操作：

1. 建立一个基于对话框的 MFC 的工程。
2. 打开 Project > Settings 中的 C/C++ 选项卡，在 Category 中选 Code Generation，在 Use run-time library 中选 Debug Multithreaded DLL。点击 OK 关闭对话框。




3. 打开 Project > Settings 中的 Link 选项卡，在 Object/library modules 中手动添加 visa32.lib。



4. 打开 Tools > Options 中的 Directories 选项卡。


在 Show directories for 中选择 Include files，双击 Directories 选框中的空白处添加 Include 的路径：C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\WinNT\include。

在 Show directories for 中选择 Library files，双击 Directories 选框中的空白处添加 Lib 的路径：C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\WinNT\lib\msc。



注：至此，VISA 库添加完毕。


5. 添加 Text、Combo Box、Button 和 Edit Box 控件。布局如下所示：




6. 修改控件属性。

- a. 将 Text 命名为 “Command” 。
- b. 打开 Combo Box 属性中的 Data 项，手动输入命令：*IDN?
- c. 打开 Edit Box 属性中的 General 项，选中 Disabled。
- d. 将 Button 命名为 Send and Read。

7. 为 Combo Box 和 Edit 控件分别添加变量 m_combox 和 m_receive。





8. 添加代码。

双击“Send and Read”进入编程环境，首先请在头文件中对 visa 库“#include <visa.h>”进行声明，然后添加如下代码：

```
ViSession defaultRM, vi;
char buf [256] = {0};
CString s, strTemp;
char* stringTemp;

ViChar buffer [VI_FIND_BUFLen];
ViRsrc matches=buffer;
ViUInt32 nmatches;
ViFindList list;


viOpenDefaultRM (&defaultRM);
//获取 visa 的 USB 资源
viFindRsrc(defaultRM, "USB?* ", &list, &nmatches, matches);
viOpen (defaultRM, matches, VI_NULL, VI_NULL, &vi);

//发送接收到的命令
m_combox.GetLBText(m_combox.GetCurSel(), strTemp);
strTemp = strTemp + "\n";
stringTemp = (char*) (LPCTSTR) strTemp;
viPrintf (vi, stringTemp);

//读取结果
viScanf (vi, "%t\n", &buf);

//将结果显示出来
UpdateData (TRUE);
m_receive = buf;
UpdateData (FALSE);
viClose (vi);
viClose (defaultRM);
```

9. 保存、编译和运行工程，可得到单个可执行文件。当仪器与 PC 成功相连时，选择*IDN?按“Send and Read” 按键，将显示仪器返回的结果。



全面助力智慧世界和科技创新



5G 蜂窝-5G/WIFI
UWB/RFID/ ZIGBEE
数字总线/以太网
光通信

数字/模拟/射频芯片
存储器及MCU芯片
第三代半导体
太阳能光伏电池

新能源汽车
光伏/逆变器
电源测试
汽车电子

为行业客户提供测试测量产品和解决方案

RIGOL开放实验室

地址：北京、苏州、深圳、西安

开放时间：工作日 9:00 am~6:00 pm

预约方式：实验室工程师小源 18061921901

实验室微信号 18061921901

RIGOL客服热线：400-620-0002

官网预约网址：

<https://www.rigol.com/quote/Lab-appoint.html>

RIGOL®是普源精电科技股份有限公司的英文名称和商标。
本文档中的产品信息可不经通知而变更，有关RIGOL最新的产品、应用、服务等方面的信息，请访问RIGOL官方网站：

www.rigol.com



RIGOL开放实验室微信号



RIGOL实验室视频号



RIGOL官方微信



RIGOL官网